

Betriebsanleitung



60887017_01

JetControl 965EXT-E03-2
Steuerung

Dieses Dokument wurde von der Bucher Automation AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt. Änderungen und technische Weiterentwicklungen an unseren Produkten werden nicht automatisch in einem überarbeiteten Dokument zur Verfügung gestellt. Die Bucher Automation AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.



Bucher Automation AG

Thomas-Alva-Edison-Ring 10
71672 Marbach am Neckar, Deutschland
T +49 7141 2550-0
info@bucherautomation.com

Technischer Support
T +49 7141 2550-444
support@bucherautomation.com

Vertrieb
T +49 7141 2550-663
sales@bucherautomation.com

www.bucherautomation.com

Originaldokument

Dokumentenversion	1.01
Ausgabedatum	24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Informationen zum Dokument	7
1.2	Darstellungskonventionen	7
2	Sicherheit	8
2.1	Allgemein	8
2.2	Verwendungszweck	8
2.2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.2.2	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.3	Verwendete Warnhinweise	9
3	Produktbeschreibung	10
3.1	Übersicht Produktfamilie JC-96xEXT-xxx	10
3.2	Systemübersicht	11
3.3	Aufbau	12
3.4	Merkmale	13
3.5	Projektierungshinweise für Achsen	14
3.6	Erforderliche Lizenzen für Achsen	14
3.7	Statusanzeige	14
3.7.1	LED-Zustände in der Boot-Phase	14
3.7.2	PWR und RSQ LED	15
3.8	Typenschild	16
3.9	Lieferumfang	16
4	Technische Daten	17
4.1	Abmessungen	17
4.2	Mechanische Eigenschaften	18
4.3	Elektrische Eigenschaften	18
4.4	Echtzeituhr	21
4.5	Umweltbedingungen	21
4.6	EMV-Werte	22
4.6.1	Gehäuse	22
4.6.2	Geschirmte Daten- und I/O-Leitungen	23
4.6.3	Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge	24
5	Montage	25
5.1	Steuerung montieren	25
5.2	Steuerung demontieren	26
5.3	JI-PCIE-Exx-Karten einbauen	26
5.4	Befestigungslaschen tauschen	30

6	Elektrischer Anschluss	33
6.1	Verbesserung der EMV-Störfestigkeit	33
6.2	Buchse X101 – Spannungsversorgung	34
6.3	Buchse X102 - Ethernet	34
6.4	Buchse X103 – EtherCAT®	35
6.5	Buchse X104 - Ethernet	35
6.6	Buchsen X105-X108 – USB	36
6.7	PCI-Express Steckplätze X81, X82, X91, X92	36
6.7.1	JX2-Systembusschnittstelle	36
6.7.2	JX6-IO-Submodule für lokale I/Os	37
7	Bedienelemente	39
7.1	Betriebsartenwahlschalter S11	39
7.2	PWR-Taster	40
7.3	RSQ-Taster	40
8	Identifikation	41
8.1	Elektronisches Typenschild EDS	41
8.1.1	EDS-Datei eds.ini	41
8.1.2	EDS-Register	43
8.2	Versionsregister	44
8.2.1	Hardwarerevisionen	45
8.2.2	Betriebssystemversionen	45
9	Konfiguration	46
9.1	Standardwerte	47
9.2	Konfigurationsdatei config.ini	48
9.2.1	Konfiguration über die Konfigurationsdatei ändern	49
9.2.2	Sektion [IP]	49
9.2.3	Sektion [HOSTNAME]	51
9.2.4	Sektion [PORTS]	52
9.2.5	Sektion [FILES]	52
9.3	Konfiguration remanent über Register einstellen	53
9.4	IP-Adresse über USB-Stick automatisch einstellen	54
9.5	IP-Adresse zur Laufzeit einstellen	55
9.6	IP-Adresse mit dem Kommandozeilen-Tool "JetIPScan" ändern	57
10	Betriebssystem	59
10.1	Betriebssystemupdate der Steuerung	59
10.1.1	Betriebssystemupdate mit dem Programmiertool	59
10.1.2	Betriebssystemupdate über FTP	60
10.1.3	Betriebssystemupdate von einem USB-Stick	60
10.1.4	Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm	61

11 Dateisystem	62
11.1 Eigenschaften.....	63
11.1.1 Eigenschaften der Flash-Disk.....	63
11.1.2 Eigenschaften des USB-Sticks.....	63
12 Programmierung.....	64
12.1 Abkürzungen, Modulregistereigenschaften und Formatierung.....	64
12.2 Übersicht der Speichermöglichkeiten.....	65
12.2.1 Speicher des Betriebssystems	65
12.2.2 Speicher des Dateisystems	65
12.2.3 Speicher des Anwendungsprogramms.....	66
12.2.4 Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms.....	67
12.2.5 Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms	67
12.2.6 Spezialregister	69
12.2.7 Register auf I/O-Modulen	69
12.2.8 Merker	69
12.2.9 Digitale Ein- und Ausgänge	70
12.3 Anwendungsprogramm speichern und laden	71
12.4 Register- und I/O-Adressierung.....	71
12.5 Steckplatznummerierung lokaler JX6-IO-Module	72
12.5.1 Register- und I/O-Nummern des digitalen JX6-IO-Submoduls JX6-IO16CB	74
12.5.2 Registernummern des Zählermoduls JX6-SV1-ES	78
12.6 Adressierung von Erweiterungsmodulen	84
12.6.1 Register- und I/O-Nummerierung	85
12.6.2 Erweiterungsmodule im Verbund mit einem Ethernet-Busnoten	85
12.6.3 Erweiterungsmodule im Verbund mit einem EtherCAT®-Busnoten	87
12.7 Optionsmodell.....	89
12.7.1 Verfügbare Firmwarefunktionen	89
12.7.2 Lizenzdatei	90
12.8 Systemkommandos	92
12.9 Echtzeituhr.....	92
12.10 Startverzögerungszeit.....	92
12.11 Systemlaufzeitregister	93
12.12 Überwachung der Schnittstellenaktivität.....	93
12.13 Ethernet-Systembus	94
12.14 JCF-SV1 "simple Servofunktion"	95
12.15 E-Mail-Funktion	96
12.16 Modbus/TCP.....	97
12.16.1 Modbus/TCP-Server	97

12.16.2 Modbus/TCP-Client	100
12.17 Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle	101
12.18 Motion Control	102
12.19 MQTT-Client	103
12.20 OPC-UA-Server	104
12.21 OPC-UA-Client	104
13 FTP-Server	105
14 HTTP-Server	107
15 Device Dashboard	109
16 FTP-Client	112
17 Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten (AutoCopy)	113
18 Registerübersicht	114
19 Wartung	138
19.1 Instandsetzung	138
19.2 Lagerung und Transport	138
19.3 Entsorgung	139
20 Service	140
20.1 Technischer Support	140
21 Ersatzteile und Zubehör	141
21.1 Zubehör	141
21.1.1 PCI-Express-Erweiterungskarten	141
21.1.2 USB-Sticks	142
21.1.3 Adapterplattenset zum Tausch von JC-94x auf JC-96x und JC-97x	142

1 Einleitung

1.1 Informationen zum Dokument

Dieses Dokument ist Teil des Produkts und muss vor dem Einsatz des Geräts gelesen und verstanden werden. Es enthält wichtige und sicherheitsrelevante Informationen, um das Produkt sachgerecht und bestimmungsgemäß zu betreiben.

Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an Fachpersonal.

Das Gerät darf nur durch fachkundiges und ausgebildetes Personal in Betrieb genommen werden.

Der sichere Umgang mit dem Gerät muss in jeder Produktlebensphase gewährleistet sein. Fehlende oder unzureichende Fach- und Dokumentenkenntnisse führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche.

Verfügbarkeit von Informationen

Stellen Sie die Verfügbarkeit dieser Informationen in Produktnähe während der gesamten Einsatzdauer sicher.

Informieren Sie sich im Downloadbereich unserer Homepage über Änderungen und Aktualität des Dokuments. Das Dokument unterliegt keinem automatischen Änderungsdienst.

Folgende Informationsprodukte ergänzen dieses Dokument:

- Online-Hilfe der JetSym-Software
Funktionen der Softwareprodukte mit Anwendungsbeispielen
- Themenhandbücher
Produktübergreifende Dokumentation
- Versionsupdates
Informationen zu Änderungen der Softwareprodukte sowie des Betriebssystems Ihres Geräts

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zur Störsicherheit einer Anlage finden Sie in der Application Note 016 *EMV-gerechte Schaltschrankinstallation* unter www.bucherautomation.com.

Info

EtherCAT®

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

1.2 Darstellungskonventionen

Unterschiedliche Formatierungen erleichtern es, Informationen zu finden und einzuordnen. Im Folgenden das Beispiel einer Schritt-für-Schritt-Anweisung:

- ✓ Dieses Zeichen weist auf eine Voraussetzung hin, die vor dem Ausführen der nachfolgenden Handlung erfüllt sein muss.
- ▶ Dieses Zeichen oder eine Nummerierung zu Beginn eines Absatzes markiert eine Handlungsanweisung, die vom Benutzer ausgeführt werden muss. Arbeiten Sie Handlungsanweisungen der Reihe nach ab.
- ⇒ Der Pfeil nach Handlungsanweisungen zeigt Reaktionen oder Ergebnisse dieser Handlungen auf.

Info

Weiterführende Informationen und praktische Tipps

In der Info-Box finden Sie weiterführende Informationen und praktische Tipps zu Ihrem Produkt.

2 Sicherheit

2.1 Allgemein

Das Produkt entspricht beim Inverkehrbringen dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Neben der Betriebsanleitung gelten für den Betrieb des Produkts die Gesetze, Regeln und Richtlinien des Betreiberlandes bzw. der EU. Der Betreiber ist für die Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln verantwortlich.

2.2 Verwendungszweck

2.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät wurde zur Steuerung von Maschinen wie z. B. Förderanlagen, Produktionsanlagen und Handling-Maschinen entwickelt.

Betreiben Sie das Gerät nur gemäß den Angaben der bestimmungsgemäßen Verwendung und innerhalb der angegebenen technischen Daten.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemäß dieser Anleitung.

SELV

Das Gerät fällt aufgrund seiner geringen Betriebsspannung unter die Kategorie Safety Extra Low Voltage und somit nicht unter die EU-Niederspannungsrichtlinie. Das Gerät darf nur aus einer SELV-Quelle betrieben werden.

2.2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät nicht in technischen Systemen, für die eine hohe Ausfallsicherheit vorgeschrieben ist.

Maschinenrichtlinie

Das Gerät ist kein Sicherheitsbauteil nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und ungeeignet für den Einsatz bei sicherheitsrelevanten Aufgaben.

2.3 Verwendete Warnhinweise

GEFAHR



Hohes Risiko

Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG



Mittleres Risiko

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht gemieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT



Geringes Risiko

Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügiger oder mäßiger Verletzung führen könnte.

HINWEIS



Sachschäden

Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschaden führen könnte.

3 Produktbeschreibung

Die JC-965EXT-E03-2 ist eine Steuerung im oberen Leistungsbereich. Durch ihre hohe Performance und ihre Erweiterbarkeit deckt sie alle Bereiche der industriellen Steuerungstechnik ab.

Neben der klassischen Steuerungsfunktionalität bietet die JC-965EXT-E03-2 mit optionalen Motion-Control-Funktionalitäten zusätzlich die Möglichkeit, Servoantriebe als PtP-Achsen, Achsverbunde und komplexe Bahnsteuerungen zu programmieren.

Durch das flexible Optionsmodell lässt sich der Funktionsumfang auch nachträglich erweitern.

Zur Anbindung von Servoantrieben, dezentralen E/A-Erweiterungen und Geräten von Drittanbietern dient bei der JC-965EXT-E03-2 EtherCAT® als Standardsystembus.


3.1 Übersicht Produktfamilie JC-96xEXT-xxx

Die einzelnen Steuerungen der Produktfamilie JC-96xEXT-xxx verfügen über folgende Ausstattungsmerkmale:

	JC-960EXT	JC-960EXT-E03-2	JC-965EXT	JC-965EXT-E03-2
Artikelnummer	10002329	10002331	10002330	10002332
JI-PCIE-Exx Erweiterung	Nein	Ja	Nein	Ja
EtherCAT®	Nein	Nein	Ja	Ja
Erweiterung über JCF9-Softwarelizenzen	Ja	Ja	Ja	Ja

Tab. 1: Übersicht Produktfamilie

3.2 Systemübersicht



3.3 Aufbau




Abb. 1: Aufbau Front

1	Befestigungslaschen mit je 2 Schlüssellochbohrungen	
2	X110: n. c.*	
3	Statusanzeige LEDs	
4	PWR-Taster und LED RSQ-Taster und LED	
5	X92	Optional: JX6-Erweiterungsmodul, vormontiert in JI-PCIE-Exx PCIeexpress-Karte. Die JI-PCIE-Exx wird kundenseitig montiert.
	X91: n. c.*	
	X82	
	X81	

6	X107, X108: USB 2.0-Schnittstellen
7	X105, X106: USB 3.0-Schnittstellen
8	X104 (ETH3): Ethernet-Schnittstelle
9	X205: n. c.*
10	X101: Spannungsversorgung (24VDC)
11	X102 (ETH1): Ethernet-Schnittstelle
12	X103 (ETH2): EtherCAT®-Master
13	X109: n. c.*
14	Schalter S11: Betriebsartenwahlschalter
*n. c. = not connected (= keine Funktion)	




Abb. 2: Aufbau Gehäuse

1	Deckel
2	Typenschild (auf der rechten Seite des Gehäuses)
3	Kühl lamellen

3.4 Merkmale

- Intel i5 Prozessor
- 2 x Ethernet
- 1 x EtherCAT®
- 4 x USB für Speichersticks
- Webserver mit Device Dashboard zur einfachen Diagnose mittels Webbrowser
- Autocopy-Funktion
- Lizenzmodell zur flexiblen und einfachen Erweiterung von Softwareoptionen
- Bis zu 128 MCX-Achsen
- 2 PCI Express Slots

3.5 Projektierungshinweise für Achsen

- Bei der JC-965EXT-E03-2 können Achsen nur über EtherCAT® angebunden werden.
- Der JX2-Systembus wird nicht mehr unterstützt.
- Über den Ethernet-Systembus können keine JetMove-200-ETH angeschlossen werden.

3.6 Erforderliche Lizenzen für Achsen

Alle physikalischen Achsen sind MC-Achsen und benötigen eine Lizenz JCF9-M_AX je Achse.

3.7 Statusanzeige

Die LEDs der Statusanzeige zeigen den Kommunikationsstatus des Geräts sowie den Zustand der Spannungsversorgung an.

Die LEDs befinden sich oben auf der Frontplatte der JC-965EXT-E03-2.




Abb. 3: Statusanzeige

LED	Funktion	Farbe	Beschreibung
THERM	Temperatur	rot blinkend	Das System schaltet wegen Überhitzung ab
DRIVE	Laufwerksaktivität SSD/HDD	grün	Laufwerk aktiv
SD		n. c.*	
WD		n. c.*	
GP1	RUN	grün	Anwendungsprogramm wird ausgeführt
		grün blinkend (1 Hz)	Anwendungsprogramm wird nicht ausgeführt
		aus ---	Keine Stromversorgung oder defekt
GP2	D1	aus ---	Normaler Betriebszustand
		gelb	Spezielle Zustände
GP3	ERR	aus ---	Kein Fehler
		rot	Fehler; siehe Fehlerregister
GP4		n. c.*	

*n. c. = not connected (= keine Funktion)

Tab. 2: Statusanzeige

3.7.1 LED-Zustände in der Boot-Phase

Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, dann durchläuft die Steuerung die Boot-Phase fehlerfrei:

- Ein gültiges Betriebssystem ist vorhanden.
- Ein gültiges Anwendungsprogramm ist vorhanden.

Die Leuchtzyklen der LEDs **GP1** bis **GP3** geben einen Überblick über die Boot-Phasen.

GP1 RUN	GP2 D1	GP3 ERROR	Zustand
Phase 1			Reset
OFF	OFF	Rot ON	Reset
Phase 2			Laufzeitumgebung
OFF	Gelb ON	OFF	Laufzeitumgebung des Anwendungsprogramms und der Echtzeitkommunikation initialisieren.
Phase 3			Motion Control
OFF	Gelb ON	OFF	Start Motion Control
Phase 4			Zusatzfunktionen
Grün ON	Gelb ON	OFF	Initialisierung der Zusatzfunktionen (Web, Modbus/TCP usw.)
Phase 5			Normaler Betriebszustand
Grün ON	OFF	OFF	Normaler Betriebszustand; das Anwendungsprogramm läuft

Tab. 3: LED-Zustände in der Boot-Phase

3.7.2 PWR und RSQ LED




Abb. 4: LED PWR und RSQ

Position	Element	Beschreibung
1	PWR-LED	– Leuchtet grün bei Normalbetrieb – Blinkt grün nach dem Herunterfahren über den PWR-Button
2	RSQ-LED	Blinkt rot, wenn das Backup-Flash für den Boot-Vorgang ausgewählt wurde.

3.8 Typenschild




Abb. 5: Beispiel eines Typenschilds

1	Firmenlogo
2	Seriennummer
3	Data-Matrix-Code
4	Artikelnummer
5	Hardwareversion
6	Warn- und Gebotszeichen
7	Angaben zur Spannungsversorgung
8	Artikelbezeichnung

3.9 Lieferumfang

Lieferumfang	Artikelnummer	Stückzahl
JC-965EXT-E03-2	10002332	1

Geeignetes Zubehör finden Sie hier [Ersatzteile und Zubehör](#) [► 141].

Optionen zur Erweiterung des Funktionsumfangs finden Sie im Kapitel [Optionsmodell](#) [► 89].

4 Technische Daten

Dieses Kapitel enthält die elektrischen und mechanischen Daten sowie die Betriebsdaten des Geräts JC-965EXT-E03-2.

4.1 Abmessungen




Abb. 6: Abmessungen in mm

i Info

CAD-Daten

CAD-Daten des Geräts finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Downloads*.

4.2 Mechanische Eigenschaften

Parameter	Beschreibung	Normen
Einbaulage	Senkrecht	
Kühlung	Lüfterlos, natürliche Konvektion	
Gewicht	4,75 kg	
Schwingfestigkeit		
Frequenzdurchläufe	1 Oktave/Minute, sinusförmig	DIN EN 60068-2-6
Konstante Amplitude	3,5 mm	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz
Konstante Beschleunigung	1 g	9 Hz ≤ f ≤ 150 Hz
Anzahl und Richtung	10 Durchläufe für alle 3 Raumachsen	
Schockfestigkeit		
Schockart	Halbsinuswelle	DIN EN 60068-2-27
Stärke und Dauer	15 g für 11 ms	
Anzahl und Richtung	3 Schocks in beide Richtungen der 3 Raumachsen	
Schutzart		
Schutzart	IP20	DIN EN 60529

Tab. 4: Mechanische Eigenschaften

4.3 Elektrische Eigenschaften

Spannungsversorgung (Buchse X101)

Parameter	Beschreibung
Versorgungsspannung	DC 24 V
Zulässiger Spannungsbereich	-15 % ... +20 %
Eingangsstrom	Max. 1,5 A, typisch 1,25 A
Leistungsaufnahme	Max. 36 W

Tab. 5: Spannungsversorgung (Buchse X101)

Ethernet-Schnittstelle ETH (X102, X104)

Parameter	Beschreibung
Anschluss	RJ45-Buchse
Anzahl Ports	2
Übertragungsrate	10 MBit/s, 100 MBit/s, 1.000 MBit/s
Auto-Crossover	Ja

Tab. 6: Ethernet-Schnittstelle ETH (X102, X104)

EtherCAT®-Schnittstelle (X103)

Parameter	Beschreibung
Anschluss	RJ45-Buchse
Anzahl Ports	1
Übertragungsrate	100 MBit/s
Auto-Crossover	Ja

Tab. 7: EtherCAT®-Schnittstelle (X103)

USB-Anschlüsse

HINWEIS



Datenverlust durch Anschluss ungeeigneter Geräte

Die USB-Schnittstellen dürfen nicht zur Spannungsversorgung von externen Geräten (z. B. Handys) benutzt werden, da beim Ausschalten des Geräts oder bei einem Versorgungsspannungsausfall zu wenig Energie für die Speicherung der remanenten Anwendungsdaten (%VL, %RL) zur Verfügung steht.

- Schließen Sie an die USB-Schnittstellen nur USB-Speichersticks an.

i Info

Verlegung des USB-Anschlusses

USB-Anschlüsse können bei Bedarf aus dem Schaltschrank z.B. mit einem Weidmüller USB-Adapter IE-FCM-USB-AB nach außen geführt werden.

Verwenden Sie dafür bitte USB-Kabel vom Fabrikat Lindy mit einer Länge von 2 m.

Nähere Informationen finden Sie auf www.lindy.de.

USB-Schnittstelle (X105, X106)

Parameter	Beschreibung
Maximaler Ausgangsstrom	1 A Bitte beachten Sie den obigen Hinweis <i>“Datenverlust durch Anschluss ungeeigneter Geräte”</i>
USB-Typ	Type A (Host)
Spezifikation	USB 3.0
Maximal zulässige Kabellänge	3 m

Tab. 8: USB-Schnittstelle (X105, X106)

USB-Schnittstelle (X107, X108)

Parameter	Beschreibung
Maximaler Ausgangsstrom	0,5 A Bitte beachten Sie den obigen Hinweis <i>“Datenverlust durch Anschluss ungeeigneter Geräte”</i>
USB-Typ	Type A (Host)
Spezifikation	USB 2.0
Maximal zulässige Kabellänge	5 m

Tab. 9: USB-Schnittstelle (X107, X108)

Zuordnung USB1 oder USB2 für den USB-Stick

- Die Steuerung JC-965EXT-E03-2 erkennt nur 2 USB-Sticks gleichzeitig, obwohl 4 USB-Ports vorhanden sind.
- Die Buchse, in die der erste USB-Stick eingesteckt wird, wird automatisch mit USB1 bezeichnet. Wenn ein zweiter USB-Stick angeschlossen wird, wird der entsprechenden Buchse die Bezeichnung USB2 zugewiesen.

HINWEIS



Auf richtige Zuordnung des USB-Sticks für **AutoCopyFunktion** [► 113] achten

Für die AutoCopy-Funktion muss der USB-Stick zwingend an der USB-Schnittstelle mit der Zuordnung angeschlossen sein, die in der Datei `/System/config.ini` angegeben ist.

- Stecken Sie daher den USB-Stick für die AutoCopy-Funktion immer als einzigen ein.

PCI-Express-Steckplätze (X81, X82, X91, X92)

Die JC-965EXT-E03-2 hat Steckplätze für 2 PCI-Express-x4-Steckkarten. Diese sind vorgesehen für JI-PCIe-Erweiterungskarten, die als Zubehör bestellt werden können. **PCI-Express-Erweiterungskarten** [► 141].

Der Einbau der Karten ist im Kapitel **JI-PCIE-Exx-Karten einbauen** [► 26], die Anschlüsse im Kapitel **PCI-Express Steckplätze X81, X82, X91, X92** [► 36] beschrieben.

Parameter	Beschreibung
Klemmenart	Sub-D-Buchse
Anzahl Pins	15

Tab. 10: Anschluss JX6-SV1-ES

Parameter	Beschreibung
Klemmenart	Sub-D-Buchse
Anzahl Pins	25
Potenzialtrennung	Ja
Nennspannung	DC 24 V

Parameter	Beschreibung
Anzahl Eingänge	8
Anzahl Ausgänge	8
Maximalstrom je Ausgang	0,5 A

Tab. 11: Anschluss JX6-IO16CB

Elektrische Sicherheit

Parameter	Beschreibung	Norm
Schutzklasse	III	DIN EN 61131-2
Isolationsprüfspannung	Funktionserde ist geräteintern mit der Gerätemasse verbunden.	
Überspannungskategorie	II	

Tab. 12: Elektrische Sicherheit

4.4 Echtzeituhr

Parameter	Beschreibung
Abweichung	Maximal 1 min pro Monat
Gangreserve (wenn die Steuerung zuvor minimal 1 Stunde eingeschaltet war)	50 Tage bei T_u von max. 25°C (typisch) 30 Tage bei T_u von max. 50°C

Tab. 13: Echtzeituhr

4.5 Umweltbedingungen

Parameter	Beschreibung	Normen
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C	DIN EN 61131-2
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C	DIN EN 60068-2-1
Luftfeuchtigkeit	5 ... 93 %, nicht kondensierend	IEC 60068-2-78
Max. Betriebshöhe	2.000 m über NN	DIN EN 61131-2
Korrosion und chemische Beständigkeit	Hinsichtlich Korrosion wurden keine besonderen Maßnahmen getroffen. Die Umgebungsluft muss frei sein von höheren Konzentrationen an Säuren, Laugen, Korrosionsmitteln, Salz, Metaldämpfen und anderen korrosiven oder elektrisch leitenden Verunreinigungen.	
Verschmutzungsgrad der Elektronikumgebung	Stufe 2	DIN EN 61131-2
	Es tritt üblicherweise nur nichtleitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.	

Tab. 14: Umweltbedingungen

4.6 EMV-Werte

4.6.1 Gehäuse

Störaussendung

Parameter	Werte	Normen
Frequenzbereich	30 MHz ... 230 MHz	DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61131-2 DIN EN 55011
Grenzwert	30 dB (µV/m) in 10 m	
Frequenzbereich	230 MHz ... 1.000 MHz	
Grenzwert	37 dB (µV/m) in 10 m	
	Klasse B	

Tab. 15: Störaussendung

Störfestigkeit

Parameter	Werte	Normen
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz		
Frequenz	50 Hz	DIN EN 61131-2
Magnetfeld	30 A/m	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-8
HF-Feld, amplitudenmoduliert		
Frequenzbereich	80 MHz ... 1 GHz	DIN EN 61131-2
	1,4 ... 2,0 GHz 3 V/m	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-3
	2,0 ... 2,7 GHz 1 V/m	
Prüffeldstärke	10 V/m	
	AM 80 % mit 1 kHz	
	Kriterium A	
ESD		
Luftentladung Prüfscheitelspannung	8 kV	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-2
Kontaktentladung Prüfscheitelspannung	4 kV	
	Kriterium A	

Tab. 16: Störfestigkeit

4.6.2 Geschirmte Daten- und I/O-Leitungen

Störfestigkeit

Parameter	Werte	Normen
Hochfrequenzfeld, asymmetrisch, amplitudenmoduliert		
Frequenzbereich	0,15 MHz ... 80 MHz	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-6
Prüfspannung	10 V	
	AM 80 % mit 1 kHz	
Quellimpedanz	150 Ω	
	Kriterium A	
Schnelle Transienten		
Prüfspannung	1 kV	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-4
	tr/tn 5/50 ns	
Wiederholfrequenz	5 kHz	
	Kriterium A	
Stoßspannungen, asymmetrisch, Leitung gegen Erde		
Gleichtakteinkopplung	tr/th 1,2/50 µs	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-5
	1 kV	

Tab. 17: Störfestigkeit geschirmter Daten- und I/O-Leitungen

4.6.3 Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge

Störfestigkeit

Parameter	Werte	Normen
Hochfrequenz, asymmetrisch, amplitudenmoduliert		
Frequenzbereich	0,15 ... 80 MHz	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-6
Prüfspannung	10 V	
	AM 80 % mit 1 kHz	
Quellimpedanz	150 Ω	
	Kriterium A	
Schnelle Transienten		
Prüfspannung	2 kV	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-4
	tr/tn 5/50 ns	
Wiederholfrequenz	5 kHz	
	Kriterium A	
Stoßspannungen, symmetrisch, Leitung gegen Leitung		
Gegentakteinkopplung	tr/th 1,2/50 µs	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-5
	0,5 kV	
Stoßspannungen, asymmetrisch, Leitung gegen Erde		
Gleichtakteinkopplung	tr/th 1,2/50 µs	DIN EN 61131-2 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-4-5
	1 kV	

Tab. 18: Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge

5 Montage

Dieses Kapitel beschreibt die Montage und den Austausch des Geräts JC-965EXT-E03-2.

WARNUNG



Mögliche Personen- oder Sachschäden durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

- ▶ Lesen und befolgen Sie vor der Montage und Installation des Geräts die im Sicherheitskapitel aufgezeigten Sicherheitsvorkehrungen und Nutzungsbeschränkungen.
- ▶ Sämtliche Arbeiten am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HINWEIS



Beschädigte Geräte

Beschädigte Geräte können erheblichen Sachschaden hervorrufen.

- ▶ Überprüfen Sie das Gerät auf äußere Beschädigungen und fehlerhafte Anschlüsse.
- ▶ Installieren Sie nur komplett intakte Geräte.

5.1 Steuerung montieren

Führen Sie zur Montage der JC-965EXT-E03-2 folgende Schritte aus:

1. Halten Sie die JC-965EXT-E03-2 senkrecht an die Montageplatte des Schaltschranks.
2. Stellen Sie sicher, dass der Abstand über und unter der Steuerung jeweils 100 mm beträgt. Auf der Seite des Kühlkörpers ist ein Abstand von mindestens 50 mm einzuhalten.
3. Markieren Sie auf der Montageplatte 4 Stellen für die Befestigungsbohrung. Die Maße können Sie aus der Abbildung **Abmessungen**  17] entnehmen.
4. Bohren Sie die Löcher und schneiden Sie die Gewinde.
5. Schrauben Sie die Montageschrauben zur Hälfte in das Gewinde.
6. Hängen Sie die Steuerung mit den Schlüssellochbohrungen in der Rückwand auf die Montageschrauben.
7. Schrauben Sie die Montageschrauben fest.

5.2 Steuerung demontieren

Führen Sie zur Demontage der JC-965EXT-E03-2 folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie die JC-965EXT-E03-2 spannungslos.
2. Lösen Sie die 4 Montageschrauben, indem Sie sie zur Hälfte herausdrehen.
3. Heben Sie die JC-965EXT-E03-2 leicht an und nehmen Sie sie von den Montageschrauben ab.

5.3 JI-PCIE-Exx-Karten einbauen

Zur Erweiterung der Steuerung JC-965EXT-E03-2 stehen 2 PCI Express (PCIe)-Bussteckplätze zur Verfügung. In jeden PCIe-Bussteckplatz lässt sich eine JI-PCIE-Exx-Karte stecken.

Sie können vormontierte PCIe-Karten als **Zubehör [▶ 141]** bestellen.

HINWEIS



Elektrostatische Entladungen können elektronische oder mikroelektronische Bauteile des Geräts beschädigen oder zerstören. Treffen Sie deshalb folgende Maßnahmen, wenn Sie die JI-PCIE-Exx-Karten einbauen:

- ▶ Arbeiten Sie an einem ESD-Arbeitsplatz.
- ▶ Tragen Sie immer ESD-Kleidung, antistatische Sicherheitsschuhe und Antistatik-Armband.
- ▶ Nehmen Sie die JI-PCIE-Exx-Karten erst aus der antistatischen Verpackung heraus, wenn Sie diese gleich installieren und montieren.
- ▶ Berühren Sie Platinen nur an den Außenkanten. Vermeiden Sie den Kontakt mit verzinnten Anschlüssen und Komponenten auf der Platine.
- ▶ Müssen Sie das Gerät ablegen, verwenden Sie die antistatische Verpackung als Ablagefläche.

Adressierung der JI-PCIE-Exx-Karten

Die Adresse der JI-PCIE-Exx-Karte ist abhängig von der Nummer des PCI-Express-Bussteckplatzes, in den die JI-PCIE-Exx-Karte eingesteckt wird.

Die Adresse der Karte wird über einen Drehschalter auf der Karte eingestellt. Beachten Sie dazu die nachfolgende Tabelle und den Abschnitt „JI-PCIE-Exx Karten einstecken und Adresse einstellen.“





Abb. 7: PCI-Express-Bussteckplätze

Nummer	Nr. des PCI-Express-Bussteckplatzes	Drehschalterstellung
1	1	0
2	2	1


Tab. 19: Stellung des Drehschalters

Montieren


Um die JI-PCIE-Exx-Karten in den PCI-Bussteckplatz der Steuerung JC-965EXT-E03-2 einzustecken, führen Sie folgende Schritte aus:



- 1. Schrauben Sie den Deckel auf und legen Sie ihn zur Seite.




2. Entfernen Sie die Abdeckblenden der Steckplätze.



3. Legen Sie die JC-965EXT-E03-2 auf die Seite mit den Kühlrippen und demontieren Sie die Seitenabdeckung.

Ausrichten der Adapterkarte




1. Lösen Sie etwas die 4 Befestigungsschrauben (3).
2. Drücken Sie die Adapterkarte (1) in Pfeilrichtung (5) bis zum Anschlag und halten Sie sie fest.
3. Drehen Sie die Befestigungsschrauben (3) wieder fest.

Einbau der JI-PCIE-Exx-Karte(n)


- Bauen Sie die unterste JI-PCIE-Exx-Karte(n) zuerst ein.

Karte(n) anschließen



1. Schließen Sie die JI-PCIE-Exx-Karte(n) an.
2. Lösen Sie dazu ggf. den Kabelbinder und befestigen Sie ihn später wieder.

JI-PCIE-Exx Karten einstecken und Adresse einstellen



1. Stecken Sie die Karte auf den zugehörigen Steckplatz (1).
2. Stellen Sie den Drehschalter (2) auf der JI-PCIE-Exx-Karte ein, siehe Stellung des Drehschalters auf der JI-PCIE-Exx-Karte am Anfang dieses Abschnitts.
3. Montieren Sie die Seitenabdeckung wieder.
4. Schrauben Sie den Deckel wieder fest.

5.4 Befestigungslaschen tauschen

Für den Austausch einer JC-94x gegen eine JC-96x/JC-97x in einer bestehenden Anlage gibt es entsprechende Befestigungslaschen, mit der die JC-96x/JC-97x auf die vorhandenen Bohrungen montiert werden kann.

Sie können diese unter [Zubehör \[► 142\]](#) bestellen.




JC-94x



JC-96x/JC-97x

Die Abbildung zeigt eine JC-96x, die mittels neuer Befestigungslaschen auf den Montageplatz einer JC-94x montiert wurde.

Originalbefestigungslasche demontieren

**Abb. 8:** JC-96x mit Originalbefestigungslaschen

1	Senkkopfschrauben
2	Obere Befestigungslasche
3	Untere Befestigungslasche

1. Lösen Sie die Senkkopfschrauben (1) an der oberen (2) und der unteren (3) Befestigungslasche.
2. Nehmen Sie beide Befestigungslaschen ab.

Neue Befestigungslasche montieren




Abb. 9: JC-96x mit neuen Befestigungslaschen

- Schrauben Sie die neuen Befestigungslaschen (1) mit den vorhandenen Senkschrauben am Gerät an.

6 Elektrischer Anschluss

HINWEIS



Materialschäden oder Funktionsbeeinträchtigung

Ungeeignete Ausführung des Kabelbaums kann zu mechanischer Überbeanspruchung führen.

- ▶ Schützen Sie Leitungen vor Abknicken, Verdrehen und Scheuern.
- ▶ Montieren Sie Zugentlastungen für die Anschlusskabel.

6.1 Verbesserung der EMV-Störfestigkeit

Die Störsicherheit einer Anlage ist abhängig von ihrer schwächsten Komponente. Anschlussmethoden, Leitungen und die richtige Schirmung sind wichtige Faktoren. Beachten Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zur Störsicherheit einer Anlage finden Sie in der Application Note 016 *EMV-gerechte Schaltschrankinstallation* unter www.bucherautomation.com.

Application Note 016

Beachten Sie die Application Note 016 *EMV-gerechte Schaltschrankinstallation*.

Die folgenden Anweisungen sind ein Auszug aus der Application Note 016:

- **Trennen** Sie Signal- und Leistungsleitungen **räumlich**. Die Bucher Automation AG empfiehlt einen Abstand größer als 20 cm. Leitungskreuzungen sollten unter einem Winkel von 90° erfolgen.
- Schirmen Sie die folgenden Leitungen:
 - Analoge Leitungen
 - Datenleitungen
 - Motorleitungen von Wechselrichterantrieben (Servoendstufe, Frequenzumformer)
 - Leitungen zwischen Komponenten und Entstörfilter, wenn das Entstörfilter nicht direkt an der Komponente platziert ist.
- Legen Sie den Schirm **beidseitig** auf.
- Halten Sie ungeschirmte Aderenden von geschirmten Leitungen möglichst kurz.
- Ziehen Sie den Schirm **in seinem ganzen Umfang** hinter die Isolierung zurück. Klemmen Sie ihn dann **großflächig** unter eine flächig geerdete Zugentlastung.

Verwendung von Steckern

- Klemmen Sie den Schirm **in seinem ganzen Umfang** (niederohmig) unter die Schirmbefestigung der metallisierten Steckergehäuse oder der EMV-gerechten Verschraubungen. Klemmen Sie ihn dann **großflächig** unter eine Zugentlastung.
- Verwenden Sie nur metallisierte Stecker, z. B. Sub-D mit metallisiertem Gehäuse. Achten Sie auch hier auf direkte Verbindung der Zugentlastung mit dem Gehäuse.


6.2 Buchse X101 – Spannungsversorgung

Schnittstellen

An die Buchse X101 schließen Sie an:

- Spannungsversorgung der Steuerung JC-965EXT-E03-2

Belegung



Pin	Beschreibung
1	DC24V Versorgungsspannung
2	Funktionserde
3	Bezugspotenzial

Abb. 10: Spannungsversorgung Buchse X101

6.3 Buchse X102 - Ethernet

Schnittstellen

An die Buchse X102 schließen Sie an:


- Programmier-PCs, (JET-IP)
- Modbus-TCP (Server, Client)
- freiprogrammierbare TCP/IP-Geräte (IP-PRIM)
- Geräte mit JetSync/PubSub
- Geräte mit NetConsistency-basierten Protokollen, wie JX3-BN-ETH und JX3-COM-xxx

Info

Einschränkung

Servoverstärker der Baureihe JM-200 mit Option ETH oder JC-310 werden von der JC-965EXT-E03-2 nicht unterstützt.

Belegung



Buchse	LED	Farbe	Beschreibung
X102	A SPEED		Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an
		aus	10 MBit/s
		grün	100 MBit/s
		gelb	1000 MBit/s
	B ACT/LINK	grün	Verbindung zum Netzwerk besteht
		grün blinkend	Datenübertragung


6.4 Buchse X103 – EtherCAT®

Schnittstellen

An die Buchse X103 schließen Sie an:

- Ein EtherCAT-Slave-Gerät mit 100-Mbit-EtherCAT®-Schnittstelle

Belegung



Buchse	Signal	LED	Farbe	Beschreibung
X103	BUS OUT	A SPEED		Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an
			aus	10 MBit/s
			grün	100 MBit/s
	B ACT/ LINK		grün	Verbindung zum Netzwerk besteht
			grün blinkend	Datenübertragung

6.5 Buchse X104 - Ethernet

Schnittstellen

An die Buchse X104 schließen Sie an:


- Programmier-PCs, (JET-IP)
- Modbus-TCP (Server, Client)
- freiprogrammierbare TCP/IP-Geräte (IP-PRIM)

Info

Einschränkung

An dieser Schnittstelle ist kein Betrieb möglich von JetSync/PubSub und NetConsistency-basierten Geräten, wie JX3-BN-ETH, JX3-COM-xxx.

Belegung



Buchse	LED	Farbe	Beschreibung
X104	A SPEED		Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an
		aus	10 MBit/s
		grün	100 MBit/s
		gelb	1000 MBit/s
	B ACT/LINK	grün	Verbindung zum Netzwerk besteht
		grün blinkend	Datenübertragung

6.6 Buchsen X105-X108 – USB

HINWEIS




Datenverlust durch Anschluss ungeeigneter Geräte

Die USB-Schnittstellen dürfen nicht zur Spannungsversorgung von externen Geräten (z. B. Handys) benutzt werden, da beim Ausschalten des Geräts oder bei einem Versorgungsspannungsausfall zu wenig Energie für die Speicherung der remanenten Anwendungsdaten (%VL, %RL) zur Verfügung steht.

- Schließen Sie an die USB-Schnittstellen nur USB-Speichersticks an.

Schnittstellen



An die Buchsen X105 bis X108 schließen Sie an:

- Handelsübliche USB-Sticks
- Buchsen X105 und X106: USB 3.0
- Buchsen X107 und X108: USB 2.0

Die Steuerung greift auf die Daten des USB-Sticks als Erweiterung ihres Dateisystems zu.

Es werden maximal 2 Laufwerke, /USB1 und /USB2, gleichzeitig vom Betriebssystem unterstützt.

Siehe [Elektrische Eigenschaften](#) ► 20]

i Info

Datenverlust

Achten Sie darauf, dass das Anwendungsprogramm nicht auf den USB-Stick zugreift, während Sie den USB-Stick entfernen. Schließen Sie vorher alle Dateien, die auf dem USB-Stick gespeichert sind.

USB-Sticks

Sie können USB-Sticks bei der Bucher Automation AG separat als [Zubehör](#) ► 142] bestellen.

6.7 PCI-Express Steckplätze X81, X82, X91, X92

Die JC-965EXT-E03-2 verfügt über zwei freie PCI-Express-Steckplätze.

In diese können Sie zwei Erweiterungskarten vom Typ JI-PCIE-Exx (siehe [PCI-Express-Erweiterungskarten](#) ► 141]) einbauen. Diese stellen Ihnen dann diverse Schnittstellen zu Peripheriegeräten bereit.

6.7.1 JX2-Systembusschnittstelle

Die JC-965EXT-E03-2 unterstützt die JX2-Systembusschnittstelle nicht mehr. Bitte verwenden Sie zum Anschluss von dezentraler Peripherie EtherCAT®.

Sehen Sie dazu auch

- PCI-Express-Erweiterungskarten ► 141]

6.7.2 JX6-IO-Submodule für lokale I/Os

Dieses Kapitel beschreibt JX6-I/O-Submodule, die über den PCIe-Bus direkt an der Steuerung JC-965EXT-E03-2 angeschlossen sind. Da diese Module in die Steuerung eingebaut sind, werden sie als lokale Submodule bezeichnet.

Mögliche Anzahl von lokalen JX6-IO-Submodulen

Am PCIe-Bus der Steuerung lassen sich zwei Trägerplatinen (JI-PCIE-Exx) anschließen. Auf jede Trägerplatine können zwei lokale JX6-IO-Submodule gesteckt werden. Somit kann die Steuerung mit insgesamt vier JX6-Submodulen bestückt werden.

Die Trägerplatine übernimmt die Umsetzung des steuerungsinternen PCIe-Busses auf die lokalen JX6-IO-Submodule.

Unterstützte Module

JI-PCIE-Exx-Trägerplatinen unterstützen folgende JX6-IO-Submodule:

- JX6-SV1: Zählermodul für inkrementelle und absolute (SSI) Drehgeber
- JX6-IO16CB: Digitale Ein-/Ausgänge 24 V

Kombinationsmöglichkeiten

Auf die JI-PCIE-Exx-Trägerplatine können ein oder zwei JX6-IO-Submodule gesteckt werden. Aufgrund mechanischer Einschränkungen sind jedoch nur bestimmte Kombinationen möglich.

Eine Übersicht der PCI-Express-Erweiterungskarten finden sie hier [PCI-Express-Erweiterungskarten \[► 141\]](#)

Funktionen des JX6-SV1-ES

Die D-Sub-Buchse des I/O-Moduls JX6-SV1 ist die Schnittstelle zu den folgenden I/O-Funktionalitäten:

- 1 Inkrementalgebereingang 5 V differenziell oder
- 1 Inkrementalgebereingang 24 V oder
- 1 Absolutwertgebereingang SSI

Belegung der D-Sub-Buchse JX6-SV1-ES




Abb. 11: D-Sub-Buchse

Pin	Signal Inkrementalgeber 5 V differenziell	Signal Inkrementalgeber 24 V	Signal Absolutwertgeber SSI
1	GND	GND	GND
2	K0+	K0	n. c.
3	K0-	n. c.	n. c.
4	K1+	K1	Data+
5	K1-	n. c.	Data-
6	K2+	K2	n. c.
7	K2-	n. c.	n. c.
8	n. c.	n. c.	Clock-
9	n. c.	n. c.	Clock+
10	DC 5 V (50 mA)	n. c.	n. c.

Tab. 20: Pinbelegung JX6-SV1-ES

Schnittstellen des JX6-IO16CB

Die D-Sub-Buchse des I/O-Moduls JX6-IO16CB ist die Schnittstelle zu digitalen Ein- und Ausgängen.

Belegung der D-Sub-Buchse JX6-IO16CB




Abb. 12: D-Sub-Buchse

Pin	Signal	Beschreibung
1	Ausgang 8	
2	Ausgang 7	
3	DC 24 V	Versorgung für Ausgänge
4	Ausgang 6	
5	Ausgang 5	
6	GND_A	Bezugspotenzial der Ausgänge
7	DC 24 V	Versorgung für Ausgänge
8	Ausgang 4	
9	Ausgang 3	
10	GND_A	Bezugspotenzial der Ausgänge
11	DC 24 V	Versorgung für Ausgänge
12	Ausgang 2	
13	Ausgang 1	
14	Eingang 8	
15	GND_E	Bezugspotenzial der Eingänge
16	Eingang 7	
17	Eingang 6	
18	Eingang 5	
19	DC 24 V	Versorgung für Ausgänge
20	Eingang 4	
21	Eingang 3	
22	Eingang 2	
23	Eingang 1	
24	GND_A	Bezugspotenzial der Ausgänge
25	n. c.	

Tab. 21: Pinbelegung JX6-IO16CB

7 Bedienelemente

Die Steuerung JC-965EXT-E03-2 verfügt über folgende Bedienelemente:

- Betriebsartenwahlschalter S 11
- PWR-Taster zum Ausschalten der Steuerung
- RSQ-Taster zum Booten vom Backup-Flash

7.1 Betriebsartenwahlschalter S11

Die Stellung des Betriebsartenwahlschalters wird in der Boot-Phase der Steuerung eingelesen. Je nach Schalterstellung verhält sich die Steuerung nach der Boot-Phase unterschiedlich. Im laufenden Betrieb hat eine Änderung der Schalterstellung keinen Einfluss auf die Betriebsart.




Abb. 13: Schalterstellungen S11

Betriebsart	Beschreibung
RUN	Die Steuerung startet das Anwendungsprogramm
STOP	Die Steuerung startet nicht das Anwendungsprogramm
LOAD	– Die Steuerung startet nicht das Anwendungsprogramm – Die Steuerung führt die Funktion AutoCopy aus – Nach dem AutoCopy-Vorgang muss die Steuerung neu gestartet werden

Tab. 22: Schalterstellungen und Betriebsart S11

Funktion des Schalters

Die JC-965EXT-E03-2 prüft **nur** beim Einschalten die Stellung des Betriebsartenwahlschalters S11 und geht wie folgt vor:

Stufe	Beschreibung	
1	Die Steuerung wird an der Klemme X101 mit Spannung versorgt.	
2	Der Bootloader der Steuerung prüft den Zustand von Schalter S11.	
	Wenn ...	... dann ...
	... Schalter S11 = <i>RUN</i> oder <i>STOP</i> ,	... startet das Betriebssystem; --> weiter bei Stufe 3
3	... Schalter S11 = <i>LOAD</i> ,	... startet die Steuerung die Funktion AutoCopy
	Die Steuerung prüft die Stellung von Schalter S11.	
	Wenn ...	... dann ...
4	... Schalter S11 = <i>RUN</i> ,	... startet das Anwendungsprogramm.
	... Schalter S11 = <i>STOP</i> ,	... startet kein Anwendungsprogramm.
	Wenn ...	... dann ...
	... die Stellung des Schalters S11 nach dem Einschalten verändert wird,	... hat das keinen Einfluss auf die Funktion der Steuerung.

7.2 PWR-Taster



Abb. 14: PWR-Taster

Element	Funktion	Beschreibung
PWR-Taster	Ausschalter	– PWR = POWER

Funktion des Tasters

- Der PWR-Taster hat nur die Funktion eines Ausschalters.
- Ein kurzes Drücken des PWR-Tasters hat keine Auswirkungen.
- Das Gerät fährt automatisch hoch sobald es an der Buchse X101 mit Spannung versorgt wird und startet je nach Stellung des Betriebsartenwahlschalters einzelne Funktionen (Siehe **Betriebsartenwahlschalter S11** ▶ 39)).
- Wird der Taster länger als **4 s** gedrückt, fährt die Steuerung/das Gerät zwangsweise herunter.
- Alle Variablen, die im Anwendungsprogramm als remanent deklariert sind (%VL, %RL) werden abgespeichert.
- Die LED PWR blinkt grün, sobald das Gerät heruntergefahren ist

HINWEIS! Das Gerät ist dann nicht stromlos!

7.3 RSQ-Taster




Abb. 15: RSQ-Taster

Element	Funktion	Beschreibung
RSQ-Taster	Bootet das System	– RSQ = RESCUE – Bootet das System bei einem beschädigten BIOS-Flash in einen definierten und sicheren Zustand, um eine Fehlerbeseitigung zu ermöglichen.

Funktion des Tasters

Falls das System nicht ordnungsgemäß startet oder sich aufgehängt hat und ein Kaltstart keine Abhilfe bringt, dann können Sie mit dem Backup-Flash booten und das System neu starten.

- Wenn Sie den RSQ-Taster drücken, wird das Gerät veranlasst, beim Booten das BIOS (UEFI) aus dem Backup-Flash zu verwenden.
- Die RSQ-LED blinkt rot, wenn das Backup-Flash für den Boot-Vorgang ausgewählt wurde.
 - ▶ Drücken Sie dazu den RSQ-Taster länger als fünf Sekunden.
 - ⇒ Unabhängig davon, ob das System läuft oder nicht, fährt es neu hoch und verwendet für den Boot-Vorgang das Backup-Flash.
- ✓ Um zum normalen Boot-Flash zurückzukehren, muss ein Kaltstart des Geräts durchgeführt werden.
 - ▶ Drücken Sie dazu den PWR-Taster oder klemmen Sie die Spannungsversorgung ab und wieder an.

HINWEIS



Rescue-Funktion

Die Rescue-Funktion ist nicht zur Nutzung im Rahmen einer Applikation gedacht. Sie dient dazu, das System bei einem beschädigten BIOS-Flash in einen definierten und sicheren Zustand zu booten, um eine Fehlerbeseitigung zu ermöglichen.

8 Identifikation

Dieses Kapitel beschreibt die Identifikation des Geräts JC-965EXT-E03-2:

- Bestimmung der Hardware-Revision
- Auslesen des elektronischen Typenschilds EDS. Im EDS sind zahlreiche fertigungsspezifische Daten remanent abgelegt.
- Bestimmung der Betriebssystemversion des Geräts und der Softwarekomponenten

8.1 Elektronisches Typenschild EDS

Jede JC-965EXT-E03-2 verfügt über ein elektronisches Typenschild EDS. Im EDS sind fertigungsspezifische Daten remanent abgelegt. Die Daten des EDS können über Dateien im Dateisystem der Steuerung oder über Spezialregister gelesen werden.

8.1.1 EDS-Datei eds.ini

Die Daten des EDS können über die Datei **eds.ini** gelesen werden.

Eigenschaften

- Die Datei ist über das Dateisystem der Steuerung erreichbar.
- Bei einer FTP-Verbindung sind als User Adminrechte (User *admin*) oder Systemrechte (User *system*) erforderlich.
- Die EDS-Datei der Steuerung befindet sich im Ordner **System**.
- Die Datei kann nur gelesen werden.
- Wenn Sie die Flash-Disk formatieren, wird die Datei nicht beeinflusst.
-

Aufbau der Datei

Die EDS-Datei ist eine Textdatei, deren Einträge in verschiedenen Sektionen gruppiert sind.

Beispiel

Das ist ein Beispiel für eine EDS-Datei einer JC-965EXT-E03-2:

```
;JC-965EXT-E03-2 Electronic Data Sheet

[IDENTIFICATION]
Version = 2
Code = 2400
Name = JC-965EXT-E03-2
PcbRev = 00
PcbOpt = 00
OSVersionMin = 0.0.0.0
BLVersionMin = 0.0.0.0

[PRODUCTION]
Version = 0
SerNum = 20230325070900
Day = 25
Month = 03
```

```

Year = 2023
TestNum = -1
TestRev = 255.255.255.255

```

```

[FEATURES]
Version = 8
STX = 1
NVRegs = 120000
JCF-SV1 = 16
USB = 2

```

Sektion [IDENTIFICATION]

Aus der Sektion [IDENTIFICATION] kann der grundsätzliche Hardwareaufbau ausgelesen werden.

Name	Beispiel	Funktion
Version	2	Version dieser Sektion
Code	2400	Modul-Code für JC-965EXT-E03-2
Name	JC-965EXT-E03-2	Entspricht dem Aufdruck auf dem Typenschild
PcbRev	00	Platinenrevision
PcbOpt	00	Platinenoption
OSVersionMin	0.0.0.0	Das Gerät verlangt mindestens diese OS-Version
BLVersionMin	0.0.0.0	Das Gerät verlangt mindestens diese Bootloader-Version

Tab. 23: Sektion [IDENTIFICATION]

Sektion [PRODUCTION]

Aus der Sektion [PRODUCTION] können die Seriennummer und das Produktionsdatum ausgelesen werden.

Name	Beispiel	Funktion
Version	0	Version dieser Sektion
SerNum	20230325070900	Entspricht dem Aufdruck auf dem Typenschild
Day	25	Produktionsdatum: Tag
Month	3	Produktionsdatum: Monat
Year	2023	Produktionsdatum: Jahr
TestNum	7	Interne Verwendung
TestRev	255.255.255.255	Interne Verwendung

Tab. 24: Sektion [PRODUCTION]

Sektion [FEATURES]

In der Sektion [FEATURES] können spezielle Eigenschaften der Steuerung ausgelesen werden. Das Betriebssystem der Steuerung wertet nicht eingetragene Eigenschaften als nicht vorhanden.

Name	Beispiel	Funktion
Version	8	Version dieser Sektion
STX	1	Laufzeitumgebung für das Anwendungsprogramm ist vorhanden
NVRegs	120000	Anzahl der remanenten Register
JCF-SV1	16	Anzahl Achsen für simple SV-Funktion
USB	2	Anzahl nutzbarer USB-Ports

Tab. 25: Sektion [FEATURES]

8.1.2 EDS-Register

Die Einträge im Electronic Data Sheet (EDS) können über die EDS-Register ausgelesen werden. Diese Register spiegeln 1:1 den Inhalt der EDS-Datei wider und sind nur lesbar (ro, read only).

Registernummern

Die Basisregisternummer ist steuerungsabhängig. Die Registernummer ergibt sich aus der Addition der Modulregisternummer (MR) zur Basisregisternummer.

Gerät	Basisregisternummer	Registernummern
JC-965EXT-E03-2	100000	100500 ... 100827

Tab. 26: Registernummern des EDS

Registerübersicht

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die EDS-Register einer Steuerung und ihren Zusammenhang zu den Einträgen in der EDS-Datei **/System/eds.ini**. Über diesen Registersatz können Sie sich das EDS der Steuerung anzeigen lassen. Die Daten des EDS können ab MR 600 ausgelesen werden. Davor muss in MR 500 eine 0 eingetragen werden.

Register	Sektion in eds.ini	Name in eds.ini	Beschreibung
MR 500	-	-	Funktionsgruppe 0: CPU
MR 600	IDENTIFICATION	Version	Version dieser Sektion
MR 601		Code	Modulcode
MR 602		Name	Modulname oder Steuerungsname
...			
MR 612			
MR 613		PcbRev	Platinenrevision
MR 614		PcbOpt	Platinenoption
MR 700	PRODUCTION	Version	Version dieser Sektion
MR 701		SerNum	Seriennummer
...			
MR 707		Day	Produktionsdatum: Tag
MR 708			
MR 709			
MR 710			
MR 711			
MR 712		TestRev	Interne Verwendung
MR 800	FEATURES	Version	Version dieser Sektion
MR 805		STX	Laufzeitumgebung für das Anwendungsprogramm
MR 806		NVRegs	Anzahl der remanenten Register
MR 825		USB	Anzahl nutzbarer USB-Ports
MR 829		JCF-SV1	Anzahl Achsen für simple SV-Funktion

Tab. 27: Übersicht EDS-Register

8.2 Versionsregister

Das Betriebssystem stellt einige Register zur Verfügung, über die die Hardwarerevision oder die Betriebssystemversion des Geräts und seiner Komponenten ausgelesen werden können.

Sie benötigen diese Angaben, wenn Sie sich wegen eines technischen Problems an die Hotline der Bucher Automation AG wenden.

8.2.1 Hardwarerevisionen

Das Gerät verfügt über Spezialregister, über deren Inhalt Sie die Hardware identifizieren.

Registerübersicht

Aus folgenden Registern können die Hardwarerevisionen ausgelesen werden:

Register	Beschreibung
200170	Steuerungstyp
100613	Platinenrevision
100614	Platinenoptionen

Tab. 28: Registerübersicht Hardwarerevisionen

8.2.2 Betriebssystemversionen

Das Gerät verfügt über Spezialregister, die als Wert eindeutige Betriebssystemversionen enthalten.

Softwareversionsnummern

Die Softwareversionsnummern des Geräts sind durch 4 Zahlen dargestellt.

1 . 2 . 3 . 4

Ziffern	Bedeutung
1	Major- oder Hauptversionsnummer
2	Minor- oder Nebenversionsnummer
3	Branch- oder Zwischenversionsnummer
4	Build-Versionsnummer

Tab. 29: Format Softwareversionsnummern

Registerübersicht

Aus folgenden Registern können die Betriebssystemversionen ausgelesen werden:

Register	Beschreibung
200169	Version des Betriebssystems (Dezimalwert in IP-Adress Notation z.B. 1.20.0.00)
210001	Version der Ausführungseinheit (JetVM) für das STX-Anwendungsprogramm
59.997.901	MCX-Version

Tab. 30: Registerübersicht

9 Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration der Steuerung. Folgende Parameter sind einstellbar

- IP-Konfiguration
 - IP-Adresse der Steuerung
 - Subnetzmaske
 - IP-Adresse des Default Gateway
 - Statische Route der IP-Adresse
 - Statische Route der Subnetzmaske
 - Statische Route des Gateway
 - IP-Adresse des DNS-Servers
- Name der Steuerung
- Port-Konfiguration
 - IP-Port-Nummer für den Debugger von JetSym
 - IP-Basisport-Nummer für die JetIP-Kommunikation
- Name der AutoCopy-Kommandodatei

Info

Bucher Automation-Ethernet-Systembus

Der Bucher Automation-Ethernet-Systembus (JetIPScan, JetSync, Publish/Subscribe) und somit eine synchrone Übertragung von Datenpaketen wird nur auf der Schnittstelle ETH 1 (X102) unterstützt.

Info

Hinweis zu den Subnetzen

Jede Schnittstelle muss mit ihrer jeweiligen Kombination aus IP-Adresse und Subnetzmaske in einem eigenen Subnetz liegen. Die Steuerung beginnt mit der Konfiguration von Schnittstelle ETH1. Wenn beispielsweise ETH2 im selben Subnetz liegen würde, wird es auf seine Fallback-Werte zurückgesetzt. So ist garantiert, dass zumindest über ETH1 kommuniziert werden kann.

Info

Hinweis zum Default-Gateway

Nur die Adresse eines Default Gateways kann aktiv betrieben werden. Wenn in der Konfigurationsdatei der Steuerung mehrere Default Gateways eingestellt sind, verwendet die Steuerung das erste Default Gateway mit einem Wert ungleich 0.0.0.0, das sie findet. Die Steuerung geht dabei in der Reihenfolge der Schnittstellen vor.

9.1 Standardwerte

Vor der Auslieferung der Steuerung JC-965EXT-E03-2 Produktname sind verschiedene Parameter auf einen Standardwert eingestellt. Diese Parameter kann der Anwender ändern.

Passwörter

Passwort des Benutzers *admin* admin*

Passwort des Benutzers *system* system*

*Die Änderung von Passwörtern erfolgt über die Datei /system/users.ini und benötigt Adminrechte.

Die EtherCAT®-Schnittstelle ETH2/X103 wird vom EtherCAT®-Master konfiguriert und kann vom Anwender nicht geändert werden.

Standardwerte

Parameter	Auslieferungs- zustand	Fallbackwert
ETH 1 / X102: IP-Adresse	192.168.1.1	192.168.10.150
ETH 1 / X102: Subnetzmaske	255.255.255.0	255.255.255.0
ETH 1 / X102: IP-Adresse des Default Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 3 / X104: IP-Adresse	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 3 / X104: Subnetzmaske	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 3 / X104: IP-Adresse des Default Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0
IP-Adresse des DNS-Servers	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 1 / X102: Statische Route IP-Adresse	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 1 / X102: Statische Route Subnetzmaske	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 1 / X102: Statische Route Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 3 / X104: Statische Route IP-Adresse	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 3 / X104: Statische Route Subnetzmaske	0.0.0.0	0.0.0.0
ETH 3 / X104: Statische Route Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0
Name der Steuerung	JC-965EXT	JC-965EXT
Suffixtyp des Namens	0	0
IP-Portnummer für den Debugger (JVM-Debug, XCOM-Protokoll)	52000	52000
IP-Portnummer für JetIP (JetIPBase, PCOM -Protokoll)	50000	50000
Name für AutoCopy-Kommandodatei	/USB1/autocopy.ini	/USB1/autocopy.ini

Tab. 31: Standardwerte

9.2 Konfigurationsdatei config.ini

Eigenschaften

- Auf die Datei kann über das Dateisystem der JC-965EXT-E03-2 zugegriffen werden.
- Bei einer FTP-Verbindung muss der User Admin- oder Systemrechte haben.
- Die Datei befindet sich im Ordner **System**.
- Sie können die Datei nicht löschen, sondern nur überschreiben.
- Wenn Sie die Flash-Disk formatieren, bleibt die Datei unverändert.

Aufbau der Datei

Die Konfigurationsdatei ist eine Textdatei, deren Einträge in verschiedenen Sektionen gruppiert sind. Parameter der IP-Konfiguration, für die kein Eintrag in der Datei vorhanden ist, besetzt die JC-965EXT-E03-2 mit den Standardwerten der Auslieferung.

Beispiel

Das ist ein Beispiel für eine Konfigurationsdatei **config.ini**:

```
;JC-965EXT-E03-2 System Configuration
;Copyright (c) 2009 by Bucher Automation AG

[IP]
;ETH1 X102
Address = 192.168. 50. 1
SubnetMask = 255.255.255. 0
DefGateway = 192.168. 50. 11
DNSServer = 192.168. 1. 44

;ETH3 X104
Address3 = 0.0.0.0
SubnetMask3 = 0.0.0.0
DefGateway3 = 0.0.0.0

[HOSTNAME]
SuffixType = 0
Name = JC-965EXT

[PORTS]
JetIPBase = 50000
JVMDebug = 52000

[FILES]
AutoCopyIni = /USB1/autocopy.ini
```

9.2.1 Konfiguration über die Konfigurationsdatei ändern

Sie können die Konfiguration direkt über die Konfigurationsdatei **config.ini** ändern.
Führen Sie dafür folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie eine FTP(S)-Verbindung zwischen PC und JC-965EXT-E03-2.
 2. Melden Sie sich als User an, der über Admin- oder Systemrechte verfügt.
Standard:
User: admin; Passwort: admin
User: system; Passwort: system
 3. Wechseln Sie in den Ordner */System* der JC-965EXT-E03-2.
 4. Kopieren Sie die Datei **config.ini** auf Ihren PC.
 5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und speichern Sie die Datei.
 6. Kopieren Sie die von Ihnen geänderte Konfigurationsdatei **config.ini** zurück in den Ordner */System* auf der JC-965EXT-E03-2.
 7. Trennen Sie die FTP-Verbindung.
 8. Booten Sie die Steuerung neu.
- ⇒ Die neue Konfiguration ist aktiv.

Alternativ hierzu können Sie die IP-Konfiguration über die Konfigurationsregister (siehe **Konfiguration remanent über Register einstellen ► 53**) ändern.

9.2.2 Sektion [IP]

In der Sektion [IP] sind die benötigten IP-Adressen und die Subnetzmaske angegeben.

Address3

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	192.168.50.1	
Funktion	IP-Adresse	
Gültige Werte	> 1.0.0.0	< 223.255.255.255
Nicht gültige Werte	Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse	
Bei ungültigem Wert	Alle 4 Werte werden auf ihre Default-Werte gesetzt.	

Tab. 32: Address

SubnetMask3

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	255.255.255.0	
Funktion	Legt die Subnetzmaske fest	
Gültige Werte	≥ 128.0.0.0	
Nicht gültige Werte	1 und 0 gemischt	
Bei ungültigem Wert	Alle 4 Werte werden auf ihre Default-Werte gesetzt.	

Tab. 33: SubnetMask

DefGateWay3

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	192.168.50.11	
Funktion	IP-Adresse des Gateways in andere Subnetze; wenn andere Teilnehmer über die Address/SubnetMask nicht erreichbar sind, wird sie auf 0.0.0.0 gesetzt. Nur ein Default Gateway ist einstellbar. Wenn im Konfigurationsspeicher der Steuerung mehrere Default Gateways eingestellt sind, verwendet die Steuerung das erste Default Gateway mit einem Wert ungleich 0.0.0.0, das sie findet. Die Steuerung geht dabei in der Reihenfolge der Schnittstellen vor.	
Gültige Werte	≥ 0.0.0.0	< 223.255.255.255
Nicht gültige Werte	– Netzwerkadresse – Broadcast-Adresse – Wenn andere Teilnehmer über die Address/SubnetMask nicht erreichbar sind – Wert von Address	
Bei ungültigem Wert	Wert wird auf 0.0.0.0 gesetzt.	

Tab. 34: DefGateWay**RouteIP3**

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	0.0.0.0	
Funktion	IP-Adresse der statischen Route	
Gültige Werte	> 1.0.0.0	< 223.255.255.255
Nicht gültige Werte	Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse	
Bei ungültigem Wert	Alle 4 Werte werden auf ihre Fallback-Werte gesetzt.	

Tab. 35: RouteIP**RouteMask3**

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	0.0.0.0	
Funktion	Subnetzmaske der statischen Route	
Gültige Werte	≥ 128.0.0.0	
Nicht gültige Werte	1 und 0 gemischt	
Bei ungültigem Wert	Alle 4 Werte werden auf ihre Fallback-Werte gesetzt.	

Tab. 36: RouteMask

RouteGateway1/3

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	0.0.0.0	
Funktion	IP-Adresse des Gateways in andere Subnetze; der statischen Route	
Gültige Werte	$\geq 0.0.0.0$	$< 223.255.255.255$
Nicht gültige Werte	– Netzwerkadresse – Broadcast-Adresse – Wenn andere Teilnehmer über die Address/SubnetMask nicht erreichbar sind – Wert von Address	
Bei ungültigem Wert	Alle 4 Werte werden auf ihre Fallback-Werte gesetzt.	

Tab. 37: RouteGateway**DNSServer**

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	192.168.1.44	
Funktion	IP-Adresse des Servers für das Domain-Name-System	
Gültige Werte	$\geq 0.0.0.0$	$< 223.255.255.255$
Bei ungültigem Wert	Wert wird auf 0.0.0.0 gesetzt.	

Tab. 38: DNSServer**9.2.3 Sektion [HOSTNAME]**

In der Sektion [HOSTNAME] ist der Name der JC-965EXT-E03-2 eingetragen. Wenn gewollt, generiert die Steuerung automatisch einen individuellen Namen. Hostname wird zurzeit nur bei der Anzeige von **JetIPScan** verwendet.

SuffixType

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	0	
Funktion	Typ des automatisch generierten Anhangs an den Namen der Steuerung	
Gültige Werte	0	Kein Anhang
	1	Niederwertiges Byte der IP-Adresse in Dezimaldarstellung
	2	Niederwertiges Byte der IP-Adresse in Hexadezimaldarstellung
Bei ungültigem Wert	0	

Tab. 39: SuffixType

Name

Eigenschaft	Beschreibung	
Im Beispiel	JC-965EXT-E03-2	
Funktion	Legt den Namen der Steuerung fest	
Gültige Werte	Erstes Zeichen	'A' ... 'Z', 'a' ... 'z'
	Nächste Zeichen	'A' ... 'Z', 'a' ... 'z', '0' ... '9', '-'
Bei ungültigem Wert	JC-965EXT-E03-2	

Tab. 40: Name

9.2.4 Sektion [PORTS]

In der Sektion [PORTS] sind die IP-Port-Nummern der Daten- und Debug-Server eingetragen. Die IP-Port-Nummern müssen mit den z. B. in JetSym eingestellten Port-Nummern übereinstimmen.

JetIPBase**(PCOM)**

Eigenschaft	Beschreibung
Im Beispiel	50000
Funktion	IP-Port für das Betriebssystemupdate und die Kommunikation zwischen den Geräten
Gültige Werte	1024 ... 65535
Bei ungültigem Wert	50000

Tab. 41: JetIPBase

JVMDebug**(XCOM)**

Eigenschaft	Beschreibung
Im Beispiel	52000
Funktion	IP-Port für Debugger/Setup in JetSym
Gültige Werte	1024 ... 65535
Bei ungültigem Wert	52000

Tab. 42: JVMDebug

9.2.5 Sektion [FILES]

In der Sektion [FILES] ist der Name samt Pfad der Kommandodatei für die Funktion AutoCopy eingetragen.

AutoCopyIni

Eigenschaft	Beschreibung
Im Beispiel	/USB1/autocopy.ini
Funktion	Kommandodatei für die Funktion AutoCopy
Gültige Werte	Gültiger Pfad- und Dateiname
Bei ungültigem Wert	/USB1/autocopy.ini

Tab. 43: AutoCopyIni

9.3 Konfiguration remanent über Register einstellen

Die IP-Schnittstelle ETH 1 bis ETH 3 werden während der Boot-Phase über die Einstellungen im Konfigurationsspeicher initialisiert.

Folgende Einstellungen können Sie über Register ändern. Die Werte sind dann remanent gespeichert:

- IP-Adresse der Steuerung
- Subnetzmaske
- IP-Adresse des Default Gateway
- Statische Route IP-Adresse
- Statische Route Subnetzmaske
- Statische Route Gateway
- IP-Adresse des DNS-Servers
- Hostname und Suffixtyp
- Port-Nummern für JetIP und den JetSym-Debugger
- Name für AutoCopy-Kommandodatei

Registerübersicht

Register(-bereich)	Beschreibung
101200	ETH 1: IP-Adresse
101201	ETH 1: Subnetzmaske
101202	ETH 1: IP-Adresse des Default Gateway
101203	IP-Adresse des DNS-Servers
101213	ETH 3: IP-Adresse
101214	ETH 3: Subnetzmaske
101215	ETH 3: IP-Adresse des Default Gateway
101216	ETH 1: Statische Route IP-Adresse
101217	ETH 1: Statische Route Subnetzmaske
101218	ETH 1: Statische Route Gateway
101222	ETH 3: Statische Route IP-Adresse
101223	ETH 3: Statische Route Subnetzmaske
101224	ETH 3: Statische Route Gateway
101232	Hostname Suffixtyp
101233 ... 101251	Hostname
101264	Port-Nummer für JetIP
101265	Port-Nummer für JetSym-Debugger
101280 ... 101298	Name für AutoCopy-Kommandodatei
101299	Einstellungen speichern (0x77566152)

Tab. 44: Registerübersicht der Konfiguration

i Info**Hinweis zur Konfiguration über Register**

Beim Beschreiben des Registers 101299 mit dem Wert 0x77566152 wird die Konfigurationsdatei (/System/config.ini) überschrieben. Dabei wird von der Steuerung eine Standardformatierung verwendet, die z.B. Kommentare oder Einrückungen in der bestehenden Datei nicht berücksichtigt.

Beispiel zur Einstellung von ETH1

Zur remanenten Einstellung der IP-Adressen, Subnetzmaske und des Default Gateways der Ethernet-Schnittstelle ETH 1 gehen Sie wie folgt vor:

1. Beschreiben Sie Register 101200 mit der gewünschten IP-Adresse der Schnittstelle ETH 1.
 2. Beschreiben Sie Register 101201 mit der gewünschten Subnetzmaske.
 3. Beschreiben Sie Register 101202 mit der gewünschten IP-Adresse des Default Gateways.
 4. Damit die Steuerung die Werte übernimmt, ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Dazu beschreiben Sie das Register 101299 mit dem Wert 2002149714 (0x77566152).
 5. Booten Sie die Steuerung.
- ⇒ Die Einstellung ist beendet. Die Kommunikation ist wieder möglich.

9.4 IP-Adresse über USB-Stick automatisch einstellen

Um die IP-Konfiguration der Steuerung automatisch von einem USB-Stick einzustellen, können Sie die Funktion **Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten (AutoCopy)** [► 113] benutzen. Dazu werden die Register aus dem Kapitel IP-Adresse remanent über Register einstellen verwendet.

Voraussetzungen

Ihnen ist die Funktion AutoCopy bekannt. Siehe dazu **Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten (AutoCopy)** [► 113]

AutoCopy-Kommandodatei

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Kommandodatei der Funktion AutoCopy:

```
[OPTIONS]
CommandCount = 1
LogFile = /USB1/autocopy.log
LogAppend = 0

[COMMAND_1]
Command = FileCopy
Source = /USB1/config.ini
Destination = /System/config.ini
```

9.5 IP-Adresse zur Laufzeit einstellen

Die IP-Schnittstelle wird während der Boot-Phase über die Einstellungen im Konfigurationsspeicher initialisiert. Die folgenden Einstellungen können Sie über Register ändern. Die Werte sind dann nicht-remanent gespeichert:

- IP-Adresse der Steuerung
- Subnetzmaske
- IP-Adresse des Default Gateway

Info

Wichtiger Hinweis

Die Einstellungen zur Laufzeit verändern nicht die Parameter in der Konfigurationsdatei. Wenn Sie die Steuerung ausschalten, sind die Einstellungen wieder verloren.

Registerübersicht

Register	Beschreibung
104531	ETH 1 / X102: IP-Adresse
104532	ETH 1 / X102: Subnetzmaske
104533	ETH 1 / X102: IP-Adresse des Default Gateway
104542	ETH 3 / X104: IP-Adresse
104543	ETH 3 / X104: Subnetzmaske
104545	ETH 3 / X104: IP-Adresse des Default Gateway

Beispiel

Zur Änderung der IP-Adressen und der Subnetzmaske der Ethernet-Schnittstelle ETH 1 gehen Sie wie folgt vor:

- ✓ Über die IP-Schnittstelle ist keine Kommunikation während der Einstellung aktiv. Sonst führt das zu einem Datenverlust.
 - ✓ Die Gültigkeit der geschriebenen Werte ist sichergestellt, z. B. durch darauf eingehende Programmierung im Anwendungsprogramm.
Wenn Sie die Parameter zur Laufzeit einstellen, findet keine Prüfung statt.
1. Beschreiben Sie 104533 mit dem Wert 0.0.0.0.
 2. Beschreiben Sie 104532 mit dem Wert 0.0.0.0.
 3. Beschreiben Sie 104531 mit der gewünschten IP-Adresse.
 4. Beschreiben Sie 104532 mit der gewünschten Subnetzmaske.
 5. Beschreiben Sie 104533 mit der gewünschten IP-Adresse des Default Gateways.
- ⇒ Die Einstellung ist beendet. Die Kommunikation ist wieder möglich.

Route zur Laufzeit

Mittels eines weiteren Registerblocks können zur Laufzeit weitere Einträge in die Routing-Tabelle gemacht oder eingetragene Routen wieder gelöscht werden.

Nach dem Einschalten der Steuerung sind 5 Einträge je Schnittstelle frei.

Registernummer	Funktion
104550	Status 0 = kein Fehler -1 = Routing-Tabelle voll -2 = Eintrag nicht gefunden -3 = Schnittstelle nicht aktiv -4 = TCP/IP-Stack nicht initialisiert
104551	Kommando 1 = Route hinzufügen 2 = Route löschen
104552	Schnittstellen-Nummer 1 = ETH1 (X102) 3 = ETH3 (X104)
104553	IP-Adresse
104554	Subnetzmaske
104555	Gateway

Gehen Sie zum Einstellen einer Route wie folgt vor:

1. Beschreiben Sie das Register 104552 mit der Schnittstellen-Nummer.
 2. Beschreiben Sie das Register 104553 mit der gewünschten IP-Adresse.
 3. Beschreiben Sie das Register 104554 mit der gewünschten Subnetzmaske.
 4. Beschreiben Sie das Register 104555 mit der gewünschten IP-Adresse des Gateways.
 5. Beschreiben Sie das Register 104551 mit dem Kommando.
- ⇒ Wenn das Register 104550 den Wert 0 enthält, konnte das Kommando erfolgreich ausgeführt werden und die Route-Einstellung ist aktiv.

9.6 IP-Adresse mit dem Kommandozeilen-Tool "JetIPScan" ändern

Einleitung

Das Programm JetIPScan ändert die IP-Adresse, Subnetzmaske und die IP-Adresse des Default Gateway der Schnittstelle ETH1 (X102) der JC-965EXT-E03-2.

Info

Download des Programms JetIPScan

Sie finden das Programm JetIPScan zum Download unter www.bucherautomati-on.com.

Inhalt der ZIP-Datei


Die Zip-Datei **jetipscan_1-11-00.zip** enthält die folgenden Dateien:

- Das Programm JetIPScan_V_1-11-00.exe
- Die Hilfe jetipscan_01_help_en.png
- Eine Batch-Datei read_IP_via_JETIPSCAN.bat, um die IP-Adresse zu ermitteln
- Eine Batch-Datei write_IP_via_JETIPSCAN_10_150.bat, um bei der Steuerung die IP-Adresse 192.168.10.150 einzustellen

Die Batch-Dateien starten das Programm JetIPScan.

Entpackt werden die Dateien in den Ordner **jetipscan_1-11-00**.

Befehlsoptionen der Software JetIPScan



```

Administrator: Eingabeaufforderung - M:\Schnittstellen\JetIPScan\JetIPScan_1_08_01\JetIPScanV1...
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

O:\M:\Schnittstellen\JetIPScan\JetIPScan_1_08_01\JetIPScanV1.08_01.exe /?
JetIPScan Version 1.08
Illegal parameter!!!
Please type option

-I and the value in terms of seconds (Default value is 5 seconds) to change the
Timeout value.

-R to read the values from each controllers. Additionally you can type

-F and file name to save the response to a file.

-I and the value in terms of seconds (Default value is 5 seconds) to cha
nge the Timeout value

-W to set IP-address, Mask or Gateway values and after that type

-I to set the IP address or
-M to set the Mask or
-G to set the Gateway

-F and file name to save the response to a file.

-I and the value in terms of seconds (Default value is 5 seconds) to cha
nge the Timeout value
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . _
  
```


Abb. 16: JetIPScan - Befehlsoptionen

IP-Adresse ändern

- ✓ Eine Ethernet-Verbindung zwischen PC und der JC-965EXT-E03-2 besteht.
- 1. Starten Sie dann das Programm JetIPScan auf Ihrem PC z. B. über die Batch-Datei **write_IP_via_JE-TIPSCAN_10_150.bat**.
- 2. Schreiben Sie sich eine Batch-Datei. Der Inhalt der Batch-Datei ist **JetIPScan_V_1-11-00.exe -W -I 192.168.10.150**.
- 3. Führen Sie die Batch-Datei aus.

⇒ JetIPScan startet und zeigt alle IP-Adressen an, die auf Ihrem PC aktuell aktiv sind.

4. Wählen Sie das Interface (IP-Adresse) aus, an dem das Gerät angeschlossen ist, dessen IP-Adresse Sie ändern wollen.



```
C:\JetIPScan\JetIPScanV1.08_01.exe
JetIPScan Version 1.08
Host name is GR-43580.
Interface 1: 169.254.222.61
Type the number of the address to choose the interface: 1
```

⇒ JetIPScan zeigt alle gefundenen Geräte an.

5. Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, dessen IP-Adresse Sie ändern wollen.

⇒ JetIPScan ändert die IP-Adresse der JC-965EXT-E03-2 auf den Wert 192.168.10.150.

Subnetzmaske ändern

1. Schreiben Sie sich eine Batch-Datei. Der Inhalt der Batch-Datei ist z. B. **JetIPScan_V_1-11-00.exe -W -M 250.255.248.0**.
2. Führen Sie die Batch-Datei aus.
3. JetIPScan startet und zeigt alle Interfaces an, die auf Ihrem PC aktuell aktiv sind.
4. Alle weiteren Schritte sind identisch mit der Anweisung **IP-Adresse ändern**.

Default Gateway ändern

1. Schreiben Sie sich eine Batch-Datei. Der Inhalt der Batch-Datei ist z. B. **JetIPScan_V_1-11-00.exe -W -G 192.168.4.1**.
2. Führen Sie die Batch-Datei aus.

⇒ JetIPScan startet und zeigt alle Interfaces an, die auf Ihrem PC aktuell aktiv sind.
3. Alle weiteren Schritte sind identisch der Anweisung **IP-Adresse ändern**.

10 Betriebssystem

Die Betriebssysteme unserer Produkte werden laufend weiterentwickelt. Dabei kommen neue Funktionen hinzu, bestehende Funktionen werden erweitert und verbessert. Sie finden die aktuellen Betriebssystemdateien auf unserer Homepage auf der jeweiligen Produktseite.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Homepage.

10.1 Betriebssystemupdate der Steuerung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie ein Betriebssystemupdate bei der Steuerung JC-965EXT-E03-2 durchführen.

Sie haben hierbei mehrere Möglichkeiten, die Betriebssystemdatei auf die Steuerung zu übertragen:

- Mit dem Programmiertool JetSym
- Über eine FTP-Verbindung
- Von einem USB-Stick
- Aus dem Anwendungsprogramm

10.1.1 Betriebssystemupdate mit dem Programmiertool

Mit Hilfe des Programmiertools JetSym ist es auf komfortable Weise möglich, eine Betriebssystemdatei auf die Steuerung JC-965EXT-E03-2 zu übertragen.

Update durchführen

- ✓ Der Betriebsartenwahlschalter der Steuerung steht vor dem Einschalten der Steuerung in der Stellung **RUN** oder **STOP**.
 - ✓ Eine Betriebssystemdatei für die Steuerung JC-965EXT-E03-2 ist vorhanden.
 - ✓ Eine UDP/IP- und eine TCP/IP-Verbindung vom Programmiertool zur Steuerung JC-965EXT-E03-2 sind möglich.
 - ✓ Die Nummer des IP-Ports ist im Konfigurationsspeicher als IP-Basisport-Nummer für die JetIP-Kommunikation eingestellt.
 - ✓ Das Betriebssystem läuft.
 - ✓ Die Steuerung ist und bleibt während des Updates eingeschaltet.
1. Wählen Sie in JetSym im Menü **Build** den Punkt **OS aktualisieren...** aus.
 - ⇒ Ein Dateiauswahlfenster öffnet sich.
 2. Wählen Sie die gewünschte Betriebssystemdatei aus.
 - ⇒ JetSym öffnet ein Bestätigungsfenster.
 3. Starten Sie die Übertragung der Betriebssystemdatei durch Klicken auf die Schaltfläche **Ja**.
 4. Warten Sie, bis das Update beendet ist.
 5. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter auf **STOP** oder **RUN**.
 6. Um das eingespielte Betriebssystem zu starten, booten Sie die Steuerung neu.

10.1.2 Betriebssystemupdate über FTP

Mit Hilfe eines FTP-Clients ist es möglich, eine Betriebssystemdatei an die Steuerung JC-965EXT-E03-2 zu übertragen.

Update durchführen

- ✓ Der Betriebsartenwahlschalter der Steuerung steht vor dem Einschalten der Steuerung auf der Stellung **RUN** oder **STOP**.
 - ✓ Eine Betriebssystemdatei für die Steuerung JC-965EXT-E03-2 ist vorhanden.
 - ✓ Eine FTP-Verbindung zur Steuerung ist möglich.
 - ✓ Die Login-Parameter für einen User mit Admin- oder Systemrechten sind vorhanden.
 - ✓ Das Betriebssystem läuft.
 - ✓ Die Steuerung ist und bleibt eingeschaltet.
1. Öffnen Sie eine FTP-Verbindung zur JC-965EXT-E03-2.
 2. Loggen Sie sich mit Admin- oder Systemrechten ein.
 3. Wechseln Sie in das Verzeichnis */System/OS*.
 4. Übertragen Sie die Betriebssystemdatei.
 5. Warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist.
 6. Schließen Sie die FTP-Verbindung.
 7. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter auf **STOP** oder **RUN**.
 8. Um das eingespielte Betriebssystem zu starten, booten Sie die Steuerung neu.

10.1.3 Betriebssystemupdate von einem USB-Stick

Ein automatisches Betriebssystemupdate der Steuerung von einem USB-Stick lässt sich über die AutoCopy-Funktion ausführen.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

10.1.4 Betriebssystemupdate aus dem Anwendungsprogramm

Die Dateifunktionen im STX-Sprachumfang machen es möglich, ein Betriebssystemupdate der JC-965EXT-E03-2 aus einer Betriebssystemdatei programmgesteuert durchzuführen.

Update durchführen

- ✓ Eine Betriebssystemdatei befindet sich im Dateisystem der JC-965EXT-E03-2.
 - ✓ Das Betriebssystem und das Anwendungsprogramm laufen.
 - ✓ Die Steuerung ist und bleibt eingeschaltet.
1. Kopieren Sie die Betriebssystemdatei in eine Datei mit beliebigem Namen und der Dateierweiterung *.os im Verzeichnis /System/OS.
 2. Um das eingespielte Betriebssystem zu starten, z. B. durch Beschreiben des Systemkommandoregisters, booten Sie die Steuerung neu.

STX-Programm

```

Var
    SourceName:      String;
    DestinationName: String;
    UpdateIt:        Bool;
End_Var;

//*****
// Name: OSupdate
// 1. Tracing in JetSym einschalten
// 2. Name der Quelldatei in 'SourceName' festlegen
// 3. Merker 'UpdateIt' setzen
//*****

Task OSupdate Autorun
    Var
        ResCopy: Int;
    End_Var;

    DestinationName := '/System/OS/OperatingSystem.os';
    Loop
        UpdateIt := False;
        When UpdateIt Continue;
        ResCopy := FileCopy(SourceName,
                           DestinationName);
        Trace('Result : ' + IntToStr(ResCopy) + '$n');
    End_Loop;
End_Task;

```

11 Dateisystem

Das Dateisystem ermöglicht den Zugriff auf die Dateien der internen Flash-Disk und eines USB-Sticks. Nicht alle Dateien sind lesbar, schreibbar oder löscher. Dieses Verhalten ist normal. Einige dieser Dateien sind virtuelle Dateien, z. B. Firmware Images, oder geschützte Dateien, z. B. EDS-Dateien.

HINWEIS



Funktionsstörungen durch fehlende oder beschädigte Systemdateien

Unvorsichtiges Arbeiten mit Systemdateien kann zu Funktionsstörungen am Gerät führen.

- Löschen oder verschieben Sie keine Systemdateien.

Aufteilung

Das Dateisystem unterscheidet zwischen folgenden Dateien:

- Vom Betriebssystem verwendete Systemverzeichnisse/-dateien
- Vom Anwender verwendete Dateien

Systemverzeichnisse

Systemverzeichnisse sind nicht löscher. Sie sind auch nach dem Formatieren noch vorhanden.

Verzeichnis	Beschreibung
/System	– Systemkonfiguration – Systeminformationen
/USB1 /USB2	– Root-Verzeichnisse der USB-Sticks

Tab. 45: Systemverzeichnisse

Daten formatieren und überprüfen

Die JC-965EXT-E03-2 kann nur die Flash-Disk formatieren. Den USB-Stick zu formatieren oder zu überprüfen ist nicht möglich.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

11.1 Eigenschaften

Für die interne Flash-Disk und den USB-Stick gelten folgende Eigenschaften:

- Maximal 8 Dateien gleichzeitig öffnen.
- Verzeichnisnamen durch einen Schrägstrich "/" und nicht durch einen umgekehrten Schrägstrich "\" trennen.
- Wenn die Steuerung eine Datei erstellt, erhält die Datei Datum und Uhrzeit der Steuerung.
- Datum, Uhrzeit und Dateigröße sind nicht bei allen Systemdateien verfügbar.

11.1.1 Eigenschaften der Flash-Disk

Größe

Dem Anwender steht folgende Größe zur freien Verfügung:

- 64 MB

Eigenschaften

Die interne Flash-Disk hat folgende weitere Eigenschaften:

- 7 Verzeichnisebenen und 1 Dateiebene sind zulässig.
- Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden.
- Verzeichnis- und Dateinamen mit jeweils maximal 63 Zeichen Länge sind möglich.
- Für Verzeichnis- und Dateinamen sind alle Zeichen außer "/" und "." erlaubt.
- Benutzer-/Zugriffsverwaltung mit maximal 31 Schlössern für maximal 33 Benutzer.

11.1.2 Eigenschaften des USB-Sticks

Größe

Die Größe ist abhängig von dem verwendeten USB-Stick. Getestete Größe:

- 2 ... 64 GB

Eigenschaften

Der USB-Stick hat folgende weitere Eigenschaften:

- Der USB-Stick muss FAT 12, FAT 16 oder FAT 32 kompatibel sein.
- Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.
- Verzeichnis- und Dateinamen mit jeweils maximal 63 Zeichen sind möglich.
- In Verzeichnis- und Dateinamen sind nicht erlaubt: "/", "\", ":", "*", "?", "!", "<", ">" und "|".
- Die Anzahl der Verzeichnisebenen ist abhängig von der Formatierung.
- Es gibt keine Benutzer-/Zugriffsverwaltung.

12 Programmierung

Die Programmierung der JC-965EXT-E03-2 erfolgt mit dem Programmierwerkzeug JetSym.

12.1 Abkürzungen, Modulregistereigenschaften und Formatierung

Abkürzungen

In der folgenden Tabelle sind die in diesem Dokument benutzten Abkürzungen aufgelistet:

Abkürzung	Bedeutung
R 100	Register 100
MR 150	Modulregister 150

Tab. 46: Abkürzungen

Modulregistereigenschaften

Jedes Modulregister ist durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet. Die meisten Eigenschaften sind bei vielen Modulregistern identisch. In der Beschreibung sind die Modulregistereigenschaften nur dann aufgeführt, wenn eine Eigenschaft von den folgenden Standardeigenschaften abweicht.

Eigenschaft	Standard
Zugriff	Lesen/schreiben
Wert nach einem Reset	0 oder undefiniert (z. B. die Versionsnummer)
Wird wirksam	Sofort
Schreibzugriff	Immer
Datentyp	Integer

Tab. 47: Modulregistereigenschaften

Zahlenformate

In der folgenden Tabelle sind die in diesem Dokument benutzten Zahlenformate aufgelistet:

Darstellung	Zahlenformat
100	Dezimal
0x100	Hexadezimal
0b100	Binär

Tab. 48: Zahlenformate

JetSym-Beispielprogramme

In der folgenden Tabelle ist die in diesem Dokument benutzte Darstellung für Beispielprogramme aufgelistet:

Darstellung	Zahlenformat
<code>Var, When, Task</code>	Schlüsselwort
<code>BitClear();</code>	Befehle
<code>100 0x100 0b100</code>	Konstante Zahlenwerte
<code>// dies ist ein Kommentar</code>	Kommentar
<code>// ...</code>	Weitere Programmbearbeitung

Tab. 49: JetSym-Beispielprogramme

12.2 Übersicht der Speichermöglichkeiten

Die Steuerung JC-965EXT-E03-2 enthält verschiedene Arten von Programm- und Datenspeicher. Der Speicher befindet sich direkt auf der CPU oder auf separaten Speicher- oder I/O-Modulen.

Es gibt flüchtigen und nichtflüchtigen Speicher:

- Flüchtiger Speicher verliert beim Ausschalten seinen Inhalt.
- Nichtflüchtiger Speicher behält auch ohne Stromversorgung seinen Inhalt.

12.2.1 Speicher des Betriebssystems

Das Betriebssystem liegt im nichtflüchtigen Flash-Speicher der CPU. Es wird nach dem Einschalten des Geräts direkt gestartet.

Eigenschaften

- Interner Flash-Speicher für das Betriebssystem
- Interner flüchtiger RAM-Speicher für die Daten des Betriebssystems

Zugriff

- Auf den Speicherbereich des Betriebssystems kann der Anwender nicht direkt zugreifen.
- Das Betriebssystem kann über ein Update geändert werden.

12.2.2 Speicher des Dateisystems

Im Speicher des Dateisystems werden Daten- und Programmdateien abgelegt.

Eigenschaften

- Nichtflüchtig
- Langsamer Zugriff: Millisekunden bis Sekunden
- Begrenzte Anzahl von Schreib- / Löschzyklen: Ca. 1 Million
- Größe der internen Flash-Disk: 64 MB
- Größe des USB-Sticks: 2 GB ... 64 GB

Zugriff

- Durch das Betriebssystem
- Durch JetSym
- Über eine FTP-Verbindung
- Durch den E-Mail-Client
- Über einen Browser (über den HTTP-Server)
- Über Dateibefehle aus dem Anwendungsprogramm und durch die AutoCopy-Funktion

12.2.3 Speicher des Anwendungsprogramms

Das Anwendungsprogramm wird standardmäßig von JetSym an die Steuerung übertragen und dort gespeichert.

Eigenschaften

- Ablage als Datei im Dateisystem
- Standardverzeichnis */app*
- In anderen Verzeichnissen (auch USB-Stick) möglich


Zugriff

- Durch das Betriebssystem
- Durch JetSym
- Über eine FTP-Verbindung
- Über Dateibefehle aus dem Anwendungsprogramm und durch die AutoCopy-Funktion

STX-Speichernutzung

Nach dem Programmstart kann über JetSym die Speichernutzung des Anwendungsprogramms ermittelt werden.

Zur Anzeige gehen Sie dazu auf den Reiter **Hardware** und klicken Sie auf **CPU**. Auf der rechten Seite sehen Sie die folgende STX-Speichernutzung abgebildet.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** und es wird die aktuelle STX-Speichernutzung angezeigt.

12.2.4 Speicher für flüchtige Variablen des Anwendungsprogramms

In flüchtigen Variablen werden Daten abgelegt, die nach dem Ausschalten der JC-965EXT-E03-2 nicht erhalten bleiben müssen.

Eigenschaften

- Globale Variablen, die nicht fest Adressen zugeordnet sind (nicht %VL oder %RL)
- Lokale Variablen
- Variablen sind kompakt, entsprechend der Größe ihres Typs, abgelegt
- Variablen sind beim Anlegen mit dem Wert 0 initialisiert

Zugriff

- Durch JetSym
- Aus dem Anwendungsprogramm

JetSymSTX-Programm

In dem folgenden Programm wird eine globale flüchtige Variable alle 2 Sekunden um 1 inkrementiert.

```

Var
    Count: Int; //flüchtig, da nicht lokalisiert
End_Var;

Task Inkrement Autorun
    Loop
        Inc (Count);
        Delay (T#2s);
    End_Loop;
End_Task;

```

Anzeige im Setup

Das Setup-Fenster von JetSym zeigt den Inhalt der Variablen an:

	Name	Nummer	Inhalt	Typ
1	Count		39	
2				
3				
4				

Nummer	Beschreibung	Funktion
1	Aktueller Inhalt der Variablen	Der Inhalt der Variablen wird alle 2 s um 1 inkrementiert

12.2.5 Speicher für nichtflüchtige Register des Anwendungsprogramms

In nichtflüchtigen Registern werden Daten abgelegt, die nach dem Ausschalten der JC-965EXT-E03-2 erhalten bleiben müssen.

Eigenschaften

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%VL)
(siehe auch *Lokalisierung von Variablen* in der JetSym-Hilfe)

- Registervariablen belegen immer 4 Byte
- Registervariablen werden vom Betriebssystem nicht initialisiert
- Anzahl Registervariablen: 120.000
- Registernummern: 1000000 ... 1119999 (identisch mit %RL-Bereich)

Zugriff

- Durch JetSym
- Durch den E-Mail-Client
- Über einen Browser (über den HTTP-Server)
- Von Anzeige- und Bediengeräten
- Aus dem Anwendungsprogramm
- Von anderen JC-Steuerungen über NET_COPY-Befehle

JetSym-STX-Programm

In dem folgenden Programm wird eine Registervariable bei jedem Start des Anwendungsprogramms um 1 erhöht.

```

Var
    ProgramStartCounter: Int At %VL 1000000; //nichtflüchtig, da als %VL im
    Bereich 1.000.000ff lokalisiert
End_Var;

Task Work Autorun
    ProgramStartCounter := ProgramStartCounter + 1;
    Loop
        // ...
    End_Loop;
End_Task;

```

Anzeige im Setup

Das Setup-Fenster von JetSym zeigt den Inhalt der Registervariablen an.

	Name	Nummer	Inhalt	Typ
1	ProgramStartCounter	1000000	10 1	
2				
3				

Nummer	Element	Beschreibung
1	Aktueller Inhalt der Registervariablen	Der Inhalt der Registervariablen wird bei jedem Programmstart um 1 erhöht.

12.2.6 Spezialregister

Über Spezialregister können Funktionen im Betriebssystem gesteuert und Statusinformationen abgerufen werden.

Eigenschaften

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%VL)
- Spezialregister werden beim Start des Betriebssystems mit Standardwerten vorbesetzt
- Registernummern: 100000 ... 999999

Zugriff

- Durch JetSym
- Durch den E-Mail-Client
- Über einen Browser (über den HTTP-Server)
- Von Anzeige- und Bediengeräten
- Aus dem Anwendungsprogramm
- Von anderen JC-Steuerungen über NET_COPY-Befehle

12.2.7 Register auf I/O-Modulen

Diese Register befinden sich auf I/O-Modulen, die über einen Systembus angeschlossen sind.

Eigenschaften

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%VL)
- Typ abhängig vom Modul
- Registernummern von lokalen JX6-I/O-Modulen:
20SJ0000 ... 20SJ19999 (S = Steckplatz 1..2 JI-PCIE-Exx; J = Submodulsteckplatz JX6-I/O 1..2 auf JI-PCIE-EXX)
- Registernummern von JX3-IO-Modulen an einem JX3-BN-ETH: 1nnn020000 ... 1nnn179999 (nnn = GNN)
- Registernummern von JX3-IO-Modulen an einem JX3-BN-EC: 12nn020000 ... 12nn339999 (nn = ENN)

Zugriff

- Durch JetSym
- Durch den E-Mail-Client
- Über einen Browser (über den HTTP-Server)
- Von Anzeige- und Bediengeräten
- Aus dem Anwendungsprogramm
- Von anderen JC-Steuerungen über NET_COPY-Befehle

12.2.8 Merker

Merker belegen ein Bit im Speicher und können den Wert TRUE oder FALSE annehmen.

Eigenschaften Anwendungsmerker

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)

- Nichtflüchtig
- Anzahl: 256
- Merkernummern: 0 ... 255

Eigenschaften überlagerter Anwendungsmerker

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)
- Nichtflüchtig
- Überlagert mit den Registern 1000000 ... 1000055
- Anzahl: 1.792
- Merkernummern: 256 ... 2047

Eigenschaften Spezialmerker

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)
- Spezialmerker werden beim Start des Betriebssystems mit Standardwerten vorbesetzt
- Anzahl: 256
- Merkernummern: 2048 ... 2303

Zugriff

- Durch JetSym
- Durch den E-Mail-Client
- Über einen Browser (über den HTTP-Server)
- Von Anzeige- und Bediengeräten
- Aus dem Anwendungsprogramm

12.2.9 Digitale Ein- und Ausgänge

Ein- und Ausgänge sind 1-Bit-Variablen, die den Wert TRUE oder FALSE annehmen können. Ein- und Ausgänge werden in unmittelbaren Schreib-/Lesezyklen angesprochen.

Virtuelle digitale Ein-/Ausgänge

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%IX, %QX)
- Verwendung beim RemoteScan über Modbus/TCP
- Anzahl: 16.000
- I/O-Nummern: 20001 ... 36000

Lokale digitale Ein-/Ausgänge

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%IX, %QX)
- Befinden sich auf lokalen IO-Modulen JX6-IO16CB, die auf JI-PCIe-Exx stecken, die wiederum in den beiden PCI Express-Steckplätzen installiert werden können
- Anzahl: max. 32 St., verteilt auf max. 2x JX6-IO16CB
- I/O-Nummern: 20SJ001zz (Siehe [Steckplatznummerierung lokaler JX6-IO-Module](#) [► 72])

Dezentrale Ein-/Ausgänge über den Ethernet-Systembus

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%IX, %QX)
- Befinden sich auf JX3-IO-Modulen, die über JX3-BN-ETH angeschlossen sind
- I/O-Nummern von fernen Teilnehmern an einem JX3-BN-ETH: 1nnn010201 ... 1nnn011716 (nnn = GNN)

Dezentrale Ein-/Ausgänge über EtherCAT®

- Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%IX, %QX)
- Befinden sich auf JX3-IO-Modulen, die über JX3-BN-EC angeschlossen sind
- I/O-Nummern von dezentralen Teilnehmern am JX3-BN-EC: 12nn000201 ... 12nn003316 (nn = ENN)

Zugriff

- Durch JetSym
- Durch den E-Mail-Client
- Über einen Browser (über den HTTP-Server)
- Von Anzeige- und Bediengeräten
- Aus dem Anwendungsprogramm

12.3 Anwendungsprogramm speichern und laden

Beim Download des Anwendungsprogramms von JetSym auf das Gerät wird dieses Programm als Datei standardmäßig auf der internen Flash-Disk abgespeichert.

Wollen Sie, dass das Gerät das Anwendungsprogramm auf einen USB-Stick speichert, müssen Sie den Ablageort konfigurieren.

Beim Neustart des Anwendungsprogramms über JetSym oder nach dem Booten des Geräts wird das Anwendungsprogramm über das Dateisystem geladen und ausgeführt. Der Anwender legt fest, welches Programm ausgeführt werden soll.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

12.4 Register- und I/O-Adressierung

Die Steuerungen und Module der Bucher Automation AG verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die über Register für den Anwender erreichbar sind. Jedes Register und jeder Ein- oder Ausgang ist durch eine eindeutige Nummer gekennzeichnet.

I/O-Erweiterungsmodule können wie folgt angebunden werden:

- JX6-IO-Module über den lokalen PCIe-Bus mittels JI-PCIE-Exx-Erweiterungskarten
- JX3-IO-Module über den
 - Ethernetsystembus mittels JX3-BN-ETH-Busköpfen oder
 - über EtherCAT® mit JX3-BN-EC-Busköpfen

Zweck von Registernummern

Registernummern finden in den folgenden Fällen Anwendung:

- Lesen/Schreiben eines Modulregisters im JetSym-Setup.
- Deklarieren eines Modulregisters im JetSym-Anwendungsprogramm.
- Deklarieren eines Modulregisters als Tag in JetViewSoft.

Definition Modulregister

Über Modulregister lassen sich Prozess-, Konfigurations- und Diagnosedaten vom Modul lesen oder zum Modul schreiben. Die Modulregisternummer ist innerhalb des Moduls eindeutig.

Definition Register

Folgendermaßen können Sie auf Register direkt zugreifen:

- Über ein Anwendungsprogramm
- Über ein Setup-Fenster von JetSym
- Über eine Visualisierungsapplikation

Die Registernummer ist innerhalb des Systems eindeutig.

Zweck von I/O-Nummern

I/O-Nummern finden in den folgenden Fällen Anwendung:

- Lesen eines digitalen Eingangs im JetSym-Setup.
- Lesen/Schreiben eines digitalen Ausgangs im JetSym-Setup.
- Deklarieren eines digitalen Ein- oder Ausgangs als Variable im JetSym-Anwendungsprogramm.
- Deklarieren eines digitalen Ein- oder Ausgangs als Tag in JetViewSoft.

Siehe auch [JI-PCIE-Exx-Karten einbauen \[► 26\]](#)

Sehen Sie dazu auch

 Adressierung von Erweiterungsmodulen [► 84]

12.5 Steckplatznummerierung lokaler JX6-IO-Module

Lokale JX6-IO-Erweiterungsmodule befinden sich auf den PCI-Express (PCIe)-Erweiterungskarten JI-PCIE-Exx, die als Zubehör bestellt werden können. Die JI-PCIE-Exx-Karten werden kundenseits in die beiden freien PCIe-Steckplätze eingebaut (siehe [JI-PCIE-Exx-Karten einbauen \[► 26\]](#)).




Abb. 17: Steckplätze

1	Oberer Steckplatz der Trägerplatine (J=2)
2	Unterer Steckplatz der Trägerplatine (J=1)
3	Rechter PCIe-Steckplatz (S=2) der JI-PCIE-Exx-Trägerplatine
4	Linker PCIe-Steckplatz (S=1) der JI-PCIE-Exx-Trägerplatine

Nummerierung

Die Steckplatznummer baut sich folgendermaßen auf:

- Die linke Trägerplatine am PCIe-Bus erhält die Nummer 1 (S=1)
- Die rechte Trägerplatine am PCIe-Bus erhält die Nummer 2 (S=2)
- Das untere Modul auf der Trägerplatine erhält jeweils die Nummer 1 (J=1)
- Das obere Modul auf der Trägerplatine erhält jeweils die Nummer 2 (J=2)

Registernummern für lokale JX6-IO-Submodule

Die Registernummer für die lokalen JX6–IO-Submodule der JC-965EXT-E03-2 besteht aus folgenden Elementen:

2	0	S	J	0	0	z	z	z
Element	Bedeutung					Wertebereich		
S	Nummer der Trägerplatine					1 ... 2		
J	Nummer des Moduls auf der Trägerplatine					1 ... 2		
zzz	Modulregisternummer					100 ... 999		

Tab. 50: Registernummern

I/O-Nummern für lokale JX6-I/O-Submodule

Die I/O-Nummer für die lokalen JX6-I/O-Submodule der JC-965EXT-E03-2 besteht aus folgenden Elementen:

2	0	S	J	0	0	1	z	z
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Element	Bedeutung	Wertebereich
S	Nummer der Trägerplatine	1 ... 2
J	Nummer des Moduls auf der Trägerplatine	1 ... 2
zz	I/O-Nummer des Moduls	01 ... 08

Tab. 51: I/O-Nummern

12.5.1 Register- und I/O-Nummern des digitalen JX6-IO-Submoduls JX6-IO16CB

Einleitung

Das digitale Ein-/Ausgangsmodul verfügt über acht galvanisch getrennte 24-V-Eingänge und acht galvanisch getrennte 24-V-Ausgänge mit einem Maximalstrom von jeweils 0,5 A.

Es ist vormontiert auf den Trägerplatten JI-PCIE-E03 und JI-PCIE-E06.

I/O-Nummern für lokale JX6-IO-Submodule

Die I/O-Nummer für die lokalen JX6-IO-Submodule besteht aus folgenden Elementen:

2	0	S	J	0	0	1	z	z
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Element	Bedeutung	Wertebereich
S	Nummer der Trägerplatine	1 ... 2
J	Nummer des JX6-IO-Submoduls auf der Trägerplatine	1 ... 2
zz	I/O-Nummer des Moduls	01 ... 08

Tab. 52: I/O-Nummern für lokale JX6-IO-Submodule

Registernummern

In diesem Kapitel ist jeweils nur die Modulregisternummer angegeben.

- Addieren Sie zur Berechnung der tatsächlichen Registernummer die Basisregisternummer des Submoduls dazu.

Die Basisregisternummer ergibt sich aus der Nummer der Trägerplatine und der Nummer des Submoduls auf der Trägerplatine.

2	0	S	J	0	0	z	z	z
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Element	Bedeutung	Wertebereich
S	Nummer der Trägerplatine	1 ... 2
J	Nummer des JX6-IO-Submoduls auf der Trägerplatine	1 ... 2
zz	Modulregisternummer	100 ... 999

Tab. 53: Registernummern für lokale JX6-IO-Submodule

Registerübersicht

Das lokale JX6-IO-Modul ist über einen Satz von Modulregistern programmierbar.

Register	Beschreibung
MR 100	Zustand der digitalen Eingänge
MR 101	Zugriff auf die digitalen Ausgänge
MR 102	Fehlerstatus der digitalen Ausgänge
MR 103	Steuerregister
MR 104	Filterzeit Eingänge 1 bis 4
MR 105	Filterzeit Eingänge 5 bis 8

Tab. 54: Registerübersicht lokales JX6-IO-Modul

MR 100

Digitale Eingänge

- Im MR 100 ist der Eingangszustand lesbar.
- Bei einer Spannung von mehr als 12 V ist das dem Eingang zugeordnete Bit in diesem Register gesetzt (= 1).
- Bei niedrigeren Spannungen ist das zugeordnete Bit nicht gesetzt (= 0).

Zuordnung der Bits

Bit 0	Eingang 1
Bit 1	Eingang 2
...	
Bit 7	Eingang 8

Modulregistereigenschaften

Zugriff	Lesen
Wert nach Reset	Zustand der Eingänge

MR 101

Digitale Ausgänge

- Im MR 101 ist der Ausgangszustand lesbar und die Ausgänge sind ein- und ausschaltbar.
- Bei gesetztem Bit ist der zugeordnete Ausgang eingeschaltet.
- Bei gelöschtem Bit ist der zugeordnete Ausgang ausgeschaltet.

Zuordnung der Bits

Bit 0	Ausgang 1
Bit 1	Ausgang 2
...	
Bit 7	Ausgang 8

MR 102**Fehlerstatus der digitalen Ausgänge**

- In Bit 7 des MR 102 ist der Fehlerstatus der digitalen Ausgänge lesbar.
- Die anderen Bits in diesem Register sind immer gelöscht (= 0).
- Auch wenn der Fehler nicht mehr besteht, bleibt Bit 7 gesetzt.
 - ▶ Löschen Sie das Bit 7, indem Sie in dieses Register einen beliebigen Wert schreiben.

Bedeutung der Bits

Bit 7	Sammelfehlermeldung der digitalen Ausgänge
	0 = Kein Fehler
	1 = Fehler bei mindestens einem Ausgang

Modulregistereigenschaften

Werte	0,128
Wert nach Reset	128

Folgende Fehler werden erkannt:

- Die 24-V-Versorgung der Ausgänge hat eine zu kleine Spannung
- Kurzschluss des Ausganges
- Überlastung des Ausganges

MR 103**Steuerregister**

Über das Steuerregister konfigurieren Sie das JX6-IO-Modul.

Bedeutung der Bits

Bit 0	Bit 7 im Ausgangsregister MR 101
	0 = Der Fehlerstatus der digitalen Ausgänge wird beim Lesen auf Bit 7 von MR 101 gelegt.
	1 = Der Zustand von Ausgang 8 wird beim Lesen auf Bit 7 von MR 101 gelegt.
Bit 1	Verhalten bei Fehler der digitalen Ausgänge
	0 = Bei einem Fehler schaltet sich nur der fehlerhafte Ausgang ab.
	1 = Bei einem Fehler schalten sich alle Ausgänge ab.
Bit 3, 2	Filterzeit für das Fehlersignal der Ausgänge
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms

Modulregistereigenschaften

Wert nach Reset	1
-----------------	---

MR 104**Filterzeit von Eingang 1 bis 4**

- In diesem Register stellen Sie die Filterzeit für die Eingänge 1 bis 4 ein.
- Jedem Eingang sind zwei Bits dieses Registers zugeordnet.

Bedeutung der Bits

Bit 1, 0	Filterzeit von Eingang 1
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms
Bit 3, 2	Filterzeit von Eingang 2
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms
Bit 5, 4	Filterzeit von Eingang 3
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms
Bit 7, 6	Filterzeit von Eingang 4
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms

MR 105**Filterzeit von Eingang 5 bis 8**

- In diesem Register stellen Sie die Filterzeit für die Eingänge 5 bis 8 ein.
- Jedem Eingang sind 2 Bits dieses Registers zugeordnet.

Bedeutung der Bits

Bit 1, 0	Filterzeit von Eingang 5
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms

Bit 3, 2	Filterzeit von Eingang 6
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms
Bit 5, 4	Filterzeit von Eingang 7
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms
Bit 7, 6	Filterzeit von Eingang 8
	00 = 1,5 ... 2,0 ms
	01 = 0,4 ... 0,5 ms
	10 = ca. 0,1 ms
	11 = ca. 0,02 ms

12.5.2 Registernummern des Zählermoduls JX6-SV1-ES

Einleitung

Das Zählermodul JX6-SV1-ES verfügt über einen Zählereingang für Inkrementalgeber oder SSI-Absolutwertgeber und ist vormontiert auf den Trägerplatten JI-PCIE-E04 oder JI-PCIE-E05

Registernummern

In diesem Kapitel ist jeweils nur die Modulregisternummer angegeben.

- Addieren Sie zur Berechnung der tatsächlichen Registernummer die Basisregisternummer des Submoduls dazu.

Die Basisregisternummer ergibt sich aus der Nummer der Trägerplatine und der Nummer des Submoduls auf der Trägerplatine.

2	0	S	J	0	0	z	z	z
Element	Bedeutung					Wertebereich		
S	Nummer der Trägerplatine					1 ... 2		
J	Nummer des JX6-IO-Submoduls auf der Trägerplatine					1 ... 2		
zzz	Modulregisternummer					100 ... 999		

Tab. 55: Modulregisternummern des Zählermoduls JX6-SV1-ES

Registerübersicht

- Das lokale JX6-SV1-Modul ist über einen Satz von Modulregistern programmierbar.
- Die Funktion der Modulregister 103 bis 110 ist abhängig davon, ob ein Inkrementalgeber oder ein Absolutwertgeber konfiguriert ist.

Register	Beschreibung
MR 100	Modulkennung
MR 101	Hardwarekonfiguration
MR 103	Strobe-Wert / Geberwert
MR 104	Preset / Taktgenerator
MR 105	Zählwert
MR 106	Referenz / Offset
MR 107	Steuerregister
MR 108	Statusregister
MR 110	Abtast-Timer

Tab. 56: Registerübersicht JX6–SV1-Modul

MR 100

Modulkennung

Dieses Register zeigt Ihnen, ob ein JX6-SV1 gesteckt ist.

Modulregistereigenschaften

Zugriff	Lesen
Wert nach Reset	1 (bei JX6–SV1)

MR 101

Hardwarekonfiguration

1. Stellen Sie in diesem Register die Hardware des Moduls ein.
2. Beschreiben Sie nicht dokumentierte Bits immer mit 0.

Bedeutung der Bits

Bit 0	Relais
	0 = ausgeschaltet; Pin 14 nicht mit Pin 15 verbunden
	1 = eingeschaltet; Pin 14 mit Pin 15 verbunden
Bit 2	Signal CHD am Zählerchip
	0 = Zählernullung / Referenz gesperrt
	1 = Zählernullung / Referenz freigegeben
Bit 5	Gebertyp
	0 = Inkrementalgeber
	1 = SSI-Absolutwertgeber

MR 103**Inkrementalgeber: Strobe-Register****Modulregistereigenschaften**

Werte	24 Bit
Schreiben	Den aktuellen Zählwert in dieses Register übernehmen
Lesen	Lesen des zuletzt übernommenen Zählwerts

SSI-Absolutwertgeber: Geberwert

- In diesem Register ist der vom SSI-Geber gelieferte Positionswert lesbar.
- Nur wenn im Statusregister (MR 108) Bit 0 gesetzt ist, sind gültige Werte zum Lesen vorhanden.

Modulregistereigenschaften

Zugriff	Lesen
Werte	32 Bit

MR 104**Inkrementalgeber: Preset**

Beim Schreiben von MR 105 wird der Wert in diesem Register als neuer Zählwert übernommen.

Modulregistereigenschaften

Werte	24 Bit
-------	--------

SSI-Absolutwertgeber: Taktgenerator

In diesem Register konfigurieren Sie den angeschlossenen SSI-Geber.

Bedeutung der Bits

Bit 9 ... 0	Frequenz (= Faktor) des SSI-Taktsignals
	Modultakt / (SSI-Takt * 2) - 1 Beispiel: Gegeben: Modultakt = 8 MHz (vom JX6-SV1 Modul vorgegeben) SSI-Takt = 500 kHz (gewünschte SSI-Taktfrequenz mit dem die Daten aus dem Geber ausgelesen werden sollen) Wert für Taktgenerator = $8.000.000 / (500.000 * 2) - 1 = 7$
Bit 15 ... 10	Taktpulskonfiguration
	Anzahl Bits des SSI-Gebers * 2 + 1 Beispiel: Anzahl Bits des SSI-Gebers = 24 = $24 * 2 + 1 = 49$ (erzeugt 25 Impulse am Clock-Ausgang)

Modulregistereigenschaften

Wertebereich	0 ... 65.535
Wert aus oben aufgeführtem Beispiel	Datenlänge des SSI-Gebers (Bit 10...15): $49 * 1.024 (2^{10}) = 50.176$ Wert für Taktgenerator (Bit 0...9: $7 * 1(2^0) = 7$ => Registerwert: $50.176 + 7 = 50.183$

MR 105

Inkrementalgeber: Zählwert

Dieses Register erlaubt den Zugriff auf den aktuellen Zählwert des Inkrementalgebers.

Modulregistereigenschaften

Werte	24 Bit
Schreiben	Der Wert aus MR 104 wird in dieses Register übernommen.
Lesen	Aktueller Zählwert

MR 106

Referenzwert / Offset

Dieses Register ist wahlweise als Referenz- oder Offset-Register verwendbar, abhängig von den Einstellungen im Steuerregister.

Modulregistereigenschaften

Werte	24 Bit
-------	--------

MR 107

Steuerregister

In diesem Register sind die Betriebsarten und Eingangsfiler einstellbar.

Bedeutung der Bits

Bit 0	Strobe
	0 = Strobe nicht erlaubt
	1 = Strobe erlaubt
Bit 1	Referenz-Strobe
	0 = Referenz-Strobe nicht erlaubt
	1 = Referenz-Strobe erlaubt (bei /CHA * CHB * CHD)
Bit 2	Referenzvergleich
	0 = Vergleich wird nicht durchgeführt
	1 = Der Zählwert wird mit dem Referenzwert verglichen. Bei Gleichheit wird Bit 2 in MR 008 gesetzt.
Bit 3	Zählernullung
	0 = Keine Nullung des Zählwerts
	1 = Zählernullung bei jedem CHC * CHD

Bit 4	Wiederholte Zählernullung
	0 = Keine Nullung des Zählwerts
	1 = Zählernullung bei jedem CHC * CHD
Bit 5	Zählereingänge
	0 = Zählereingänge sind aktiv
	1 = Deaktivierung der Zählereingänge
Bit 6	Set-By-Reference
	0 = Set-By-Reference deaktiviert
	1 = Der Zähler wird mit dem Referenzwert bei CHC * CHD geladen.
Bit 9, 8	Impulsflankenauswahl
	00 = Pulse-Direction-Mode
	01 = 1-fache Auswertung
	10 = 2-fache Auswertung
	11 = 4-fache Auswertung
Bit 10	Addition des Offsets
	0 = Addition deaktiviert
	1 = Addition eines Offsets zum Zähl- und Strobe-Wert erlaubt
Bit 11	Datenformat bei SSI-Geber
	0 = Binär
	1 = Gray-Format
Bit 12	Parität bei SSI-Geber
	0 = Kein Paritätsbit
	1 = Paritätsprüfung
Bit 13	Polarität des Paritätsbits
	0 = Gerade Parität
	1 = Ungerade Parität
Bit 23 ... 14	Eingangsfiler
	Mindestsignaldauer damit ein Signal erkannt wird: $= (T_{\text{sig}} / T_{\text{sys}}) - 1$ $T_{\text{sig}} = \text{Mindestzeitdauer eines Signals}$ $T_{\text{sys}} = \text{Periodendauer eines Systemtakts (125 ns bei 8 MHz)}$

Modulregistereigenschaften

Werte	24 Bit
Wert nach Reset	0x300

MR 108

Statusregister

Nachdem Sie auf dieses Register lesend zugreifen, werden, außer Bit 3, alle Bits gelöscht.

Bedeutung der Bits

Bit 0	Strobe	
	Inkrementalgeber	0 = Strobe noch nicht erkannt
		1 = Strobe erkannt
	Absolutwertgeber	0 = Positionswert ungültig
		1 = Positionswert gültig
Bit 1	Referenz-Strobe	
	1 = Referenz-Strobe erkannt	
Bit 3	Zählernullung	
	1 = Nullung des Zählwerts hat stattgefunden	
Bit 4	Strobe überschrieben	
	Inkrementalgeber	1 = Der Wert im Strobe-Register wurde überschrieben
	Absolutwertgeber	1 = Der Positionswert wurde überschrieben
Bit 5	Referenz verloren	
	1 = Ein neuer Referenzwert ist verloren gegangen, da der vorher-gehende Wert noch nicht ausgelesen wurde.	
Bit 6	Z-Spur Störung	
	1 = Störungen der Z-Spuren oder zu hohe Verfahrensgeschwindigkeit oder unzulässiger Wechsel der Z-Spur.	
Bit 7	Paritätsfehler	
	1 = Paritätsfehler ist aufgetreten	

MR 110

Abtast-Timer SSI-Geber

Der Wert in diesem Register bestimmt, in welchen zeitlichen Abständen der Positionswert aus dem Geber ausgelesen wird. Bei einem Wert von "0" findet keine Abtastung statt.

Sobald ein Wert größer "0" in das MR110 eingetragen wird, wird der Geberwert in folgendem Turnus ausgelesen:

Das **erste** Auslesen des Geberwerts findet nach der **halben** Periodendauer der Abtastfrequenz statt. Im unten aufgeführten Beispiel nach 500µs bei einer Abtastfrequenz von 1 kHz. Danach wird nach jeder vollen Periode der Geberwert ausgelesen.

Das Auslesen des Gebers wird solange wiederholt, bis das MR 110 neu beschrieben wird.

Modulregistereigenschaften

Wertebereich	0 ... 65.535
Berechnung	Modulfrequenz / (Abtastfrequenz * 2) - 1
Beispiel	Modulfrequenz = 8 MHz Abtastfrequenz = 1 kHz = 8.000.000 / (1.000 * 2) - 1 = 3.999

Anwendungsbeispiel

Aufgabe:

- Der Positionswert eines SSI-Gebers soll synchron zu einem zyklischen Anwender-Task ausgelesen werden.
- Der zyklische Task wird alle 1ms aufgerufen.
- Das Auslesen des Gebers soll 600 µs nachdem der zyklische Task gestartet wurde, stattfinden.

Lösung:

Die Periodendauer (1/Abtastfrequenz) des Abtast-Timers muss 1200µs betragen, da das erste Auslesen des Gebers bereits nach der halben Periodendauer geschieht.

Berechnung: (Modulfrequenz * Periodendauer der ersten Periode) - 1

Anwendungsbeispiel in Pseudo-Code:

```
task SSiEncoderReadTask cycle t#1ms
    <MR110_AbtastTimer> := 0; // stop timer
    Read <MR108_Statusregister>;
    // read all status bits. (this will reset all bits except bit3)
    Read <MR103_GeberwertAbsolutwertgeber>;
    <MR110_AbtastTimer> := <(8MHz * 600µs) - 1 >; // restart timer
    // => 8.000.000 * 0.0006 - 1 => RegValue = 4799.
    // check status and if ok further process the encoder raw-value
end_task;
```

12.6 Adressierung von Erweiterungsmodulen

Sensoren und Aktoren können an JX3-IO-Module angeschlossen werden. Die Daten werden vom JX3-Systembus über EtherCAT®-Busknoten (JX3-BN-EC) oder Ethernet-Systembusknoten (JX3-BN-ETH) an die Steuerung übertragen.

Jedes JX3-IO-Modul verfügt über 10.000 Modulregister.

Diese Modulregister sind auf Register in der Steuerung gemappt. Nur über die Steuerungsregister lassen sich Prozess-, Konfigurations- und Diagnosedaten eines Erweiterungsmoduls lesen und schreiben. Auf Steuerungsregister können Sie im Anwendungsprogramm der Steuerung, in einem Setup-Fenster von Jet-Sym und in einer Visualisierung zugreifen.

Die Nummer eines Steuerungsregisters oder eines IOs, auf das ein Modulregister gemappt ist, wird von folgenden Punkten beeinflusst:

- Steuerungstyp
 - Verbindungsart zwischen Steuerung und Erweiterungsmodul
 - Dezentral über Ethernet
 - Dezentral über EtherCAT®
 - Position und Anzahl der JX3-IO-Erweiterungsmodule im System
- Die Anzahl der JX3-IO-Erweiterungsmodule, die an einen Busknoten angeschlossen werden können, hängt vom Typ der Erweiterungsmodule ab.

Info

Anzahl anschließbarer Erweiterungsmodule

Die exakte Anzahl anschließbarer Erweiterungsmodule können Sie über den Systembuskonfigurator, JX3-sysbus_configurator_xxx_e, ermitteln.

Den Konfigurator finden Sie als Download auf www.bucherautomation.com unter Produktseite *JX3-Module* > *Downloads*.

i Info**Weiterführende Informationen**

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *JX3-System*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

12.6.1 Register- und I/O-Nummerierung

Definition Modulregister

Modulregister sind die Datenschnittstelle des JX3-Moduls. Über Modulregister lassen sich Prozess-, Konfigurations- und Diagnosedaten vom JX3-Modul lesen oder zum JX3-Modul schreiben.

- Die Modulregisternummer ist innerhalb des Moduls eindeutig.
- Der Zugriff auf Modulregister im System geschieht über die zugeordnete Registernummer.

Definition Register

Folgendermaßen können Sie auf Register direkt zugreifen:

- Über ein Anwendungsprogramm
- Über ein Setup-Fenster von JetSym
- Über eine Visualisierungsapplikation

Die Registernummer ist innerhalb des Systems eindeutig.

i Info**Weiterführende Informationen**

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *JX3-System*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

12.6.2 Erweiterungsmodule im Verbund mit einem Ethernet-Busknotten

Ethernet-Busknotten und Steuerung kommunizieren über den Ethernet-Systembus miteinander. Bei der Adressierung der Erweiterungsmodule über einen Ethernet-Busknotten wird die Global Node Number (GNN) Bestandteil der Registernummer.

Systemübersicht




Abb. 18: Systemübersicht

1	Steuerung
2	Ethernet-Switch
3	Bis zu 199 Ethernet-Busknoten je Steuerung und bis zu 16 JX3-IO-Module je Ethernet-Busknoten

Definition Global Node Number

Die Global Node Number (GNN) ist eine ID-Nummer, mit der Sie Bucher Automation-Geräte (z. B. Steuerungen, Busknoten) innerhalb eines Ethernet-Netzwerks identifizieren:

- Die GNN muss innerhalb eines Netzwerks für jedes Bucher Automation-Gerät eindeutig sein.
- Der Hardware-Manager in JetSym vergibt die GNN in der Konfiguration automatisch.
- Der Wertebereich der GNN in einem Projekt ist 000 ... 199.
- Die Steuerung hat immer die GNN 000.

Zusammensetzung der Registernummern

Registernummern setzen sich aus einem Präfix, der GNN, der Modulposition im System und der Modulregisternummer zusammen.

1NNNXXZZZZ

Abb. 19: Bsp. Registernr.

Ziffern	Bedeutung	Wertebereich
1	Präfix	
NNN	ID des Busknotens, GNN	001 ... 199
XX	Position des Moduls in der Station	02 ... 17
ZZZZ	Modulregisternummer	0000 ... 9999

Zusammensetzung der I/O-Nummern

Der direkte Zugriff auf Ein- oder Ausgänge des Moduls erfolgt über I/O-Nummern. Die I/O-Nummern setzen sich aus dem Präfix 1, der GNN, dem Präfix 2, der Modulposition im System und der I/O-Nummer des Moduls zusammen.

1NNN01XXZZ

Abb. 20: Bsp. I/O-Nr.

Ziffern	Bedeutung	Wertebereich
1	Präfix 1	
NNN	ID des Busknotens, GNN	001 ... 199
01	Präfix 2	
XX	Position des Moduls in der Station	02 ... 17
ZZ	I/O-Nummer des Moduls	01 ... 16

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Ethernet-Systembus*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

12.6.3 Erweiterungsmodule im Verbund mit einem EtherCAT®-Busknoten

EtherCAT®-Busknoten und Steuerung kommunizieren über den EtherCAT®-Systembus miteinander. Bei der Adressierung der Erweiterungsmodule über einen EtherCAT®-Busknoten wird die EtherCAT®-Node-Number (ENN) Bestandteil der Registernummer. Die ENN ist eine ID-Nummer, mit der Sie Steuerungen und EtherCAT®-Busknoten innerhalb eines EtherCAT®-Netzwerks identifizieren. Die ENN wird automatisch von JetSym vergeben.

Systemübersicht




Abb. 21: Systemübersicht

1	EtherCAT®-Master
2	EtherCAT®-Busknotten mit bis zu 32 JX3-IO-Modulen
3	Bis zu 99 JX3-BN-EC

Zusammensetzung der Registernummern

Registernummern setzen sich aus einem Präfix, der ENN, der Modulposition im System und der Modulregisternummer zusammen.

12NNXXZZZZ

Abb. 22: Bsp. Registernr.

Ziffern	Bedeutung	Wertebereich
12	Präfix	
NN	ID des Busknotens, ENN	01 ... 99
XX	Position des Moduls in der Station	02 ... 33
ZZZZ	Modulregisternummer	0000 ... 9999

Zusammensetzung der I/O-Nummern

Der direkte Zugriff auf Ein- oder Ausgänge des Moduls erfolgt über I/O-Nummern. Die I/O-Nummern setzen sich aus dem Präfix 1, der ENN, dem Präfix 2, der Modulposition im System und der I/O-Nummer des Moduls zusammen.

12NN00XXZZ

Abb. 23: Bsp. I/O-Nr.

Ziffern	Bedeutung	Wertebereich
12	Präfix 1	
NN	ID des Busknotens, ENN	01 ... 99
00	Präfix 2	
XX	Position des Moduls in der Station	02 ... 33
ZZ	I/O-Nummer des Moduls	01 ... 16

12.7 Optionsmodell

Modell

Die JC-965EXT-E03-2 kann in ihrem Funktionsumfang mit Optionen für diverse Firmware-Funktionen ausgestattet werden. Das im Betriebssystem integrierte Lizenzierungsmodell ermöglicht es, sogenannte JCF-Optionen (wie z. B. Motion-Control-Funktionen) oder Kommunikationsfunktionen (wie z. B. OPC-UA) über einen Lizenzschlüssel zu aktivieren. Alle Lizenzschlüssel sind zusammen in einer Lizenzdatei gespeichert.

Option bestellen

Eine Option können Sie entweder bei der Bestellung des Geräts oder auch nachträglich bestellen.

HINWEIS



Gültigkeit von Optionen

Firmwarefunktionen sind an die Seriennummer des Geräts gekoppelt. Eine Option ist nur für ein einzelnes Gerät gültig.

- Geben Sie bei der Bestellung von Optionen immer die Seriennummer des Geräts an.

Wenn Sie die Optionen bereits bei der Bestellung des Geräts mitbestellen, dann ist die entsprechende Lizenzdatei bereits auf dem Gerät enthalten.

Für nachbestellte Optionen erhalten Sie eine neue, vollumfängliche Lizenzdatei, die Sie per JetSym, FTP oder mit der AutoCopy-Funktion auf das Gerät aufspielen können.

12.7.1 Verfügbare Firmwarefunktionen

Verfügbare JCF-Optionen

JCF-Option	Beschreibung	Artikelnummer
JCF9-C_ETH_(PRIM)	Ethernet frei programmierbar	10002340
JCF9-C_FTP_CLIENT	FTP-Client Dateiversand aus STX	10002342
JCF9-C_MODBUS/TCP	MODBUS/TCP-Client und Server	10002345
JCF9-C_MQTT	MQTT-Client	10002346
JCF9-C_OPCUA_CLIENT	OPC-UA-Client	10002347
JCF9-C_OPCUA_SERVER	OPC-UA-Server	10002348

JCF-Option	Beschreibung	Artikelnummer
JCF9-C_SMTP	SMTP-Client (E-Mail versenden)	10002349
JCF9-M_AX	1 physikalische MCX-Achse	10002352
JCF9-M_PATH	MCX-Bahnverbund	10002353
JCF9-M_TECHNO	MCX-Technoverbund	10002355
JCF9-M_SV1	Software Pos. Fkt. 16 Achsen über JX3-IO-Module	10002354

Info

JCF-Lizenzkonfigurator

Als Projektierungshilfe können Sie den *JCF-Lizenzkonfigurator* nutzen.

Den *Lizenzkonfigurator* finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Downloads*.

12.7.2 Lizenzdatei

HINWEIS



Beschädigung der Lizenzdatei

Durch Änderungen an der Lizenzdatei kann die Datei beschädigt und unbrauchbar werden. Die JCF-Optionen funktionieren nicht mehr.

- Ändern Sie **nicht** den Inhalt der Lizenzdatei!

Um lizenzpflichtige Firmwarefunktionen (JCF-Optionen) nutzen zu können, muss eine gültige Lizenzdatei vorhanden sein. Alle Lizenzen sind in einer einzigen Lizenzdatei zusammengefasst. Es kann nur **eine** Lizenzdatei auf einem Gerät vorhanden sein, da diese von der Seriennummer des Gerätes abhängig ist.

Name der Lizenzdatei

Der Name der Lizenzdatei setzt sich zusammen aus der Seriennummer des Geräts und der Dateiendung **.lic**:
Seriennummer.lic

Ablageort

Die Lizenzdatei muss im Dateisystem des Geräts im Ordner **/System** liegen.




Abb. 24: Lizenzdatei Ablageort

Aktivierung

Die Gültigkeit der Lizenzdatei und des darin enthaltenen Lizenzschlüssels wird beim Starten des Geräts vom Betriebssystem der Steuerung überprüft. Anschließend werden die entsprechenden JCF-Optionen aktiviert.

Beispiel

Beispielhafter Inhalt einer Lizenzdatei:

```
!;# Controller option licence file.

[IDENTIFICATION]
Controller = JC-965EXT-E03-2-AXS_024-TEC-PAT-FT..
SerialNo = 20220826070900
Itemno = 10002421
Id = 5ba55ea4f9

[JCF9-M_AX]
Id = 1
Value = 24
Time = 2147483647
Key = 7d06377a2e0d1c0f7656af3bb17a8ccd1e4833fe072e032289b5afe2506fb26a

[JCF9-M_TECHNO]
Id = 3
Value = 1
Time = 2147483647
Key = bad9ec25ad0d6950c7d3b003a1767ae4075453a1d2fc6872b9cf95378ad2c358

[JCF9-M_PATH]
Id = 4
Value = 1
Time = 2147483647
Key = e736558c659d42f6e2ad58ff46a4ce3b6d222637888f99614a65e51ccfd9084e
```

Info

Mit JetSym können Sie im Hardwaremanager überprüfen welche Lizenzen Sie für ihre Hardwarekonfiguration benötigen und welche Lizenzen auf der Steuerung vorhanden sind.

12.8 Systemkommandos

Die Steuerung unterstützt Systemkommandos und Systemregister.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Systemregister*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.9 Echtzeituhr

Die Steuerung verfügt über eine Echtzeituhr, die Datum und Uhrzeit über eine bestimmte Zeit weiterführt, auch wenn die Steuerung ausgeschaltet ist (Gangreserve).

Anwendung

Sie können die Echtzeituhr für folgende Funktion nutzen:

- Dateidatum und -uhrzeit beim Schreiben einer Log-Datei mit Zeitstempel

Info

Einschränkungen

Beachten Sie bei der Verwendung der Echtzeituhr die folgenden Einschränkungen:

- Die Gangreserve bei ausgeschaltetem Gerät ist begrenzt.
- Die Echtzeituhr hat keine automatische Sommerzeitschaltung.

Auslieferungszustand

Am Fertigungsende der Steuerung stellt das Fertigungspersonal die Echtzeituhr auf den aktuellen Wert von Datum und Uhrzeit ein. Da die Gangreserve im Bereich der typischen Lieferzeit liegt, ist der Auslieferungszustand nicht definiert.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Systemregister*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.10 Startverzögerungszeit

Die Steuerung unterstützt eine zeitliche Verzögerung des Boot-Vorgangs. Die Verzögerungszeit können Sie in ein Register eintragen.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Systemregister*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.11 Systemlaufzeitregister

Die Steuerung hat mehrere Systemlaufzeitregister. Das Betriebssystem der Steuerung zählt den Registerwert in festen Zeitabständen hoch.

Anwendung

Mit Hilfe dieser Systemlaufzeitregister lassen sich auf einfache Weise im Anwendungsprogramm Zeitmessungen durchführen.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Systemregister*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.12 Überwachung der Schnittstellenaktivität

Die Steuerung unterstützt die Funktion *Überwachung der Schnittstellenaktivität*. Diese Funktion ermöglicht, im Anwendungsprogramm festzustellen, ob über die Ethernet-Schnittstelle mit der Steuerung kommuniziert wird.

Überwachte Schnittstellenaktivitäten

Die folgenden Schnittstellenaktivitäten können überwacht werden:

- JetIP-Server auf der Ethernet-Schnittstelle
- STX-Debug-Server auf der Ethernet-Schnittstelle

Verwendung

Die Überwachung der Schnittstellenaktivität findet z. B. bei folgenden Szenarien Verwendung:

- Bei Anlagen, die für den sicheren Betrieb eine Prozessvisualisierung benötigen. Wenn die Kommunikation ausfällt, können diese Anlagen in einen sicheren Zustand überführt werden.
- Wenn der Servicetechniker ein Bediengerät anschließt, werden vom Anwendungsprogramm automatisch erweiterte Statusinformationen ausgegeben.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Systemregister*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.13 Ethernet-Systembus

Die Steuerung hat als Schnittstelle den Ethernet-Systembus. Der Bus setzt auf TCP, UDP/IP auf und kann somit parallel zu anderen TCP-, UDP/IP-Protokollen genutzt werden.

Anwendung

Der Ethernet-Systembus ist für den Datenaustausch über das Standard-Ethernet zwischen folgenden Geräten konzipiert:

- Programmiergerät
- Steuerungen
- Busknoten
- Kommunikationsmodule

Funktionen

Die folgenden Funktionen des Busses sind in der Steuerung implementiert:

- Azyklischer Datenaustausch
- Zyklischer Datenaustausch
- Fehlerauswertung
- NetConsistency
- JetIPScan
- Verbindungsmanagement

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Ethernet-Systembus*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.14 JCF-SV1 "simple Servofunktion"

Die JCF-SV1-Funktion ermöglicht es dem Anwender, eine einfache, aber komfortable, Positionierung von Servo- oder Frequenzumrichter-Antrieben über analoge Sollwertvorgabe zu realisieren.

Es können bis zu 16 Achsen unabhängig voneinander betrieben werden.

Funktion aktivieren

Für die Aktivierung der JCF-SV1-Funktion in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- Die JCF-Option **JCF9-M_SV1** ist aktiviert (**Verfügbare Firmwarefunktionen [► 89]**).

Konfiguration

Die Anbindung an Prozessgrößen, wie Sollposition, Ist-Position, Referenz- und Endschalter erfolgt über JX3-IO-Module. Diese können dezentral über JX3-BN-ETH oder JX3-BN-EC-Busnoten angeschlossen werden.

Entwicklungsumgebung

Zur Erstellung des Anwendungsprogramms verwenden Sie JetSym ab Version 5.7.

Funktion JCF-SV1

Der Zugriff auf die JCF-SV1-Funktion erfolgt über die Registerschnittstelle.

Befehle wie POS und AXARR oder eine Motion-API stehen nicht zur Verfügung.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *JCF-SV1 OS-Funktion*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.15 E-Mail-Funktion

Der Anwender erstellt Vorlagendateien für E-Mails, in die die Steuerung beim Versenden ggf. Variablenwerte einfügt. Dies ermöglicht den automatisierten Versand von Protokollen oder anderen produktions- oder wartungsrelevanten Informationen per E-Mail.

Die Steuerung sendet die E-Mails an einen E-Mail-Server, der die Weiterleitung an den Empfänger der E-Mail übernimmt.

E-Mail-Funktion aktivieren

Für die Aktivierung der E-Mail-Funktion in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- In der Boot-Phase der Steuerung ist eine gültige E-Mail-Konfigurationsdatei **/EMAIL/email.ini** vorhanden.

Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, ist das entsprechende Bit im Webstatusregister gesetzt und die E-Mail-Funktion ist verfügbar.

R 202930

Webstatus

Das Register zeigt bitkodiert die verfügbaren Funktionen an.

Eigenschaft	Beschreibung	
Zugriffsart	Lesen	
Bedeutung der Bits		
Bit 0	FTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 1	HTTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 2	E-Mail	
	1 =	verfügbar
	Bit 2 ist nur gesetzt, wenn die Konfigurationsdatei /EMAIL/email.ini vorhanden ist.	
Bit 3	Datendateifunktion	
	1 =	verfügbar
Bit 4	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 5	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 7	FTP-Client	
	1 =	verfügbar

Tab. 57: Webstatus

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

12.16 Modbus/TCP

Funktion Modbus/TCP aktivieren

Für die Aktivierung der Funktion Modbus/TCP in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- Die JCF-Option **JCF9-C_MODBUS/TCP** ist aktiviert (Verfügbare Firmwarefunktionen)

Die Bits 4 und 5 im Webstatusregister 202930 sind dann immer gesetzt.

R 202930

Webstatus

Das Register zeigt bitkodiert die verfügbaren Funktionen an.

Eigenschaft	Beschreibung	
Zugriffsart	Lesen	
Bedeutung der Bits		
Bit 0	FTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 1	HTTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 2	E-Mail	
	1 =	verfügbar
	Bit 2 ist nur gesetzt, wenn die Konfigurationsdatei /EMAIL/email.ini vorhanden ist.	
Bit 3	Datendateifunktion	
	1 =	verfügbar
Bit 4	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 5	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 7	FTP-Client	
	1 =	verfügbar

Tab. 58: Webstatus

12.16.1 Modbus/TCP-Server

Wenn eine gültige Lizenz vorhanden ist, die Funktion Modbus/TCP aktiviert ist und der Modbus/TCP-Server gestartet wurde, kann durch einen externen Client auf Register, Merker, Eingänge und Ausgänge zugegriffen werden.

Anzahl möglicher Verbindungen

Es können 4 Verbindungen gleichzeitig geöffnet sein.

i Info**Einschränkung**

Bei Modbus/TCP werden nur Register mit 16-Bit-Breite übertragen. Deshalb werden beim Senden von 32-Bit-Registern nur die niederwertigen 16 Bit übertragen. Beim Empfang von Registerwerten auf die internen 32-Bit-Register gibt es keine Zeichenerweiterung.

Adressierung

Die über den Modbus empfangenen Adressen können lokal im Modbus/TCP-Server modifiziert werden. Dazu sind 3 Register vorhanden, in die die Basisadressen für den Zugriff auf Register, Eingänge und Ausgänge geschrieben werden. Die Adresse im Modbus/TCP-Telegramm gibt dann die Adresse relativ zu dieser Basisadresse an.

R 272702**Registeroffset**

In das Register 272702 wird die Basisadresse für den Zugriff auf Register über Modbus/TCP geschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
Wert nach Reset	1000000

Tab. 59: Registeroffset

R 272704**Eingangsoffset**

In das Register 272704 wird die Basisadresse für den Zugriff auf Eingänge über Modbus/TCP geschrieben..

Eigenschaft	Beschreibung
Wert nach Reset	100000000

Tab. 60: Eingangsoffset

R 272705**Ausgangsoffset**

In das Register 272705 wird die Basisadresse für den Zugriff auf Ausgänge über Modbus/TCP geschrieben.

Eigenschaft	Beschreibung
Wert nach Reset	100000000

Tab. 61: Ausgangsoffset

Beispiel 1

Der Modbus/TCP-Server der Steuerung erhält von einem Modbus/TCP-Client das Modbus/TCP-Kommando **read multiple registers** mit der Startregisternummer 100. Die Anzahl der Register, die gelesen werden sollen, ist 5. Das Register 272702 *Registeroffset* enthält den Wert 1000000. Somit werden die Register 1000100 bis 1000104 gelesen.

Beispiel 2

Der Modbus/TCP-Server der Steuerung erhält von einem Modbus/TCP-Client das Modbus/TCP-Kommando **read input discretes** mit der Eingangsnummer 210 und der Anweisung diesen Eingang zu lesen. Das Register 272704 *Eingangsoffset* enthält den Wert 100000000. Somit wird der Eingang 100000210 z. B. eines Peripheriemoduls JX3-DI16 gelesen.

Beispiel 3

Der Modbus/TCP-Server der JC-965EXT-E03-2 erhält von einem Modbus/TCP-Client das Modbus/TCP-Kommando **write coils** mit der Ausgangsnummer 205 und der Anweisung diesen Ausgang einzuschalten. Das Register 272705 *Ausgangsoffset* enthält den Wert 100000000.

Somit wird der Ausgang 100000205 z. B. eines Peripheriemoduls JX3-DO16 eingeschaltet.

Unterstützte Kommandos

Class 0

Kommando	Beschreibung
fc 3	read multiple registers
	Registerblock lesen Die Startregisternummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .
fc 16	write multiple registers
	Registerblock schreiben Die Startregisternummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .

Tab. 62: Unterstützte Kommandos – Class 0

Class 1

Kommando	Beschreibung
fc 1	read coils
	Ausgänge lesen Die Ausgangsnummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Ausgangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272705 <i>Ausgangsoffset</i> .
fc 2	read input discretes
	Eingänge lesen Die Eingangsnummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Eingangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272704 <i>Eingangsoffset</i> .
fc 4	read input registers
	Eingänge in 16-Bit-Worten zusammengefasst lesen Die Startregisternummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .
fc 5	write coil
	Einen einzelnen Ausgang ein- und ausschalten Die Ausgangsnummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Ausgangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272705 <i>Ausgangsoffset</i> .

Kommando	Beschreibung
fc 6	write single register
	Niederwertige 16 Bit eines Registers beschreiben Die Startregisternummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .

Tab. 63: Unterstützte Kommandos – Class 1

Class 2

Kommando	Beschreibung
fc 15	force multiple coils
	Mehrere Ausgänge ein- und ausschalten Die Ausgangsnummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Ausgangsnummer im Kommando zum Inhalt des R 272705 <i>Ausgangsoffset</i> .
fc 23	read/write registers
	Gleichzeitig Register lesen und schreiben Die Startregisternummer innerhalb der Steuerung ergibt sich aus der Addition der Startregisternummer im Kommando zum Inhalt des R 272702 <i>Registeroffset</i> .

Tab. 64: Unterstützte Kommandos – Class 2

12.16.2 Modbus/TCP-Client

Der Modbus/TCP-Client im Gerät unterstützt Class 0 Conformance und den Functioncode fc23 der Conformance-Class 2. Bei diesen Funktionen werden die Befehle zum Lesen und Schreiben von mehreren Registern verwendet. In einem Telegramm können bis zu 125 Register mit 16-Bit-Breite übertragen werden. Als Protocol-ID wird eine "0" verwendet. Die Zuordnung der gesendeten und empfangenen Telegramme erfolgt über die Transaction-ID.

Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung einer azyklischen oder zyklischen Übertragung zu einem Modbus/TCP-Server mit Hilfe von STX-Funktionen.

i Info**Veraltete Systemfunktionen**

Seit JetSym 5.0 sind die Systemfunktionen veraltet. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden JetSym-STX-Funktionen. Siehe dazu die Online-Hilfe der JetSym-Software.

Anzahl möglicher Verbindungen

Gleichzeitig können Verbindungen zu 36 unterschiedlichen Modbus/TCP-Servern geöffnet sein.

Azyklische Datenübertragung

Zur Herstellung eines azyklischen Übertragungskanal zu einem Modbus/TCP-Server werden die Funktionen `ModbusReadReg()` und `ModbusWriteReg()` genutzt.

Die Funktionen kopieren Daten zwischen Registern eines Modbus/TCP-Servers und STX-Variablen. Sie öffnen eine Verbindung zu dem angegebenen Modbus/TCP-Server, übertragen die gewünschten Daten und schließen die Verbindung wieder.

Wenn eine durch RemoteScan aufgebaute Verbindung, zyklische Datenübertragung, besteht, dann wird die Verbindung benutzt und der Verbindungsaufbau und -abbau entfällt.

Zyklische Datenübertragung

Die zyklische Datenübertragung geschieht über die konfigurierbare Funktion `RemoteScanConfig()`. Zyklisch werden die Daten von STX-Variablen von und zu den Modbus/TCP-Servern übertragen. Zu jedem Modbus/TCP-Server (IP-Adresse und Port) wird eine Verbindung aufgebaut. Der Aufbau geschieht unabhängig davon, wie viele Kommunikationseinheiten auf diesem Server konfiguriert sind. Wenn mehrere Kommunikationseinheiten auf einem Modbus/TCP-Server konfiguriert sind, werden die Zugriffe serialisiert. Das ist so, weil die Server oftmals kein **command pipelining** unterstützen. Wenn mehrere Server konfiguriert sind, wird parallel mit ihnen kommuniziert.

Unit-ID

Bei Umsetzern von Modbus/TCP auf Modbus RTU wird die *Unit-ID* dazu verwendet, die Modbus-RTU-Server zu adressieren. Deshalb ist die *Unit-ID* einstellbar.

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie in der JetSym-Online-Hilfe.

12.17 Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle

Die freiprogrammierbare IP-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, beliebige Daten mit TCP/IP oder UDP/IP über die Ethernet-Schnittstelle ETH1/X102 des Geräts zu versenden oder zu empfangen. Die Verarbeitung der Daten geschieht dabei ganz im Anwendungsprogramm.

Schnittstelle aktivieren

Für die Aktivierung der Schnittstelle in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- Die JCF-Option **JCF9-C_ETH_(PRIM)** ist aktiviert **Verfügbare Firmwarefunktionen** [► 89]

Anwendungen

Die freiprogrammierbare IP-Schnittstelle erlaubt dem Programmierer Daten über Ethernet-Verbindungen auszutauschen, die sich nicht Standardprotokollen - wie z. B. FTP, HTTP, JetIP oder Modbus/TCP - bedienen. Folgende Anwendungen sind dabei möglich:

- Server
- Client
- TCP/IP
- UDP/IP

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Freiprogrammierbare Schnittstellen*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

12.18 Motion Control

Die Programmierung der Motion Control in der Programmiersprache STX geschieht über die Motion-API-Schnittstelle.

Die nahtlose Integration von Achsfunktionen in die Steuerung ist ein zentrales Merkmal der Steuerungstechnik der Bucher Automation AG. Dadurch lassen sich Punkt-zu-Punkt-Positionierung (PtP), Technologiefunktionen (MC), wie auch Bahn- und bestimmte Roboterfunktionen einfach realisieren. Diese universelle Bewegungssteuerung wird als **Motion Control eXtended (MCX)** bezeichnet.

Info

Lizenzen für Achsen

Alle Achsen bei der JC-965EXT-E03-2 sind MCX-Achsen, auch die PtP-Achsen.
Es wird für jede physikalische Achse eine Lizenz JCF9-M_AX benötigt.

MCX-Eigenschaften

- Zentrale Erzeugung sämtlicher Lage-Sollwerte für Einzelachsen und Achsverbunde
- Nahtlos in die Steuerung integriert
- Ruckbegrenzung zur Verringerung von Maschinenschwingungen
- Online-Generierung von Kurvenscheiben
- Kombination von Technologie- und Bahnverbunden
- Kaskadierung von Achsverbunden
- Programmierung in SI-Einheiten
- Betrachtung der mechanischen Größen

Technologieverbund

- Virtuelle Leitachse
- Externer Geber als Leitachse
- Kaskadierte Verbünde
- Programmierung des ganzen Verbunds über die Leitachse
- Dynamisches Ein- und Auskoppeln von Folgeachsen
- Druckmarke zur hochpräzisen Positionskorrektur
- Bis zu 100 aktive Technologieverbunde mit bis zu 24 Kurvenscheiben und jeweils 100 Segmenten

Elektrisches Getriebe

- Dynamisches Ändern des Getriebefaktors
- Überlagerte Bewegungen im E-Getriebe

Elektronische Kurvenscheibe

- Segmente: Polynome 1, 3, 5, 7 (ruckfreier Übergang); Sinus
- Definition über Koeffizienten oder Randbedingungen
- Flexibles Aktivieren von Segmenten in Abhängigkeit von Leitachsisposition oder Folgeachsposition bzw. sofort
- Skalierung und Verschiebung der Definitionsbereiche während des Betriebs

Bahnverbund (Tool-Center-Point-Programmierung)

- Kartesisch (3 Achsen im Raum, 2 Achsen für die Orientierung)
- Scara (4 Achsen)
- 2D-Delta
- Gepufferter Betrieb (Anzahl Puffer: 96)
- Look-Ahead
- Anhängen mit Überschleifen (optimaler Geschwindigkeitsverlauf)
- Satzsynchrone Events
- Koppeln eines Verbundes an eine Leitachse
- Linear
- 2D-Kreis
- 3D-Kreis
- Helix
- Spline-Interpolation
- Gantry-Achspaar
- Verschieben über Offset in Achsrichtung
- Bis zu 50 aktive Bahnverbunde

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zur Programmierung der Motion Control finden Sie in der JetSym-Hilfe.

12.19 MQTT-Client

Die Steuerung JC-965EXT-E03-2 kann als MQTT-Client genutzt werden. Die Programmierung des MQTT-Clients erfolgt ausschließlich über das STX-Anwendungsprogramm.

MQTT-Protokoll

Das MQTT-Protokoll ist ein offenes Nachrichtenprotokoll, das sich als Standard in der Machine-to-Machine-Kommunikation und dem Internet of Things etabliert hat. Es basiert auf der Publisher/Subscriber-Architektur und ermöglicht es, Clients über einen Broker mit Nachrichten zu bestimmten Topics zu versorgen.

Funktion MQTT aktivieren

Für die Aktivierung der Funktion MQTT in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- Die JCF-Option **JCF9-C_MQTT** ist aktiviert [Verfügbare Firmwarefunktionen \[► 89\]](#)

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie in der JetSym-Online-Hilfe.

Sehen Sie dazu auch

-  [Verfügbare Firmwarefunktionen \[► 89\]](#)

12.20 OPC-UA-Server

Der OPC-UA-Server bietet die Möglichkeit, mittels eines OPC-UA-Clients auf folgende Objekte einer Steuerung zuzugreifen:

- Ausgewählte Systemregister
- Global deklarierte STX-Variablen (nicht lokalisiert)
- Global deklarierte STX-Variablen (lokalisiert im Anwenderregisterbereich der Steuerung)
- Methodenaufruf

Funktion OPC-UA-Server aktivieren

Für die Aktivierung der Funktion OPC-UA-Server in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- Die JCF-Option **JCF9-C_OPCUA_SERVER** ist aktiviert [Verfügbare Firmwarefunktionen \[► 89\]](#)

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *OPC UA*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

Sehen Sie dazu auch

-  [Verfügbare Firmwarefunktionen \[► 89\]](#)

12.21 OPC-UA-Client

Der Zugriff auf den OPC-UA-Server erfolgt über einen OPC-UA-Client. Dieser Client kann als STX-Programm in JetSym konfiguriert werden. Basis hierfür ist der von PLCOpen etablierte Standard.

Funktion OPC-UA-Client aktivieren

Für die Aktivierung der Funktion OPC-UA-Client in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- Die JCF-Option **JCF9-C_OPCUA_CLIENT** ist aktiviert [Verfügbare Firmwarefunktionen \[► 89\]](#)

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *OPC UA*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

Sehen Sie dazu auch

-  [Verfügbare Firmwarefunktionen \[► 89\]](#)

13 FTP-Server

Die Steuerung unterstützt die Funktion *FTP-Server*. Der FTP-Server erlaubt den Zugriff auf Verzeichnisse und Dateien mit einem FTP-Client.

Die Dateien können auf folgenden Speichermedien abgespeichert sein:

- Interne Flash-Disk
- USB-Stick

Funktion FTP-Server aktivieren

Bei diesem Gerät ist die Funktion *FTP-Server* immer aktiviert.

Das Bit 0 im Webstatusregister 202930 ist immer gesetzt.

FTPS

Ab OS- Version 1.22.0.00 muss sich der User admin über FTPS anmelden.

R 202930

Webstatus

Das Register zeigt bitkodiert die verfügbaren Funktionen an.

Eigenschaft	Beschreibung	
Zugriffsart	Lesen	
Bedeutung der Bits		
Bit 0	FTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 1	HTTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 2	E-Mail	
	1 =	verfügbar
	Bit 2 ist nur gesetzt, wenn die Konfigurationsdatei /EMAIL/email.ini vorhanden ist.	
Bit 3	Datendateifunktion	
	1 =	verfügbar
Bit 4	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 5	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 7	FTP-Client	
	1 =	verfügbar

Tab. 65: Webstatus

i Info**Weiterführende Informationen**

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

14 HTTP-Server

Die Steuerung unterstützt die Funktion *HTTP-Server*. Ein Standardbrowser reicht für den Zugriff auf den HTTP-Server aus.

Mit dem Browser können Dateien, die per FTP auf die Steuerung geladen wurden, gelesen und angezeigt werden.

Mittels SSI (Server Side Includes) können Registerinhalte und Zustände von Eingängen, Ausgängen und Merkern zur Laufzeit in HTML-Seiten eingebunden werden.

Voraussetzung

- Der HTTP-Server ist nur aktiv, wenn auf dem Gerät im Basisanwenderverzeichnis eine Datei mit der Endung *".html"* oder *".htm"* vorhanden ist.
- Nur dann antwortet der HTTP-Server auf Anfragen.
- Das Bit 1 in R202930 bleibt vom Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein einer htm / hmtl-Datei unberührt.

R 202930

Webstatus

Das Register zeigt bitkodiert die verfügbaren Funktionen an.

Eigenschaft	Beschreibung	
Zugriffsart	Lesen	
Bedeutung der Bits		
Bit 0	FTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 1	HTTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 2	E-Mail	
	1 =	verfügbar
	Bit 2 ist nur gesetzt, wenn die Konfigurationsdatei /EMAIL/email.ini vorhanden ist.	
Bit 3	Datendateifunktion	
	1 =	verfügbar
Bit 4	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 5	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 7	FTP-Client	
	1 =	verfügbar

Tab. 66: Webstatus

 Info**Weiterführende Informationen**

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation.

15 Device Dashboard

Mit Auslieferung der Steuerung ist das sogenannte Device Dashboard installiert.

Das Device Dashboard ist eine browserbasierte Software-Anwendung für die übersichtliche Darstellung von grundlegenden Informationen und Einstellungen zu Bucher-Automation-Steuerungen der Generation JC-4xx aufwärts. Die Anwendung wurde entwickelt, um Maschinenherstellern und Anwendern von Maschinen zusätzliche Unterstützung im First-Level-Support zu bieten.

Info

Alle gezeigten Werte sind schreibgeschützt und können nicht aus der Anwendung heraus bearbeitet werden. Hierfür ist das Software-Tool JetSym erforderlich.

Systemvoraussetzungen

Um das Device Dashboard verwenden zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- PC oder mobiles Endgerät, auf dem ein Standardbrowser installiert ist.
- Die Steuerung und der Dashboard-Client sind Teil desselben IP-Netzwerks.
- Die IP-Adresse der Steuerung ist bekannt.

HINWEIS! Die Lizenz JCF9-C_HTTP ist bei den Steuerungen der JC-96xEXT-Produktfamilie automatisch aktiviert.

Device Dashboard öffnen

Info

IP-Adresse anpassen

Die standardmäßige IP-Adresse von Bucher-Automation-Steuerungen (192.168.1.1) ist nach dem ersten Aufruf in der Regel durch die kundenspezifische IP-Adresse zu ersetzen.


Info

Schutz vor unbefugtem Zugriff

Es wird empfohlen die Anmeldedaten auf der Steuerung zu ändern, um eine unbefugte Verwendung des Device Dashboards zu verhindern. Die Anmeldedaten für das Device Dashboard könne Sie auf der Steuerung in der Datei `/system/users.ini` ändern.

Mit den folgenden Schritten öffnen Sie das Device Dashboard:

1. Fügen Sie in die Adresszeile Ihres Browsers folgende Adresse ein:
`http://192.168.1.1/index.html`
⇒ Die Anmeldeseite wird geöffnet:



- 2. Klicken Sie auf Log in.
- 3. Geben Sie die Anmeldedaten ein. Diese lauten bei Auslieferung lauten standardmäßig:
Benutzername: service
Passwort: service
- 4. Klicken Sie auf OK.
- ⇒ Sie sind angemeldet. Die Startseite des Device Dashboards wird angezeigt. Dies ist standardmäßig die Seite Status.

Aufteilung der Oberfläche

Die Anwendung hat die folgenden Oberflächenbereiche:




Abb. 25: Oberflächenbereiche der Anwendung

1	Kopfleiste
2	Inhaltsbereich
3	Error-Checker-Funktion
4	Snapshot-Funktion
5	Menü
6	Statusgrafik

i Info**Weiterführende Informationen**

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie im Anwenderhandbuch *Device Dashboard* auf www.bucherautomation.com.

i Info**Weiterführende Informationen**

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie in der Online-Hilfe unserer Software-Produkte oder in den Themenhandbüchern auf www.bucherautomation.com.

16 FTP-Client

Die Steuerung unterstützt die Funktion *FTP-Client*. Der FTP-Client ermöglicht den Zugriff auf Dateien und Verzeichnisse eines fernen Netzwerkteilnehmers aus dem Anwendungsprogramm heraus. Der FTP-Client kommuniziert dazu mit dem FTP-Server dieses Netzwerkteilnehmers.

Funktion FTP-Client aktivieren

Für die Aktivierung der Funktion FTP-Client in der Steuerung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- Die JCF-Option **JCF9-C_FTP_CLIENT** ist aktiviert [Verfügbare Firmwarefunktionen \[► 89\]](#)

Das Bit 7 im Webstatusregister 202930 ist dann immer gesetzt.

Das Bit 7 im Webstatusregister 202930 ist dann immer gesetzt.

R 202930

Webstatus

Das Register zeigt bitkodiert die verfügbaren Funktionen an.

Eigenschaft	Beschreibung	
Zugriffsart	Lesen	
Bedeutung der Bits		
Bit 0	FTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 1	HTTP-Server	
	1 =	verfügbar
Bit 2	E-Mail	
	1 =	verfügbar
	Bit 2 ist nur gesetzt, wenn die Konfigurationsdatei /EMAIL/email.ini vorhanden ist.	
Bit 3	Datendateifunktion	
	1 =	verfügbar
Bit 4	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 5	Modbus/TCP	
	1 =	verfügbar
Bit 7	FTP-Client	
	1 =	verfügbar

Tab. 67: Webstatus

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

17 Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten (AutoCopy)

Die Steuerung unterstützt die Funktion *AutoCopy*, das automatische Kopieren von Steuerungsdaten. Die Funktion ermöglicht es, Dateien innerhalb der Steuerung und/oder zwischen der Steuerung und einem FTP-Server, den angeschlossenen Erweiterungsmodulen und einer Steuerung im Netzwerk zu kopieren.

Anwendungsfälle

Mittels AutoCopy können ein neues Anwendungsprogramm oder Betriebssystem von einem USB-Stick auf die Steuerung kopiert werden.

Voraussetzungen

AutoCopy wird nur beim Booten der JC-965EXT-E03-2 ausgeführt. Vor dem Einschalten müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Der Schalter S11 ist in der Stellung *LOAD*.
- Es ist nur ein USB-Stick gesteckt
- Auf dem USB-Stick befindet sich eine gültige Kommandodatei mit den entsprechenden Kopierbefehlen.
 - In der Konfigurationsdatei **config.ini** der Steuerung müssen der Pfad und der Dateiname der Kommandodatei in der Sektion *[FILES]* im Eintrag **AutoCopyIni** eingetragen sein. Für den Zugriff auf die Konfigurationsdatei sind mindestens Systemrechte erforderlich.

```
[FILES]
```

```
AutoCopyIni = /USB1/autocopy.ini
```

Info

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Themenhandbuch *Dateisystem*.

Themenhandbücher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter *Produktseite JC-965EXT-E03-2 > Produktübergreifende Dokumentation*.

18 Registerübersicht

Diese Registerübersicht beschreibt in stark zusammengefasster Form die Register und Merker des Geräts JC-965EXT-E03-2.

Allgemeine Registerübersicht

Registerbereich	Beschreibung
100000 ... 100999	Electronic Data Sheet (EDS)
101000 ... 101999	Konfiguration
102000 ... 102999	Echtzeituhr
104000 ... 104999	Ethernet
107500 ... 107599	Flash-Disk
108000 ... 108999	CPU
109000 ... 109020	USB-Sticks
200000 ... 209999	Allgemeine Systemregister
210000 ... 219999	Anwendungsprogramm
230000 ... 239999	JetIP-Vernetzung
240000 ... 249999	JetSync
250000 ... 259999	Ethernet-Systembus
260000 ... 269999	RemoteScan
270000 ... 279999	Modbus/TCP
290000 ... 299999	E-Mail
310000 ... 319999	Dateisystem/Datendateien
320000 ... 324999	FTP-Client
350000 ... 359999	Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle

Registerbereich	Beschreibung
380000 ... 389999	Fehlerhistorie
390000 ... 399999	I/O-Vernetzung
470000 ... 479999	NetConsistency
510000 ... 519999	DNS-Server/DNS-Cache
520000 ... 529999	JetIPScan
6yy000 ... 6yy999	SW-Modul JCF-SV1 Achszahl: yy = 00 ... 16
1000000 ... 1119999	Anwendungsregister (remanent, Integer/Float)
50000000 ... 59999999	Motion Control
Vernetzung über den Ethernet-Systembus GNN: nnn = 000 ... 199	
1nnn020000 ... 1nnn179999	JX3-Modulregister
1nnn980000 ... 1nnn980199	Indirekter Zugriff über lokales R 236xxx
1nnn990000 ... 1nnn999999	Indirekter Zugriff mit variablem Ziel-fenster
JX3-IO-Module an JX3-BN-EC über EtherCAT®-Systembus	
12nn020000 ... 12nn339999	JX3-IO -Modulregister über JX3-BN-EC (ENN: nn = 01... 99)

Allgemeine I/O-Übersicht

I/O-Nummern	Beschreibung
20001 ... 36000	Virtuelle I/O für RemoteScan
20SJ00101 ... 20SJ00108	JX6-IO16CB

I/O-Nummern	Beschreibung
1nnn010201 ... 1nnn011716	JX3-IO-Module über JX3-BN-ETH (GNN: nnn = 000 ... 199)
12nn000201 ... 12nn003316	JX3-IO-Module über JX3-BN-EC (ENN: nn = 01... 99)

Allgemeine Merkerübersicht

Merker	Beschreibung
0 ... 255	Anwendungsmerker (remanent)
256 ... 2047	Überlagert mit R 1000000 bis 1000055
2048 ... 2303	Spezialmerker

Elektronisches Typenschild (EDS)

Register-bereich	Beschreibung
100500	Schnittstelle (0 = CPU)
100600 ... 100614	[Identification]
100600	Interne Versionsnummer
100601	Modulkennung
100602 ... 100612	Modulname (Registerstring)
100613	Platinenrevision
100614	Platinenoptionen
100700 ... 100712	[Production]
100700	Interne Versionsnummer
100701 ... 100707	Seriennummer (Registerstring)
100708	Tag
100709	Monat
100710	Jahr
100711	TestNum.
100712	TestRev.
100800 ... 100817	[Features] JC-965EXT-E03-2
100800	Interne Versionsnummer
100801	MAC-Adresse (Bucher Automation)

Register-bereich	Beschreibung
100802	MAC_Adresse (Gerät)
100803	Serielle Schnittstelle
100804	RUN-STOP-LOAD-Schalter
100805	STX
100806	Remanente Register
100807	JX3-Bus
100808	CAN-Bus
100810	Motion-Control
100811	Achsen
100812	HTTP
100813	Modbus/TCP
100816	User-LEDs
100817	RTC
100825	USB
100826	LED für USB
100829	JCF-SV1 Achsanzahl

Konfiguration

Register	Beschreibung
Aus Datei /System/config.ini	
101100	IP-Adresse
101101	Subnetzmaske
101102	Default Gateway
101103	DNS-Server
101132	Hostname Suffix-Typ
101133 ... 101151	Hostname (Registerstring)
101164	Portnummer JetIP
101165	Port-Nummer für STX-Debugger
101180 ... 101198	Dateiname für AutoCopy
Vom System verwendet	
101200	IP-Adresse
101201	Subnetzmaske
101202	Default Gateway
101203	DNS-Server

Register	Beschreibung
101232	Hostname Suffix-Typ
101233 ... 101251	Hostname (Registerstring)
101264	Portnummer JetIP
101265	Port-Nummer für STX-Debugger
101280 ... 101298	Dateiname für AutoCopy
101299	Einstellungen speichern (0x77566152)
101908	CRC von ModConfig.da

Echtzeituhr

Register	Beschreibung
102910 ... 102917	Direktzugriff
102910	Millisekunden
102911	Sekunden
102912	Minuten
102913	Stunden
102914	Wochentag (0 = Sonntag)
102915	Tag
102916	Monat
102917	Jahr
102920 ... 102928	Pufferzugriff
102920	Millisekunden
102921	Sekunden
102922	Minuten
102923	Stunden
102924	Wochentag (0 = Sonntag)
102925	Tag
102926	Monat
102927	Jahr
102928	Lese/Schreibtrigger

Ethernet

Register	Beschreibung
Link Status	

Register	Beschreibung
104002	Link Status ETH1
0	Kein Link
10	10 MBit/s, halbduplex
20	10 MBit/s, voll duplex
100	100 MBit/s, halbduplex
200	100 MBit/s, voll duplex
1000	1000 MBit/s, halbduplex
2000	1000 MBit/s, voll duplex
104004	Link Status ETH2
0	Kein Link
10	10 MBit/s, halbduplex
20	10 MBit/s, voll duplex
100	100 MBit/s, halbduplex
200	100 MBit/s, voll duplex
1000	1000 MBit/s, halbduplex
2000	1000 MBit/s, voll duplex
104006	Link Status ETH3
0	Kein Link
10	10 MBit/s, halbduplex
20	10 MBit/s, voll duplex
100	100 MBit/s, halbduplex
200	100 MBit/s, voll duplex
1000	1000 MBit/s, halbduplex
2000	1000 MBit/s, voll duplex
MAC	
104111	ETH1 MAC-Adresse (Hersteller)
104112	ETH1 MAC-Adresse (Gerät)
104121	ETH2 MAC-Adresse (Hersteller)
104122	ETH2 MAC-Adresse (Gerät)
104131	ETH3 MAC-Adresse (Hersteller)
104132	ETH3 MAC-Adresse (Gerät)
ARP	
104250	IP-Adresse für ARP-Request
104251	ARP-Cache: IP-Adresse
104252	ARP-Cache: MAC-Adresse (Hersteller)
104253	ARP-Cache: MAC-Adresse (Gerät)

Register	Beschreibung
104254	ARP-Cache: TTL
104350	GNN
IP	
104531	ETH 1: Aktuelle IP-Adresse (rw)
104532	ETH 1: Aktuelle Subnetzmaske (rw)
104533	ETH 1: Aktuelles Default Gateway (rw)
104534	IP-Adresse des DNS-Servers (rw)

Register	Beschreibung
Link Status	
104002	Link Status ETH1
0	Kein Link
10	10 MBit/s, halbduplex
20	10 MBit/s, vollduplex
100	100 MBit/s, halbduplex
200	100 MBit/s, vollduplex
1000	1000 MBit/s, halbduplex
2000	1000 MBit/s, vollduplex
104004	Link Status ETH2
0	Kein Link
10	10 MBit/s, halbduplex
20	10 MBit/s, vollduplex
100	100 MBit/s, halbduplex
200	100 MBit/s, vollduplex
1000	1000 MBit/s, halbduplex
2000	1000 MBit/s, vollduplex

MAC	
104111	ETH1 MAC-Adresse (Hersteller)
104112	ETH1 MAC-Adresse (Gerät)
104121	ETH2 MAC-Adresse (Hersteller)
104122	ETH2 MAC-Adresse (Gerät)

ARP	
104250	IP-Adresse für ARP-Request
104251	ARP-Cache: IP-Adresse
104252	ARP-Cache: MAC-Adresse (Hersteller)
104253	ARP-Cache: MAC-Adresse (Gerät)

Register	Beschreibung
104254	ARP-Cache: TTL
104350	GNN
IP	
104531	ETH 1: Aktuelle IP-Adresse (rw)
104532	ETH 1: Aktuelle Subnetzmaske (rw)
104533	ETH 1: Aktuelles Default Gateway (rw)
104534	IP-Adresse des DNS-Servers (rw)

104542	ETH 3: Aktuelle IP-Adresse (rw)
104543	ETH 3: Aktuelle Subnetzmaske (rw)
104545	ETH 3: Aktuelles Default Gateway (rw)

Routing-Tabelle	
104550	Status
0	Kein Fehler
-1	Routing-Tabelle voll
-2	Eintrag nicht gefunden
-3	Schnittstelle nicht aktiv
-4	TCP/IP-Stack nicht initialisiert
104551	Kommando
1	Route hinzufügen
0	Route löschen

104552	Schnittstellennummer
1	ETH 1 (X102)
2	ETH 2 (X103) EtherCAT®
3	ETH 3 (X104)
104553	IP-Adresse
104554	Subnetzmaske
104555	Gateway

Flash-Disk

Register-bereich	Beschreibung
107500	Status
107501	Kommando
30	Lese Statistik

Registerbereich	Beschreibung
107510 ... 107513	Sektor-Statistik
107510	Gesamt
107511	Benutzt
107512	Geblockt
107513	Frei
107520 ... 107523	Byte-Statistik
107520	Gesamt
107521	Benutzt
107522	Geblockt
107523	Frei

LEDs

Register	Beschreibung
108002	Alle LEDs ein/aus (bitcodiert)
Bit 0	LED RUN
Bit 1	LED ERR
Bit 2	LED D1
108003	LED RUN
0	aus
1	langsam blinken
2	schnell blinken
3	ein
108004	LED ERR
0	aus
1	langsam blinken
2	schnell blinken
3	ein
108005	LED D1
0	aus
1	langsam blinken
2	schnell blinken
3	ein

CPU

Register	Beschreibung
108015	Betriebsartenwahlschalter
1	LOAD
2	RUN
3	STOP

Allgemeine Systemregister

Register	Beschreibung
200000	OS-Version (Major * 100 + Minor)
200001	Anwendungsprogramm läuft (Bit 0 = 1)
0/2	Programm stoppen
1	Programm starten
3	Programm fortsetzen
200008	Fehlerregister 1 (identisch zu 210004)
Bit 0	Fehler Flash-Disk
Bit 2	Fehler JX2-Systembus
Bit 3	Fehler Ethernet-Systembus
Bit 4	Fehler Anwendungsregister
Bit 7	Fehler im erweiterten Fehlerregister
Bit 8	Ungültiger Sprung
Bit 9	Ungültiger Call
Bit 10	Ungültiger Index
Bit 11	Ungültiger Opcode
Bit 12	Division durch Null
Bit 13	Stack-Überlauf
Bit 14	Stack-Unterlauf
Bit 15	Stack ungültig
Bit 16	Fehler beim Laden des Anwendungsprogramms
Bit 17	Speicherschutzverletzung
Bit 24	Zykluszeitüberschreitung
Bit 25	Tasklock Timeout
Bit 31	Unbekannter Fehler
200009	Erweitertes Fehlerregister 1 (bitkodiert)
Bit 1	Fehler Bussystem

Register	Beschreibung
Bit 2	Fehler DeviceManager
Bit 3	Fehler in ModConfig.da
Bit 4	Fehler RPC
Bit 5	Fehler JetVM
Bit 10	Ein Busknoten (Publish/Subscribe-Teilnehmer) hat einen Fehler gemeldet
Bit 12	JetIPScan hat Fehler gemeldet
Bit 16	NetConsistency hat Fehler gemeldet
Bit 20	Interner Speicherfehler
Bit 21	Speicherfehler des Anwendungsprogramms
Bit 22	System-Logger ist aktiv (R 209700 = 213)
Bit 29	Fehler SNTP-Client
Bit 30	Fehler DeviceManager Register
Bit 31	Lizenzverletzung
200010	Erweitertes Fehlerregister 2 (bitkodiert)
Bit 1	Fehler am MC-Objekt
Bit 2	Fehler JCF-SV1
Bit 3	Fehler NV-Maschinendaten
Bit 7	Fehler Dateisystem
Bit 16	Fehler bei EtherCAT-Initialisierung
Bit 17	Fehlermeldung vom EtherCAT-Master
Bit 18	Fehler im EtherCAT-Zyklus
Bit 24	Fehler OPC-UA-Server
Bit 25	Fehler OPC-UA-Client
200051	Fehlernummern JetIPScan
0	Ohne Fehler oder Warnung
5	Funktion durch Anwender abgebrochen
1001	Erste empfangene Antwort stimmt nicht mit Antwort 2 und 3 überein
1002	Zweite empfangene Antwort stimmt nicht mit Antwort 1 und 3 überein
1003	Dritte empfangene Antwort stimmt nicht mit Antwort 2 und 3 überein

-1	Alle drei Antworten sind unterschiedlich
-2	Die IP-Einstellungen mindestens eines Teilnehmers sind unterschiedlich
-3	Die Funktion JetIPScan wurde aufgerufen, obwohl sie bereits läuft
-10	Die Länge der Soll-Liste ist < 1 oder > 255 oder der Zeiger auf die Liste ist ungültig
-11	Eine GNN der Soll-Liste < 1 oder > 255 oder mehrfach vorhanden
-20 ... -40	Interner Fehler
-1001 ... -1199	Teilnehmer hat die falsche CtrlID oder CtrlIDopt gemeldet
-2001 ... -2199	Teilnehmer hat sich nicht gemeldet
-3001 ... -3199	Mehrere Teilnehmer mit der gleichen GNN haben sich gemeldet
200061	Fehlernummern NetConsistency, siehe R 470040
200169	OS-Version (IP-Format)
200170	Steuerungstyp (940/970)
200300	Aktuell verfügbarer Heap
200301	Verfügbarer Heap beim Systemstart
200302	Verfügbarer Heap vor dem Start des Anwendungsprogramms
201000	Laufzeitregister in Millisekunden (rw)
201001	Laufzeitregister in Sekunden (rw)
201002	Laufzeitregister in Reg. 201003 (rw)
201003	10 ms Einheiten für Reg. 201002 (rw)
201004	Laufzeitregister in Millisekunden (ro)
201005	Laufzeitregister in Mikrosekunden (ro)
202930	Web-Status (bitcodiert)
Bit 0 = 1	FTP-Server verfügbar
Bit 1 = 1	HTTP-Server verfügbar
Bit 2 = 1	E-Mail verfügbar
Bit 3 = 1	Datendateifunktion verfügbar

Bit 4 = 1	Modbus/TCP lizenziert
Bit 5 = 1	Modbus/TCP verfügbar
Bit 7 = 1	FTP-Client verfügbar
202936	Steuerregister Dateisystem
0xc4697a4b	Formatieren der Flash-Disk
202960	Passwort für Systemkommandoregister (0x424f6f74)
202961	Systemkommandoregister
102	Neustart (booten) der Steuerung
103	Test der Anwendungsregister
104	Remanente Parameter zurücksetzen
122	Warte auf Kommunikation AUS
123	Warte auf Kommunikation EIN
160	Taskwechsel bei I/O-Zugriffen AUS
161	Taskwechsel bei I/O-Zugriffen EIN
170	Taskscheibe fortsetzen AUS
171	Taskscheibe fortsetzen EIN
301	Flash-Disk speichern
310	Konfigurationsdateien laden
311	Modulkonfiguration laden
312	Lade Ethernet-Systembus-Prozessdatenkonfiguration
313	Ethernet-Systembus-Prozessdatenkonfiguration anhalten
330	JetIPScan-Client AUS
331	JetIPScan-Client EIN
202962	Systemstatusregister
Bit 0 = 1	Taskwechsel bei I/O-Zugriffen
Bit 1 = 1	Ohne Warten auf Kommunikation
Bit 2 = 1	JetIPScan-Client EIN
Bit 3 = 1	Taskscheibe fortsetzen EIN
202970	Passwort für Startverzögerung (0x424f6f74)
202971	Startverzögerung in 100 ms
203000	Schnittstellenüberwachung: JetIP
203005	Schnittstellenüberwachung: STX-Debug-Server

203100 ... 203107	32-Bit-Überlagerung Flag 0 ... 255
203108 ... 203123	16-Bit-Überlagerung Flag 0 ... 255
203124 ... 203131	32-Bit-Überlagerung Flag 2048 ... 2303
203132 ... 203147	16-Bit-Überlagerung Flag 2048 ... 2303
209700	Systemlogger: Globale Freigabe
209701 ... 209754	Freigabe Systemkomponenten

JetIP-Vernetzung

Register	Beschreibung
TCP-Autoclose für JetIP/TCP-Server	
230000	Anzahl offener Verbindungen
230001	Modus
230002	Zeit
Sonstige Register zur JetIP-Vernetzung	
232708	Timeout in Millisekunden
232709	Reaktionszeit in Millisekunden
232710	Anzahl Netzwerkfehler
232711	Fehlercode des letzten Zugriffs
0	kein Fehler
1	Timeout
3	Fehlermeldung von der Gegenstation
5	ungültige Netzwerkadresse
6	ungültige Anzahl Register
7	ungültige Schnittstellennummer
232717	Maximale Anzahl Wiederholungen
232718	Anzahl Wiederholungen

Netzwerkregister	
235000 ... 235399	IP-Adressen
235400 ... 235799	Port-Nummern
236000 ... 236399	Indirekte Registernummern GNN: nnn = 000 ... 199

1nnn020000 ... 1nnn179999	JX3-Modulregister
1nnn980000 ... 1nnn980199	Indirekter Zugriff über lokales Register 236xxx
1nnn990000 ... 1nnn999999	Indirekter Zugriff mit variablem Ziel-fenster

Ethernet-Systembus

Register	Beschreibung
Subscriber	
250000	Status (bitkodiert)
Bit 0 = 1	Kein CRC
Bit 1 = 1	Fehler bei einer Subscription
Bit 7 = 1	Subscriber läuft
250001	Kommando
102	Neustart
105	Stopp
110	Fehler quittieren
250002	Subscription-ID des letzten Fehlers
250003	Anzahl Subscriptions
250004	CRC der Konfigurationsdatei
250005	Start der Kommunikation (Timeout-Reg. [ms])
250010	Auswahl über ein Kommando
250011	Auswahl über ID
Subscription	
250020	Status
250021	Modus
250022	Anzahl Elemente
250023	Multicast-Gruppe
250024	Hash
250025	Aktuelle Sequenznummer
250026	Größe (Bytes)
250027	Timeout
250028	Anzahl empfangener Publications
250029	Anzahl Timeout-Fehler
250030	Anzahl Sequenznummernfehler

Register	Beschreibung
250031	Fehlerbehandlung aktiviert
250032	Zustand
250033	aktuelle Zykluszeit [ms]
250034	minimale Zykluszeit [ms]
250035	maximale Zykluszeit [ms]
250100 ... 250999	9 weitere Subscriber-Registerblöcke
Adresse des Busknotens (auch Steuerung), der die Timeout-Zeit überschritten hat	
254001	GNN
254002	IP-Adresse
254003	Port-Nummer
Publisher	
255000	Status (bitkodiert)
Bit 0 = 1	Kein CRC
Bit 1 = 1	Fehler bei einer Publication
Bit 7 = 1	Subscriber läuft
255001	Kommando
102	Neustart
105	Stopp
110	Fehler quittieren
255002	Publication-ID des letzten Fehlers
255003	Anzahl Publications
255004	CRC der Konfigurationsdatei
255010	Auswahl über ein Kommando
255011	Auswahl über ID
Publication	
255020	Status
255021	Modus
255022	Anzahl Elemente
255023	Multicast-Gruppe
255024	Hash
255025	Aktuelle Sequenznummer
255026	Größe (Bytes)
255027	Zykluszeit
255028	Anzahl gesendeter Publications
255029	Anzahl Wiederholungen

Register	Beschreibung
255030	Anzahl Sendefehler
255033	aktuelle Zykluszeit [ms]
255034	minimale Zykluszeit [ms]
255035	maximale Zykluszeit [ms]
255100 ... 255999	9 weitere Publisher-Registerblöcke

RemoteScan

Register	Beschreibung
262965	Protokolltyp
262966	Anzahl Konfigurationsblöcke
262967	Status

Modbus/TCP

Register	Beschreibung
272702	Registeroffset
272704	Eingangsoffset
272705	Ausgangsoffset
278000 ... 278999	16-Bit-I/O-Register überlagert mit virtuellen I/O 20001 bis 36000

E-Mail

Register	Beschreibung
292932	IP-Adresse des SMTP-Servers
292933	IP-Adresse des POP3-Servers
292934	Port-Nummer des SMTP-Servers
292935	Port-Nummer des POP3-Servers
292937	Status der E-Mail-Bearbeitung
292938	E-Mail Task-ID

Dateisystem/Datendateifunktion

Register	Beschreibung
312977	Status der Dateioperation
312978	Task-ID

FTP-Client

Register	Beschreibung
320000	Anzahl geöffneter Verbindungen

Register	Beschreibung
320001	Kommando
320002	Timeout
320003	Server Port
320004	Anwahl über Nummer
320005	Anwahl über Handle
320006	Server-Socket: IP-Adresse
320007	Server-Socket: Port
320008	Client-Socket: IP-Adresse
320009	Client-Socket: Port
320100	Status des Zugriffs
320101	Task-ID

Freiprogrammierbare IP-Schnittstelle

Register	Beschreibung
Auslesen der Verbindungsliste	
350000	Letztes Ergebnis (-1 = keine Verbindung ausgewählt)
350001	1 = Client; 2 = Server
350002	1 = UDP; 2 = TCP
350003	IP-Adresse
350004	Port-Nummer
350005	Zustand der Verbindung
350006	Anzahl gesendeter Bytes
350007	Anzahl empfangener Bytes
350008	Anzahl verworfener Bytes
350009	Anzahl verworfener Pakete
350016	Anzahl zuletzt gesendeter Bytes
350017	Anzahl zuletzt empfangener Bytes
350090	maximale Anzahl Verbindungen
350091	Anzahl geöffneter Verbindungen
350092	Anzahl ConnectionOpen
350093	Anzahl ConnectionClose
350099	Versionsnummer

Fehlerhistorie

Register	Beschreibung
380000	Status
Bit 0 = 1	Aufzeichnung läuft
Bit 1 = 1	Stopp, wenn Speicher voll
Bit 2 = 1	Stopp bei Error-Code
Bit 3 = 1	Remanenter Speicher
380001	Kommando
1	Löschen aller Fehlereinträge
2	Start Fehleraufzeichnung
3	Stopp Fehleraufzeichnung
4	Stopp, wenn Fehlerspeicher voll
5	Ringpuffer
6	Stopp bei Error-Code EIN
7	Stopp bei Error-Code AUS
10	Remanenter Speicher
11	Dynamischer Speicher
380002	Pufferlänge
380003	Maximale Pufferlänge
380004	Anzahl der Fehlereinträge
380005	Index in die Fehlerliste
380006	Fehlereintrag
380007	Fehler Stopp-Code
380008	Anzahl Codes bis zum Stopp
380029	Gruppenindex in der Fehlerliste
380030 ... 380093	64 Fehlereinträge

I/O-Vernetzung Ethernet-Systembus

Register	Beschreibung
Statusregister	
390000 + Knoten * 10	Fehlerregister
390001 + Knoten * 10	Erweitertes Fehlerregister 1
390002 + Knoten * 10	Erweitertes Fehlerregister 2

Register	Beschreibung
390003 + Knoten * 10	JetSync-Status
390004 + Knoten * 10	Subscriber-Status
390005 + Knoten * 10	Subscription-ID des letzten Fehlers
Adresse eines Busknotens, der einen Fehler gemeldet hat	
394001	GNN
394002	IP-Adresse
394003	Port-Nummer
Steuerregister	
395000 + Knoten * 10	Kommando

Funktion NetConsistency

Register	Beschreibung
Basistreiber	
470000 ... 470008	Cookie
470009	Version
470010	Status
Bit 0 = 1	Fehler
Bit 1 = 1	Warnungen
Bit 2 = 1	Basistreiber ist initialisiert
470011	Kommando
0	Es gibt keine Kommandos
470020	Maximale Anzahl an Instanzen
470021	Anzahl funktionsbereiter Instanzen
470030	Max. Anzahl an Fehlermeldungen für den Logger
470031	Anzahl an den Logger weitergeleitete Fehlermeldungen
470032	Max. Anzahl an Warnungen für den Logger
470033	Anzahl an den Logger weitergeleitete Warnungen
470034	Max. Anzahl an Fehlerhistorieneinträgen

Register	Beschreibung
470035	Anzahl an Einträgen in der Fehlerhistorie
470040	Fehlernummern
470041	Zeitpunkt des Fehlers in ms
470042	Instanz, wo der Fehler aufgetreten ist
470043	Anzahl an Fehlerparametern
470044 ... 470048	Fehlerparameter 1 bis 5
470049	Anzahl Buchstaben der Fehlermeldung
470050 ... 470157	Text der Fehlermeldung
Erste Instanz	
471010	Status
Bit 0 = 1	Fehler
Bit 1 = 1	Warnungen
Bit 2 = 1	Instanz ist initialisiert
Bit 3 = 1	Ausführung läuft
471011	Kommando
0	Es gibt keine Kommandos

EtherCAT®-Systembus

Register	Beschreibung
500002000	Softwareversion des EtherCAT®-Systembus-Treibers
500002002	Zustand des EtherCAT®-Masters
1	INIT
2	PREOP
4	SAFEOP
8	OP
500002008	Fehlerregister (bitkodiert)
Bit 0 = 1	Fehler bei der Initialisierung
Bit 1 = 1	Fehlermeldung vom EtherCAT®-Master
Bit 2 = 1	Fehler beim zyklischen Datenaustausch

Register	Beschreibung
500002009	Fehlermaske. Bei gesetztem Bit wird das entsprechende Fehlerbit aus Register 500002008 in das Systemfehlerregister 200010 übertragen. Zuordnung:
Reg. 500002008	Reg. 200010
Bit 0 →	Bit 16
Bit 1 →	Bit 17
Bit 2 →	Bit 18
500002011	Parameter des letzten Fehlers in Reg. 500002012
500002012	Fehlertyp des letzten Fehlers
155002 ... 155005	Konfigurationsdatei kann nicht eingelesen werden (EtherCAT® im Hardware-Manager von JetSym nicht konfiguriert oder Datei ungültig) Inhalt von Reg. 500002011 = 0
155007	Bus konnte nicht gestartet werden Inhalt von Reg. 500002011 = 0
155008	Buskonfiguration stimmt nicht mit den angeschlossenen Modulen überein (falsche Konfiguration in JetSym, Modul nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet) Inhalt von Reg. 500002011 = Anzahl gefundener Module
155207	Bus nicht mehr synchron Inhalt von Reg. 500002011 = -1
155208	Mindestens ein Modul hat seinen Buszustand geändert Inhalt von Reg. 500002011 = Zustand (1, 2, 4, 8)
155209 ... 155210	Fehler beim Zugriff auf Parameterdaten eines Moduls Inhalt von Reg. 500002011 = Fehlercode
155214	Emergency-Meldung von einem Modul Inhalt von Reg. 500002011 = Fehlercode
155215	Fehler beim Firmware-Update Inhalt von Reg. 500002011 = Fehlercode

Register	Beschreibung
155247	Nicht alle Module sind im Zustand OP Inhalt von Reg. 500002011 = -1
155248	Keine Netzwerkverbindung (EtherCAT®-Kabel nicht verbunden) Inhalt von Reg. 500002011 = -1
155251	Fehlermeldung von einem Modul Inhalt von Reg. 500002011 = Moduladresse
155400	Fehler beim Empfang von zyklische Daten (EtherCAT®-Kabel nicht verbunden) Inhalt von Reg. 500002011 = Negativer Wert
155401 ... 155403	Fehler beim Senden von zyklischen Daten Inhalt von Reg. 500002011 = -1
500002013	Anzahl gefundener EtherCAT®-Module
500002015	Index in Modul-Array
500002016	Modul-Array: Typ
500002017	Modul-Array: Product-Id
500002018	Modul-Array: Vendor-Id
500002019	Index in Sub-Modul-Array
500002020	Sub-Modul-Array: Typ

DNS-Client

Register	Beschreibung
510000	Status
Bit 0 = 0	Datei /etc/hosts nicht ausgelesen oder nicht vorhanden
Bit 0 = 1	Datei /etc/hosts gelesen und Einträge im Cache gespeichert
Bit 1 = 0	Zugriff auf DNS-Server nicht erfolgt
Bit 1 = 1	Zugriff auf DNS-Server erfolgt
Bit 2 = 0	Zugriff auf DNS-Server läuft nicht
Bit 2 = 1	Zugriff auf DNS-Server läuft
Bit 3 = 0	Kein Fehler bei Zugriff auf DNS-Server
Bit 3 = 1	Fehler bei Zugriff auf DNS-Server
510001	Kommando
1	Wähle den ersten Eintrag im Cache

Register	Beschreibung
2	Wähle den nächsten Eintrag im Cache
3	Lösche Eintrag aus dem Cache
510002	Aktuelle IP-Adresse des DNS-Servers
510003	Fehlercode
-1	Fehler beim Zugriff auf den DNS-Server, z. B. keine Antwort
-2	Ungültige Antwort des DNS-Servers
-3	Aus der Antwort konnte keine IP-Adresse gewonnen werden
510009	Anzahl Einträge im DNS-Cache
510010	Timeout
510011	IP-Adresse des durch Kommando 1 oder 2 angewählten Cache-Eintrags
510012 ... 510029	Zeigt den Namen des durch Kommando 1 oder 2 angewählten Cache-Eintrags im Format Register-String an.

JetIPScan

Register	Beschreibung
Globale Statusinformationen	
520000	Zusammenfassung der Statusmeldungen
520010	Ausführungszustand - entspricht dem Rückgabewert <i>State</i>
520011	Anzahl der Durchläufe - entspricht dem Rückgabewert <i>Count</i>
520012	Anzahl der Änderungen - entspricht dem Rückgabewert <i>Changed</i>
520013	Funktionsergebnis - entspricht dem Rückgabewert <i>Result</i>
Warnungen und Fehler	
521000 ... 521006	Alle 3 Antworten sind unterschiedlich
521010 ... 521016	Antwort 1 ist unterschiedlich
521020 ... 521026	Antwort 2 ist unterschiedlich
521030 ... 521036	Antwort 3 ist unterschiedlich

Register	Beschreibung
521100 ... 521106	Falsche CtrlID oder CtrlIDopt
521200 ... 521206	Teilnehmer hat sich nicht gemeldet
521300 ... 521306	Mehrfachmeldung
521400 ... 521406	IP-Einstellung konnte nicht geändert werden
Konfiguration	
522000	GNN
522010 ... 522015	Sollkonfiguration
522110 ... 522123	Istkonfiguration 1
522210 ... 522223	Istkonfiguration 2
522310 ... 522323	Istkonfiguration 3

SyncMaster

Register	Beschreibung
530000	Status (bitkodiert) Bit 0 SyncMaster gestartet Bit 1 Zyklusfehler einer Komponente Bit 2 fataler Zyklusfehler einer Komponente Bit 3 Fehler: Komponente nicht fertig Bit 4 fataler Fehler: Komponente nicht fertig
530002	Länge der Scheduler-Tabelle
530009	Software-Version
530012	globaler Fehler-Index

Lizenzierung

Register	Beschreibung
550000	Status
550005	Lizenzverletzung: Option-ID
550006	Lizenzverletzung: lizenzierte Wert
550007	Lizenzverletzung: benötigter Wert

Register	Beschreibung
550008	Fehlerstatus
550009	Software-Version
550020	Anzahl gültiger Lizenzen
550021	gültige Lizenzen (bitkodiert)
550030	Anzahl ungültiger Lizenzen
550031	ungültige Lizenzen (bitkodiert)
550040	Anzahl Lizenzverletzungen
550041	Lizenzverletzungen (bitkodiert)

NV-Maschinendaten

Register	Beschreibung
560000	Status (bitkodiert) Bit 0 Funktion eingeschaltet Bit 1 Initialisierung NV-Funktion erfolgreich Bit 2 Initialisierung Datei-Funktion erfolgreich Bit 3 Maschinen-Offsets im NV-Ram gültig Bit 4 Geberüberläufe im NV-Ram gültig Bit 13 Datei-Funktion wird ausgeführt Bit 16 Fehler beim Schreiben einer Datei Bit 17 Fehler beim Lesen einer Datei Bit 18 Fataler Fehler im Datei-Task
560002	Aktuelles Datei-Kommando
560003	Zustand des Datei-Kommandos
560005	letztes Datei-Kommando
560006	Ergebnis des letzten Datei-Kommandos
560007	letztes Datei-Kommando mit Fehler
560008	Ergebnis des letzten Datei-Kommandos mit Fehler
560009	Software-Version
560010	Maschinen-Offset: Anzahl Datenblöcke
560011	Maschinen-Offset: Anzahl Werte in einem Datenblock

Register	Beschreibung
560012	Maschinen-Offset: Datenbreite der Werte
560013	Geber-Überläufe: Anzahl Datenblöcke
560014	Geber-Überläufe: Anzahl Werte in einem Datenblock
560015	Geber-Überläufe: Datenbreite der Werte
560016	Anzahl von Datei-Lese-Operationen
560017	Anzahl von Datei-Schreibe-Operationen
560018	Zeit für die letzte Datei-Operation [µs]

SW-Funktion JCF-SV1

Registerbereich	Beschreibung
SW-Funktion JCF-SV1 initialisieren	
600000	Statusregister
600001	Instanzen - Aktivierung
600002	Aufrufintervall
600003	Zykluszeit aller Instanzen
600004 ... 600009	Reserve
SW-Funktion JCF-SV1 für einzelne Achsen konfigurieren	
600010 ... 600029	Achse 1
600010	Quell-Registernummer der Ist-Position
600011	Ziel-Registernummer der Stellgröße
600012	Eingangsnummer: Neg. HW-Endschalter
600013	Eingangsnummer: Pos. HW-Endschalter
600014	Eingangsnummer: Referenzschalter
600015	Ausgangsnummer: Dig. neg. Richtungsvorgabe

Registerbereich	Beschreibung
600016	Ausgangsnummer: Dig. pos. Richtungsvorgabe
600017	Ausgangsnummer: Dig. FREIGABE/ENABLE für den Verstärker
600018 ... 600029	Reserve
600030 ... 600049	Achse 2
600030	Quell-Registernummer der Ist-Position
600031	Ziel-Registernummer der Stellgröße
...	...
600038 ... 600049	Reserve
600050 ... 600069	Achse 3 → siehe Achse 1
600070 ... 600089	Achse 4 → siehe Achse 1
600090 ... 600109	Achse 5 → siehe Achse 1
600110 ... 600129	Achse 6 → siehe Achse 1
600130 ... 600149	Achse 7 → siehe Achse 1
600150 ... 600169	Achse 8 → siehe Achse 1
600170 ... 600189	Achse 8 → siehe Achse 1
600190 ... 600209	Achse 10 → siehe Achse 1
600210 ... 600229	Achse 11 → siehe Achse 1
600230 ... 600249	Achse 12 → siehe Achse 1
600250 ... 600269	Achse 13 → siehe Achse 1
600270 ... 600289	Achse 14 → siehe Achse 1
600290 ... 600309	Achse 15 → siehe Achse 1

Registerbereich	Beschreibung
600310 ... 600329	Achse 16 → siehe Achse 1
Betrieb der einzelnen Achsen	
6yyzzz 6 = Präfix yy = Achsnummer 01 ... 16 zzz = Modulregisternummer 000 ... 999	
601000 ... 601999	Achse 1
602000 ... 602999	Achse 2
...	...
616000 ... 616999	Achse 16

Anwendungsregister

Register	Beschreibung
1000000 ... 1119999	32-Bit-Ganzzahl oder Fließkommazahl (remanent)

Basisregister zur Initialisierung des PCIe-Busses

Register	Beschreibung
201100000	Globales Statusregister
Bit 30	Initialisierung beendet
Bit 31	Fehler bei der Initialisierung
201100001	Kommandoregister
1	Bus initialisieren
201100002	Anzahl gefundener Trägerplatten
201100005	Businitialisierungsstatus
0	Initialisierung läuft
1	Initialisierung OK
-1	Fehler bei der Initialisierung
201100006	Anzahl JX2-Module
201100007	Typ der JX6-I/O-Submodule
73	JX6-SB und JX6-SB-I
5	JX6-SV1

Register	Beschreibung
16	JX6-IO16CB
201100010	Timeout beim Warten auf Kommandoquittierung
201100011	Timeout beim Warten auf Semaphore
201100012	Timeout im Interpreter für den Gesamtzugriff

Digitales I/O-Modul JX6-IO16CB

Register	Beschreibung
20SJ01100	Zustand der digitalen Eingänge
20SJ01101	Zustand der digitalen Ausgänge
20SJ01102	Fehlerstatus der digitalen Ausgänge
20SJ01103	Steuerregister
20SJ01104	Filterzeit der Eingänge 1... 4
20SJ01105	Filterzeit der Eingänge 5 ... 8

Zählermodul JX6-SV1

Register	Beschreibung
20SJ01100	Modulkennung
20SJ01101	Hardwarekonfiguration
20SJ01102	Analogausgang
20SJ01103	Strobe-Wert / Geberwert
20SJ01104	Preset / Taktgenerator
20SJ01105	Zählwert
20SJ01106	Referenz / Offset
20SJ01107	Steuerregister
20SJ01108	Statusregister
20SJ01110	Abtast-Timer

32 zusammengefasste Eingänge

Regis- ter	Beschreibung			
JX3-BN-ETH-Netzwerk: 1nnn910000 (nnn = GNN)				
JX3-BN-EC (EtherCAT®): n.a.				
4000	101 ... 108	109 ... 116	201 ... 208	209 ... 216

4001	109 ... 116	201 ... 208	209 ... 216	301 ... 308
4002	201 ... 208	209 ... 216	301 ... 308	309 ... 316
4003	209 ... 216	301 ... 308	309 ... 316	401 ... 408
4004	301 ... 308	309 ... 316	401 ... 408	409 ... 416
4005	309 ... 316	401 ... 408	409 ... 416	501 ... 508
4006	401 ... 408	409 ... 416	501 ... 508	509 ... 516
4007	409 ... 416	501 ... 508	509 ... 516	601 ... 608
4008	501 ... 508	509 ... 516	601 ... 608	609 ... 616
4009	509 ... 516	601 ... 608	609 ... 616	701 ... 708
4010	601 ... 608	609 ... 616	701 ... 708	709 ... 716
4011	609 ... 616	701 ... 708	709 ... 716	801 ... 808
4012	701 ... 708	709 ... 716	801 ... 808	809 ... 816
4013	709 ... 716	801 ... 808	809 ... 816	901 ... 908
4014	801 ... 808	809 ... 816	901 ... 908	909 ... 916
4015	809 ... 816	901 ... 908	909 ... 916	1001 ... 1008
4016	901 ... 908	909 ... 916	1001 ... 1008	1009 ... 1016
4017	909 ... 916	1001 ... 1008	1009 ... 1016	1101 ... 1108
4018	1001 ... 1008	1009 ... 1016	1101 ... 1108	1109 ... 1116
4019	1009 ... 1016	1101 ... 1108	1109 ... 1116	1201 ... 1208
4020	1101 ... 1108	1109 ... 1116	1201 ... 1208	1209 ... 1216
4021	1109 ... 1116	1201 ... 1208	1209 ... 1216	1301 ... 1308
4022	1201 ... 1208	1209 ... 1216	1301 ... 1308	1309 ... 1316

4023	1209 ... 1216	1301 ... 1308	1309 ... 1316	1401 ... 1408
4024	1301 ... 1308	1309 ... 1316	1401 ... 1408	1409 ... 1416
4025	1309 ... 1316	1401 ... 1408	1409 ... 1416	1501 ... 1508
4026	1401 ... 1408	1409 ... 1416	1501 ... 1508	1509 ... 1516
4027	1409 ... 1416	1501 ... 1508	1509 ... 1516	1601 ... 1608
4028	1501 ... 1508	1509 ... 1516	1601 ... 1608	1609 ... 1616
4029	1509 ... 1516	1601 ... 1608	1609 ... 1616	1701 ... 1708
4030	1601 ... 1608	1609 ... 1616	1701 ... 1708	1709 ... 1716
4031	1609 ... 1616	1701 ... 1708	1709 ... 1716	1801 ... 1808
4032	1701 ... 1708	1709 ... 1716	1801 ... 1808	1809 ... 1816
4033	1709 ... 1716	1801 ... 1808	1809 ... 1816	1901 ... 1908
4034	1801 ... 1808	1809 ... 1816	1901 ... 1908	1909 ... 1916
4035	1809 ... 1816	1901 ... 1908	1909 ... 1916	2001 ... 2008
4036	1901 ... 1908	1909 ... 1916	2001 ... 2008	2009 ... 2016
4037	1909 ... 1916	2001 ... 2008	2009 ... 2016	2101 ... 2108
4038	2001 ... 2008	2009 ... 2016	2101 ... 2108	2109 ... 2116
4039	2009 ... 2016	2101 ... 2108	2109 ... 2116	2201 ... 2208
4040	2101 ... 2108	2109 ... 2116	2201 ... 2208	2209 ... 2216
4041	2109 ... 2116	2201 ... 2208	2209 ... 2216	2301 ... 2308
4042	2201 ... 2208	2209 ... 2216	2301 ... 2308	2309 ... 2316
4043	2209 ... 2216	2301 ... 2308	2309 ... 2316	2401 ... 2408
4044	2301 ... 2308	2309 ... 2316	2401 ... 2408	2409 ... 2416

16 zusammengefasste Eingänge

Regis- ter	Beschreibung
	JX3-BN-ETH-Netzwerk: 1nnn910000 (nnn = GNN)
	JX3-BN-EC (EtherCAT®): n.a.

4060	101 ... 108	109 ... 116
4061	109 ... 116	201 ... 208
4062	201 ... 208	209 ... 216
4063	209 ... 216	301 ... 308
4064	301 ... 308	309 ... 316
4065	309 ... 316	401 ... 408
4066	401 ... 408	409 ... 416
4067	409 ... 416	501 ... 508
4068	501 ... 508	509 ... 516
4069	509 ... 516	601 ... 608
4070	601 ... 608	609 ... 616
4071	609 ... 616	701 ... 708
4072	701 ... 708	709 ... 716
4073	709 ... 716	801 ... 808
4074	801 ... 808	809 ... 816
4075	809 ... 816	901 ... 908
4076	901 ... 908	909 ... 916
4077	909 ... 916	1001 ... 1008
4078	1001 ... 1008	1009 ... 1016
4079	1009 ... 1016	1101 ... 1108
4080	1101 ... 1108	1109 ... 1116
4081	1109 ... 1116	1201 ... 1208
4082	1201 ... 1208	1209 ... 1216
4083	1209 ... 1216	1301 ... 1308
4084	1301 ... 1308	1309 ... 1316
4085	1309 ... 1316	1401 ... 1408
4086	1401 ... 1408	1409 ... 1416
4087	1409 ... 1416	1501 ... 1508
4088	1501 ... 1508	1509 ... 1516
4089	1509 ... 1516	1601 ... 1608
4090	1601 ... 1608	1609 ... 1616
4091	1609 ... 1616	1701 ... 1708

4092	1701 ... 1708	1709 ... 1716
4093	1709 ... 1716	1801 ... 1808
4094	1801 ... 1808	1809 ... 1816
4095	1809 ... 1816	1901 ... 1908
4096	1901 ... 1908	1909 ... 1916
4097	1909 ... 1916	2001 ... 2008
4098	2001 ... 2008	2009 ... 2016
4099	2009 ... 2016	2101 ... 2108
4100	2101 ... 2108	2109 ... 2116
4101	2109 ... 2116	2201 ... 2208
4102	2201 ... 2208	2209 ... 2216
4103	2209 ... 2216	2301 ... 2308
4104	2301 ... 2308	2309 ... 2316
4105	2309 ... 2316	2401 ... 2408
4106	2401 ... 2408	2409 ... 2416

8 zusammengefasste Eingänge

Regis- ter	Beschreibung
	JX3-BN-ETH-Netzwerk: 1nnn910000 (nnn = GNN)
	JX3-BN-EC (EtherCAT®): n.a.

4120	101 ... 108
4121	109 ... 116
4122	201 ... 208
4123	209 ... 216
4124	301 ... 308
4125	309 ... 316
4126	401 ... 408
4127	409 ... 416
4128	501 ... 508
4129	509 ... 516
4130	601 ... 608
4131	609 ... 616
4132	701 ... 708
4133	709 ... 716
4134	801 ... 808
4135	809 ... 816

4136	901 ... 908
4137	909 ... 916
4138	1001 ... 1008
4139	1009 ... 1016
4140	1101 ... 1108
4141	1109 ... 1116
4142	1201 ... 1208
4143	1209 ... 1216
4144	1301 ... 1308
4145	1309 ... 1316
4146	1401 ... 1408
4147	1409 ... 1416
4148	1501 ... 1508
4149	1509 ... 1516
4150	1601 ... 1608
4151	1609 ... 1616
4152	1701 ... 1708
4153	1709 ... 1716
4154	1801 ... 1808
4155	1809 ... 1816
4156	1901 ... 1908
4157	1909 ... 1916
4158	2001 ... 2008
4159	2009 ... 2016
4160	2101 ... 2108
4161	2109 ... 2116
4162	2201 ... 2208
4163	2209 ... 2216
4164	2301 ... 2308
4165	2309 ... 2316
4166	2401 ... 2408
4167	2409 ... 2416

32 zusammengefasste Ausgänge

Regis- ter	Beschreibung
JX3-BN-ETH-Netzwerk: 1nnn910000 (nnn = GNN)	
JX3-BN-EC (EtherCAT®): n.a.	

Beispiel	Mit der Registernummer 1001914202 greifen Sie jeweils auf die Ausgänge 1 ... 8 und 9 ... 16 der JX3-Module an den Positionen 2 und 3 an einem JX3-BN-ETH mit der GNN 001 zu.			
4200	101 ... 108	109 ... 116	201 ... 208	209 ... 216
4201	109 ... 116	201 ... 208	209 ... 216	301 ... 308
4202	201 ... 208	209 ... 216	301 ... 308	309 ... 316
4203	209 ... 216	301 ... 308	309 ... 316	401 ... 408
4204	301 ... 308	309 ... 316	401 ... 408	409 ... 416
4205	309 ... 316	401 ... 408	409 ... 416	501 ... 508
4206	401 ... 408	409 ... 416	501 ... 508	509 ... 516
4207	409 ... 416	501 ... 508	509 ... 516	601 ... 608
4208	501 ... 508	509 ... 516	601 ... 608	609 ... 616
4209	509 ... 516	601 ... 608	609 ... 616	701 ... 708
4210	601 ... 608	609 ... 616	701 ... 708	709 ... 716
4211	609 ... 616	701 ... 708	709 ... 716	801 ... 808
4212	701 ... 708	709 ... 716	801 ... 808	809 ... 816
4213	709 ... 716	801 ... 808	809 ... 816	901 ... 908
4214	801 ... 808	809 ... 816	901 ... 908	909 ... 916
4215	809 ... 816	901 ... 908	909 ... 916	1001 ... 1008
4216	901 ... 908	909 ... 916	1001 ... 1008	1009 ... 1016
4217	909 ... 916	1001 ... 1008	1009 ... 1016	1101 ... 1108
4218	1001 ... 1008	1009 ... 1016	1101 ... 1108	1109 ... 1116
4219	1009 ... 1016	1101 ... 1108	1109 ... 1116	1201 ... 1208

4220	1101 ... 1108	1109 ... 1116	1201 ... 1208	1209 ... 1216
4221	1109 ... 1116	1201 ... 1208	1209 ... 1216	1301 ... 1308
4222	1201 ... 1208	1209 ... 1216	1301 ... 1308	1309 ... 1316
4223	1209 ... 1216	1301 ... 1308	1309 ... 1316	1401 ... 1408
4224	1301 ... 1308	1309 ... 1316	1401 ... 1408	1409 ... 1416
4225	1309 ... 1316	1401 ... 1408	1409 ... 1416	1501 ... 1508
4226	1401 ... 1408	1409 ... 1416	1501 ... 1508	1509 ... 1516
4227	1409 ... 1416	1501 ... 1508	1509 ... 1516	1601 ... 1608
4228	1501 ... 1508	1509 ... 1516	1601 ... 1608	1609 ... 1616
4229	1509 ... 1516	1601 ... 1608	1609 ... 1616	1701 ... 1708
4230	1601 ... 1608	1609 ... 1616	1701 ... 1708	1709 ... 1716
4231	1609 ... 1616	1701 ... 1708	1709 ... 1716	1801 ... 1808
4232	1701 ... 1708	1709 ... 1716	1801 ... 1808	1809 ... 1816
4233	1709 ... 1716	1801 ... 1808	1809 ... 1816	1901 ... 1908
4234	1801 ... 1808	1809 ... 1816	1901 ... 1908	1909 ... 1916
4235	1809 ... 1816	1901 ... 1908	1909 ... 1916	2001 ... 2008
4236	1901 ... 1908	1909 ... 1916	2001 ... 2008	2009 ... 2016
4237	1909 ... 1916	2001 ... 2008	2009 ... 2016	2101 ... 2108
4238	2001 ... 2008	2009 ... 2016	2101 ... 2108	2109 ... 2116
4239	2009 ... 2016	2101 ... 2108	2109 ... 2116	2201 ... 2208
4240	2101 ... 2108	2109 ... 2116	2201 ... 2208	2209 ... 2216
4241	2109 ... 2116	2201 ... 2208	2209 ... 2216	2301 ... 2308

4242	2201 ... 2208	2209 ... 2216	2301 ... 2308	2309 ... 2316
4243	2209 ... 2216	2301 ... 2308	2309 ... 2316	2401 ... 2408
4244	2301 ... 2308	2309 ... 2316	2401 ... 2408	2409 ... 2416

16 zusammengefasste Ausgänge

Regis- ter	Beschreibung
JX3-BN-ETH Netzwerk: 1nnn910000 (nnn = GNN)	
JX3-BN-EC (EtherCAT®): n.a.	

Beispiel	Mit der Registernummer 1001914262 greifen Sie auf die Ausgänge 1 ... 8 und 9 ... 16 des JX3-Moduls an der Position 2 zu.	
4260	101 ... 108	109 ... 116
4261	109 ... 116	201 ... 208
4262	201 ... 208	209 ... 216
4263	209 ... 216	301 ... 308
4264	301 ... 308	309 ... 316
4265	309 ... 316	401 ... 408
4266	401 ... 408	409 ... 416
4267	409 ... 416	501 ... 508
4268	501 ... 508	509 ... 516
4269	509 ... 516	601 ... 608
4270	601 ... 608	609 ... 616
4263	209 ... 216	301 ... 308
4271	609 ... 616	701 ... 708
4272	701 ... 708	709 ... 716
4273	709 ... 716	801 ... 808
4274	801 ... 808	809 ... 816
4275	809 ... 816	901 ... 908
4276	901 ... 908	909 ... 916
4277	909 ... 916	1001 ... 1008
4278	1001 ... 1008	1009 ... 1016
4279	1009 ... 1016	1101 ... 1108
4280	1101 ... 1108	1109 ... 1116
4281	1109 ... 1116	1201 ... 1208

4282	1201 ... 1208	1209 ... 1216
4283	1209 ... 1216	1301 ... 1308
4284	1301 ... 1308	1309 ... 1316
4285	1309 ... 1316	1401 ... 1408
4286	1401 ... 1408	1409 ... 1416
4287	1409 ... 1416	1501 ... 1508
4288	1501 ... 1508	1509 ... 1516
4289	1509 ... 1516	1601 ... 1608
4290	1601 ... 1608	1609 ... 1616
4291	1609 ... 1616	1701 ... 1708
4292	1701 ... 1708	1709 ... 1716
4293	1709 ... 1716	1801 ... 1808
4294	1801 ... 1808	1809 ... 1816
4295	1809 ... 1816	1901 ... 1908
4296	1901 ... 1908	1909 ... 1916
4297	1909 ... 1916	2001 ... 2008
4298	2001 ... 2008	2009 ... 2016
4299	2009 ... 2016	2101 ... 2108
4300	2101 ... 2108	2109 ... 2116
4301	2109 ... 2116	2201 ... 2208
4302	2201 ... 2208	2209 ... 2216
4303	2209 ... 2216	2301 ... 2308
4304	2301 ... 2308	2309 ... 2316
4305	2309 ... 2316	2401 ... 2408
4306	2401 ... 2408	2409 ... 2416

8 zusammengefasste Ausgänge

Regis- ter	Beschreibung
JX3-BN-ETH-Netzwerk: 1nnn910000 (nnn = GNN) JX3-BN-EC (EtherCAT®): n.a.	
Beispiel	Mit der Registernummer 1001914322 greifen Sie jeweils auf die Ausgänge 1 ... 8 des JX3-Moduls an der Position 2 an einem JX3-BN-ETH mit der GNN 001 zu.
4320	101 ... 108
4321	109 ... 116
4322	201 ... 208

4323	209 ... 216
4324	301 ... 308
4325	309 ... 316
4326	401 ... 408
4327	409 ... 416
4328	501 ... 508
4329	509 ... 516
4330	601 ... 608
4331	609 ... 616
4332	701 ... 708
4333	709 ... 716
4334	801 ... 808
4335	809 ... 816
4336	901 ... 908
4337	909 ... 916
4338	1001 ... 1008
4339	1009 ... 1016
4340	1101 ... 1108
4341	1109 ... 1116
4342	1201 ... 1208
4343	1209 ... 1216
4344	1301 ... 1308
4345	1309 ... 1316
4346	1401 ... 1408
4347	1409 ... 1416
4348	1501 ... 1508
4349	1509 ... 1516
4350	1601 ... 1608
4351	1609 ... 1616
4352	1701 ... 1708
4353	1709 ... 1716
4354	1801 ... 1808
4355	1809 ... 1816
4356	1901 ... 1908
4357	1909 ... 1916
4358	2001 ... 2008
4359	2009 ... 2016

4360	2101 ... 2108
4361	2109 ... 2116
4362	2201 ... 2208
4363	2209 ... 2216
4364	2301 ... 2308
4365	2309 ... 2316
4366	2401 ... 2408
4367	2409 ... 2416

Netzwerkspezialmerker

Merker	Beschreibung
2075	Fehler bei JetIP-Vernetzung

Spezialmerker Publish/Subscribe

Merker	Beschreibung
2080	Freigabe zur Veröffentlichung eines Fehlers
2081	Fehlersammelmeldung Subscriber

Spezialmerker Schnittstellenüberwachung

Merker	Beschreibung
2088	OS-Flag JetIP
2089	User-Flag JetIP
2098	OS-Flag Debug-Server
2099	User-Flag Debug-Server

32 zusammengefasste Merker

Register	Beschreibung
203100	0 ... 31
203101	32 ... 63
203102	64 ... 95
203103	96 ... 127
203104	128 ... 159
203105	160 ... 191
203106	192 ... 223
203107	224 ... 255

16 zusammengefasste Merker

Register	Beschreibung
203108	0 ... 15
203109	16 ... 31
203110	32 ... 47
203111	48 ... 63
203112	64 ... 79
203113	80 ... 95
203114	96 ... 111
203115	112 ... 127
203116	128 ... 143
203117	144 ... 159
203118	160 ... 175
203119	176 ... 191
203120	192 ... 207
203121	208 ... 223
203122	224 ... 239
203123	240 ... 255

32 zusammengefasste Spezialmerker

Register	Beschreibung
203124	2048 ... 2079
203125	2080 ... 2111
203126	2112 ... 2143
203127	2144 ... 2175
203128	2176 ... 2207
203129	2208 ... 2239
203130	2240 ... 2271
203131	2272 ... 2303

16 zusammengefasste Spezialmerker

Register	Beschreibung
203132	2048 ... 2063
203133	2064 ... 2079
203134	2080 ... 2095
203135	2096 ... 2111

Register	Beschreibung
203136	2112 ... 2127
203137	2128 ... 2143
203138	2144 ... 2159
203139	2160 ... 2175
203140	2176 ... 2191
203141	2192 ... 2207
203142	2208 ... 2223
203143	2224 ... 2239
203144	2240 ... 2255
203145	2256 ... 2271
203146	2272 ... 2287
203147	2288 ... 2303

Anwendungsregister Merkerüberlagerung

Register	Beschreibung
1000000	256 ... 287
1000001	288 ... 319
1000002	320 ... 351
1000003	352 ... 383
1000004	384 ... 415
1000005	416 ... 447
1000006	448 ... 479
1000007	480 ... 511
1000008	512 ... 543
1000009	544 ... 575
1000010	576 ... 607
1000011	608 ... 639
1000012	640 ... 671
1000013	672 ... 703
1000014	704 ... 735
1000015	736 ... 767
1000016	768 ... 799
1000017	800 ... 831
1000018	832 ... 863
1000019	864 ... 895
1000020	896 ... 927

Register	Beschreibung
1000021	928 ... 959
1000022	960 ... 991
1000023	992 ... 1023
1000024	1024 ... 1055
1000025	1056 ... 1087
1000026	1088 ... 1119
1000027	1120 ... 1151
1000028	1152 ... 1183
1000029	1184 ... 1215
1000030	1216 ... 1247
1000031	1248 ... 1279
1000032	1280 ... 1311
1000033	1312 ... 1343
1000034	1344 ... 1375
1000035	1376 ... 1407
1000036	1408 ... 1439
1000037	1440 ... 1471
1000038	1472 ... 1503
1000039	1504 ... 1535
1000040	1536 ... 1567
1000041	1568 ... 1599
1000042	1600 ... 1631
1000043	1632 ... 1663
1000044	1664 ... 1695
1000045	1696 ... 1727
1000046	1728 ... 1759
1000047	1760 ... 1791
1000048	1792 ... 1823
1000049	1824 ... 1855
1000050	1856 ... 1887
1000051	1888 ... 1919
1000052	1920 ... 1951
1000053	1952 ... 1983
1000054	1984 ... 2015
1000055	2016 ... 2047

Systemfunktionen

Aus Kompatibilitätsgründen sind die Systemfunktionen hier gelistet.

Nutzen Sie in JetSym-STX anstelle der Systemfunktionen die entsprechenden JetSym-STX-Funktionen.

Systemfunktion	Beschreibung
4	Konvertierung von BCD zu HEX
5	Konvertierung von HEX zu BCD
20	Quadratwurzel
21	Sinus
22	Cosinus
23	Tangens
24	Arcus Sinus
25	Arcus Cosinus
26	Arcus Tangens
27	Exponentialfunktion
28	Natürlicher Logarithmus
29	Absolutwert
30	Trennung von Vor- und Nachkommastellen
50	Registerwerte sortieren
60	CRC für Modbus RTU generieren
61	CRC für Modbus RTU prüfen
65/67	Registerblock über Modbus/TCP lesen
66/68	Registerblock über Modbus/TCP schreiben
80/85	RemoteScan initialisieren
81	RemoteScan starten
82	RemoteScan stoppen
90	Datendatei schreiben
91	Datendatei anfügen
92	Datendatei lesen
96	Datendatei löschen
150	NetCopyList konfigurieren
151	NetCopyList löschen
152	NetCopyList senden

Systemfunktion	Entsprechende JetSym-STX-Funktion
4	Function Bcd2Hex(Bcd: Int): Int;
5	Function Hex2Bcd(Hex: Int): Int;
50	Function QSort(DataPtr: Int, ElementCnt: Int, ElementSize: Int, SortOffset: Int, SortType: STXBASETYPE, SortMode: QSORTMODE): Int;
60	Function ModbusCRCgen(FramePtr: Int, Length: Int): Int;

Systemfunktion	Entsprechende JetSym-STX-Funktion
61	Function ModbusCRCcheck(FramePtr: Int, Length: Int): Int;
65/67	Function ModbusReadReg(Const Ref MbParam: MODBUS_PARAM): Int;
66/68	Function ModbusWriteReg(Const Ref MbParam: MODBUS_PARAM): Int;
80/85	Function RemoteScanConfig(Protocol: RSCAN_PROTOCOL, Elements: Int, Const Ref Configuration: RSCAN_DSCR): Int;
81	Function RemoteScanStart(Protocol: Int): Int;
82	Function RemoteScanStop(Protocol: Int): Int;
90/91	Function FileDAWrite(Const Ref FileName: String, Const Ref Mode: String, VarType: DAWRITE_TYPE, First: Int, Last: Int): Int;
92	Function FileDARead(Const Ref FileName: String): Int;
110	Function EmailSend(Const Ref FileName: String): Int;
150	Function NetCopyListConfig(IPAddr: Int, IPPort: Int, Const Ref List: TNetCopyLinstL): Int;
151	Function NetCopyListSend(Handle: Int): Int;
152	Function NetCopyListDelete(Handle: Int): Int;

19 Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei. Im laufenden Betrieb sind keine Inspektions- und Wartungsarbeiten nötig.

19.1 Instandsetzung

Defekte Komponenten können zu gefährlichen Fehlfunktionen führen und die Sicherheit beeinflussen.

Instandsetzungsarbeiten am Produkt dürfen nur durch den Hersteller erfolgen.

Das Öffnen des Produkts ist untersagt.

Veränderungen am Produkt

Umbauten und Veränderungen am Produkt und dessen Funktion sind nicht gestattet. Umbauten am Produkt führen zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche.

Die Originalteile sind speziell für das Produkt konzipiert. Die Verwendung von Teilen und Ausstattungen anderer Hersteller ist nicht zulässig.

Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalen Teilen und Ausstattungen entstehen, ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

19.2 Lagerung und Transport

Lagerung

Beachten Sie bei der Einlagerung des Produkts die Umweltbedingungen im Kapitel Technische Daten.

Transport und Verpackung

Das Produkt enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Beschädigungen am Produkt können dessen Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Zum Schutz vor Schlag- und Stößeinwirkungen muss der Transport in der Originalverpackung oder in einer geeigneten elektrostatischen Schutzverpackung erfolgen.

Prüfen Sie bei beschädigter Verpackung das Produkt auf sichtbare Schäden und informieren Sie umgehend den Transporteur und die Bucher Automation AG über Transportschäden. Bei Beschädigungen oder nach einem Sturz ist die Verwendung des Produkts untersagt.

19.3 Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektroaltgeräte vom Endnutzer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie diese fachgerecht. Die geltenden Umweltschutzrichtlinien und Vorschriften des Betreiberlandes müssen eingehalten werden.




Abb. 26: Symbol „Durchgestrichene Mülltonne“

Entsorgungsmöglichkeit

Zur fachgerechten Entsorgung stehen Ihnen zertifizierte Entsorgungsbetriebe und die Möglichkeit zur Rückgabe an die Bucher Automation AG zur Verfügung.

Nähere Informationen und das dazu nötige Rücklieferformular finden Sie auf unserer [Homepage](#).

Batterien und Akkus

Entnehmen Sie vor der Entsorgung evtl. vorhandene Batterien und Akkus aus den Altgeräten, sofern dies gefahrlos und zerstörungsfrei möglich ist. Führen Sie diese einer gesonderten fachgerechten Entsorgung zu.

Personenbezogene Daten

Als Endnutzer sind Sie selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackungen

Die Verpackungen dieser Produkte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Informationen zur Rückgabe von Verpackungen an die Bucher Automation AG finden Sie auf unserer [Homepage](#).

20 Service

20.1 Technischer Support

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen steht Ihnen unser Technischer Support mit seiner Expertise zur Verfügung. Diesen können Sie telefonisch oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage erreichen:

[Technischer Support | www.bucherautomation.com](http://www.bucherautomation.com)

Oder schreiben Sie eine E-Mail:

support@bucherautomation.com

Der Technische Support benötigt folgende Informationen:

- Hardware-Revision und Seriennummer
Die Seriennummer und Hardware-Revision Ihres Produkts entnehmen Sie dem Typenschild.

21 Ersatzteile und Zubehör

HINWEIS



Ungeeignetes Zubehör kann Produktschäden verursachen

Teile und Ausstattungen anderer Hersteller können Funktionsbeeinträchtigungen und Produktschäden verursachen.

- Verwenden Sie ausschließlich von der Bucher Automation AG empfohlenes Zubehör.

21.1 Zubehör

Info

Zubehör bestellen

Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Geeignetes Zubehör ist bei der Bucher Automation AG erhältlich.

21.1.1 PCI-Express-Erweiterungskarten

Für die JC-965EXT-E03-2 können Sie folgende PCIe-Erweiterungskarten (JI-PCIE-Exx) als Zubehör bestellen.

Der Einbau der Karten ist im Kapitel [Montage \[► 26\]](#) beschrieben.

Bestellbezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
JI-PCIE-E01*	PCI-E-Trägerplatine bestückt mit: 1 x JX2-Systembusinterface (JX6-SB-I-ES) zur Anbindung von max. 15 JetMove 100/200-Servoverstärkern	10001522
JI-PCIE-E02*	PCI-E-Trägerplatine bestückt mit: 2 x JX2-Systembusinterface (JX6-SB-I-ES) zur Anbindung von max. 30 JetMove 100/200-Servoverstärkern	10001523
JI-PCIE-E03*	PCI-E-Trägerplatine bestückt mit: 1 x JX2-Systembusinterface (JX6-SB-I-ES) zur Anbindung von max. 15 JetMove 100/200-Servoverstärkern 1 x JX6-IO16CB mit 16 digitalen, lokalen I/Os zur schnellen I/O-Verarbeitung	10001524
JI-PCIE-E04*	PCI-E-Trägerplatine bestückt mit: 1 x JX2-Systembusinterface (JX6-SB-I-ES) zur Anbindung von max. 15 JetMove 100/200-Servoverstärkern 1 x JX6-SV1-ES mit einem lokalen Anschluss für einen Inkremental- oder SSI-Geber	10001525
JI-PCIE-E05	PCI-E-Trägerplatine bestückt mit: 1x JX6-SV1-ES mit einem lokalen Anschluss für einen Inkremental- oder SSI-Geber	10001959

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
JI-PCIE-E06	PCIE-Trägerplatine bestückt mit: 1 x JX6-IO16CB mit 16 digitalen, lokalen I/ Os zur schnellen I/O-Verarbeitung	10001962

***Bei der JC-965EXT-E03-2 (EtherCAT®) werden die Module JX6-SB-I-ES nicht mehr unterstützt. Die Ansteuerung von Servoverstärkern vom Typ JM-100 und JM-200 ist NICHT möglich.**

21.1.2 USB-Sticks

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
60884495	USB STICK 1GB USB 2, SLC	USB Speicherstick, 1 Gigabyte mit SLC-Flashtechnologie zur Nutzung als externen Massenspeicher

Tab. 68: Zubehör – USB-Sticks

21.1.3 Adapterplattenset zum Tausch von JC-94x auf JC-96x und JC-97x

Der Tausch der Befestigungslaschen ist im Kapitel **Montage** ► 30] beschrieben.

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
10003088	Adapterplatten_Set_JC-96x-2/JC-97x-2	Adapterplattenset, bestehend aus einer oberen und unteren Befestigungslasche, um die JC-96xEXT-E03-2/ JC-97xEXT-E03-2 auf das vorhandene Bohrbild einer JC-94x zu montieren.

Tab. 69: Adapterplattenset

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Aufbau Front.....	12
Abb. 2	Aufbau Gehäuse.....	13
Abb. 3	Statusanzeige.....	14
Abb. 4	LED PWR und RSQ	15
Abb. 5	Beispiel eines Typenschilds	16
Abb. 6	Abmessungen in mm.....	17
Abb. 7	PCI-Express-Bussteckplätze	27
Abb. 8	JC-96x mit Originalbefestigungslaschen	31
Abb. 9	JC-96x mit neuen Befestigungslaschen	32
Abb. 10	Spannungsversorgung Buchse X101	34
Abb. 11	D-Sub-Buchse	37
Abb. 12	D-Sub-Buchse	38
Abb. 13	Schalterstellungen S11.....	39
Abb. 14	PWR-Taster.....	40
Abb. 15	RSQ-Taster	40
Abb. 16	JetIPScan - Befehlsoptionen	57
Abb. 17	Steckplätze	73
Abb. 18	Systemübersicht	86
Abb. 19	Bsp. Registernr.....	87
Abb. 20	Bsp. I/O-Nr.....	87
Abb. 21	Systemübersicht	88
Abb. 22	Bsp. Registernr.....	88
Abb. 23	Bsp. I/O-Nr.....	89
Abb. 24	Lizenzdatei Ablageort.....	91
Abb. 25	Oberflächenbereiche der Anwendung	110
Abb. 26	Symbol „Durchgestrichene Mülltonne“	139

Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Übersicht Produktfamilie.....	10
Tab. 2	Statusanzeige.....	14
Tab. 3	LED-Zustände in der Boot-Phase.....	15
Tab. 4	Mechanische Eigenschaften.....	18
Tab. 5	Spannungsversorgung (Buchse X101).....	18
Tab. 6	Ethernet-Schnittstelle ETH (X102, X104).....	18
Tab. 7	EtherCAT®-Schnittstelle (X103).....	19
Tab. 8	USB-Schnittstelle (X105, X106)	19
Tab. 9	USB-Schnittstelle (X107, X108)	20
Tab. 10	Anschluss JX6-SV1-ES	20
Tab. 11	Anschluss JX6-IO16CB	20
Tab. 12	Elektrische Sicherheit	21
Tab. 13	Echtzeituhr.....	21
Tab. 14	Umweltbedingungen	21
Tab. 15	Störaussendung	22
Tab. 16	Störfestigkeit.....	22
Tab. 17	Störfestigkeit geschirmter Daten- und I/O-Leitungen	23
Tab. 18	Gleichstrom-Netzeingänge und -Netzausgänge.....	24
Tab. 19	Stellung des Drehschalters.....	27
Tab. 20	Pinbelegung JX6-SV1-ES	37
Tab. 21	Pinbelegung JX6-IO16CB	38
Tab. 22	Schalterstellungen und Betriebsart S11	39
Tab. 23	Sektion [IDENTIFICATION]	42
Tab. 24	Sektion [PRODUCTION]	42
Tab. 25	Sektion [FEATURES]	43
Tab. 26	Registernummern des EDS.....	43
Tab. 27	Übersicht EDS-Register	44
Tab. 28	Registerübersicht Hardwarerevisionen.....	45
Tab. 29	Format Softwareversionsnummern	45
Tab. 30	Registerübersicht.....	45
Tab. 31	Standardwerte	47
Tab. 32	Address	49
Tab. 33	SubnetMask.....	49
Tab. 34	DefGateWay	50
Tab. 35	RouteIP.....	50
Tab. 36	RouteMask	50
Tab. 37	RouteGateway.....	51
Tab. 38	DNSServer	51
Tab. 39	SuffixType.....	51
Tab. 40	Name	52
Tab. 41	JetIPBase	52

Tab. 42	JVMDebug.....	52
Tab. 43	AutoCopyIni.....	52
Tab. 44	Registerübersicht der Konfiguration.....	53
Tab. 45	Systemverzeichnisse.....	62
Tab. 46	Abkürzungen.....	64
Tab. 47	Modulregistereigenschaften.....	64
Tab. 48	Zahlenformate.....	64
Tab. 49	JetSym-Beispielprogramme.....	64
Tab. 50	Registernummern.....	73
Tab. 51	I/O-Nummern.....	74
Tab. 52	I/O-Nummern für lokale JX6-IO-Submodule.....	74
Tab. 53	Registernummern für lokale JX6-IO-Submodule.....	74
Tab. 54	Registerübersicht lokales JX6-IO-Modul.....	75
Tab. 55	Modulregisternummern des Zählermoduls JX6-SV1-ES.....	78
Tab. 56	Registerübersicht JX6–SV1-Modul.....	79
Tab. 57	Webstatus.....	96
Tab. 58	Webstatus.....	97
Tab. 59	Registeroffset.....	98
Tab. 60	Eingangsoffset.....	98
Tab. 61	Ausgangsoffset.....	98
Tab. 62	Unterstützte Kommandos – Class 0.....	99
Tab. 63	Unterstützte Kommandos – Class 1.....	99
Tab. 64	Unterstützte Kommandos – Class 2.....	100
Tab. 65	Webstatus.....	105
Tab. 66	Webstatus.....	107
Tab. 67	Webstatus.....	112
Tab. 68	Zubehör – USB-Sticks.....	142
Tab. 69	Adapterplattenset.....	142

Bucher Automation AG

Thomas-Alva-Edison-Ring 10

71672 Marbach am Neckar, Deutschland

T +49 7141 2550-0

info@bucherautomation.com



www.bucherautomation.com